

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
2824 30/07/19		82922 30/07/19	Settore LL.PP.	01/08/19	01/08/19	Manutenzione serrature	Uff. Presidenza del Consiglio			Sostituzione cilindretti per infissi esistenti	
			Ghelas	07/08/19	07/08/19	Manutenzione impianto climatizzazione	Immobili comunali P.zza San Francesco			Sistemazione scarichi condensa condizionatori uffici comunali	
2922 06/08/19			Settore Urbanistica	06/08/19	06/08/19	Manutenzione porte e serrande	Settore Urbanistica			Porta in fero con sistemazione e sostituzione cerniere con saldature; Sostituzione maniglioni antipanico con posa in opera; Sistemazione avvolgibile	
			Settore LL.PP.	09/08/19	09/08/19	Manutenzione porte	Settore LL.PP.			Sistemazione serratura esistente; Sistemazione telaio su porta esistente	
3001 12/08/19		86855 12/08/19	Settore Sport e Turismo	12/08/19	12/08/19	Manutenzione impianto climatizzazione	Biblioteca via Butera			Sopralluogo con riscontro linea climatizzatori non funzionante a causa di stacco magnetotermici sottodimensionati. Si richiede linea condizionatori separata con interruttore differenziale a parte.	

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
3004 12/08/19			Settore Tributario	13/08/19	13/08/19	Manutenzione impianto climatizzazione	Settore Tributario	Impianto funzionante			
2800 29/07/19	3746 20/08/19		Scuola Secondaria E. Romagnoli	21/08/19	21/08/19	Manutenzione impianto idrico	Scuola Secondaria E. Romagnoli	Sopralluogo e ricerca guasto idrico, perdita acqua 3° piano con spaccatura sottofondi - muri bagno, smontaggio di scossalina, smontaggio WC e cassette scarico per individuare perdite acqua. Ripristino di cassette scarico WC, sostituzione cassette e scarico WC e ripristino scarico lavabo segretaria.			
				22/08/19	22/08/19						
				24/08/19	24/08/19						
3045 21/08/19		88258 21/08/19	Settore Affari Generali	23/08/19	23/08/19	Manutenzione impianto climatizzazione e idraulico	Uff. Presidenza del Consiglio	Ripristino impostazione del telecomando del climatizzatore e revisione scarico bagno uomini			
3126 27/08/19			Comune di Gela	28/08/19	28/08/19	Manutenzione impianto elettrico	Uff. Prot. generale	Sost.	3	Neon Led	58 W
								Sost.	4	lampade E27	9 W