

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
794 12/03/19			Settore LL.PP. Arch. Galanti	Manutenzione impianto idrico	Sett. Servizi Sociali Viale Mediterraneo	03/04/19	03/04/19			Ripristino colonna scarico WC in tubo da PWC di $\phi$ 80	
1051 28/03/19			Settore LL.PP. Arch. R. Galanti	Manutenzione impianto idrico	Ex Mattatoio	04/04/19	04/04/19			Montaggio lavatoio con modifica, attacchi idrici per lavatoio. Montaggio autoclave, collaudo impianto idrico. Posa in opera di piastrelle e zoccolino. Collaudo idrico padiglione di fronte.	
						11/04/19	11/04/19				
						15/04/19	15/04/19				
1189 04/04/19			Settore LL.PP. Ing. Capizzello	Manutenzione impianto idrico	Scuola Giovanni XXIII	05/04/19	05/04/19			Ripristino tubo cassetta scarico esterno WC e ripristino morsetto WC	
1220 08/04/19			Settore LL.PP. Ing. Capizzello	Manutenzione impianto idrico	Scuola E. Romagnoli	05/04/19	05/04/19			Ripristino collegamento pompa acqua e sfiato colonne acqua	
		Richiesta telefonica	Settore Ambiente Dott. R. Incardona	Manutenzione impianto elettrico	Ufficio elettorale via Doninzetti	10/04/19	10/04/19			Sistemazione corto circuito e cambio interruttore stanza Ufficio Elettorale	

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
		PEC 09/04/19	Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manutenzione impianto elettrico	Scuola di via Fuentes	11/04/19	11/04/19			Interruttore per l'accensione del quadro elettrico generale - Impianto funzionante	
		PEC 09/04/19	Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manutenzione impianto idrico/elettrico	Scuole Plesso Cappuccini	12/04/19	12/04/19			Sistemazione scaldabagno e cassetta di scarico WC. Sostituzione N. 3 Neon 36 W con starter consegnate dalla stessa scuola. Ripristino cassetta scarico WC e smontaggio boiler elettrico.	
						16/04/19	16/04/19				
1326 12/04/19			Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manuenzione impianto idrico	Plesso Scuola E. Mattei	12/04/19	12/04/19			Riparazione tubo in ferro da $\phi 2$ " con posa in opera di giunto di riparazione a stringere. N.3 giunti forniti da Caltacqua. Riparazione del tubo d'acqua di mandata e ripristino dell'impianto idrico. Impianto messo in pressione e prova generale dei servizi	
1160 03/04/19			Settore LL.PP. Arch. R. Galanti	Manutenzione Piazza Calvario	Piazza Calvario "Golgota"	16/04/19	16/04/19			Pitturazione di tutte le pareti del Golgota, pulizia delle croci e transennamento.	
						17/04/19	17/04/19				

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1380 16/04/19			Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manutenzione impianto idrico	Settore Bilancio Sede centrale	16/04/19	16/04/19			Sostituzione flessibile del lavabo, chiusura flessibile, sostituzione guarnizione cassetta scarico WC.	
1429 18/04/19			Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manutenzione impianto idrico	Plesso Giovanni XXIII	17/04/19	17/04/19			Smontaggio pompa autoclave, riparazione e montaggio della stessa pompa. Collaudo impianto idrico.	
						18/04/19	18/04/19				
		Richiesta telefonica	VV.UU. J. Bevilacqua	Manutenzione impianto elettrico	Plesso Giovanni XXIII	26/04/19	26/04/19			Ripristino e sistemazione n. 2 fari Ioduri Metallici, nel perimetro interno della scuola	
1463 26/04/19			Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manutenzione impianto idrico	Scuola via Funes del I° Istituto Comprensivo	26/04/19	26/04/19			Sistemazione galleggiante elettrico e ripristino autoclave	
1469 29/04/19			Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manutenzione impianto idrico	Scuola Don Milani	27/04/19	27/04/19			Ripristino autoclave e prova impianto idrico. Riempimento polmone autoclave, regolazione timer controllo automamatico del sistema accensione	
1188 04/04/19			Settore LL.PP. Ing. Capizzello	Manutenzione impianto idrico	Plesso via Caviaga	28/04/19	28/04/19			Smontaggio pompa autoclave, sistemazione e montaggio. Collaudo autoclave e collegamento elettrico.	

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1462 26/04/19		46470 24/04/19	Settore Ambiente Arch. Nicoletti	Manutenzione impianto elettrico	Settore Ambiente Viale Mediterraneo	29/04/19	29/04/19			Sezionamento impianto luce corridoio 1° piano in corto con apertura cassette di derivazione. Sistemazione n.2 plafoniere in corto con ripristino e prova impianto	
1552 03/05/19			Dirigente Settore LL.PP. Arch. Tuccio	Manutenzione impianto idrico	Scuola Verga via Salonicco	30/04/19	30/04/19			Riavvio autoclave con reintegro acqua tubo pescaggio. Collaudo autoclave per pompa in captazione.	