

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Guasto U.T.A.	Scuola Via Fuentes	01/02/19	01/02/19	Sostituzione cinghia della ventola, prova e ripristino U.T.A.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Richiesta sopralluogo	Scuola S. Quasimodo	01/02/19	01/02/19	Eseguito sopralluogo per realizzazione linea idrica presso le vasche d'accumulo.			
	371 23/01/19		Dirigente scolastico R. Marchisciana	Manutenzione impianto elettrico	Scuola Via Fuentes	01/02/19	01/02/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto e conteggio neon da sostituire			
04/02/19						04/02/19	Sost.	8	Neon led androne scuola	36W	
							Sost.	3	Lampade led piazzale scuola	55W	
08/02/19						08/02/19	Sost.	8	Neon led androne secondario	36W	
	Il materiale sostituito è stato fornito dalla scuola										
	187 14/01/19		Dirigente scolastico R. Marchisciana	Caldaia in avaria	Scuola L. Radice	06/02/19	06/02/19	Smontato circolatore del ciller per farlo manutenzionare.			
15/02/19						15/02/19	Montaggio circolatore del ciller già manutenzionato, prova e ripristino impianto.				
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Scuola A. Roccella	07/02/19	07/02/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto	Settore Urbanistica	07/02/19	07/02/19	Sopralluogo per rilevamento guasto.			
				Controllo impianto idrico	Scuola Infanzia Via Pandino	07/02/19	07/02/19	Sopralluogo per rilevamento guasto.			
				Controllo impianto idrico	Scuola G. Verga	07/02/19	07/02/19	Sopralluogo per rilevamento guasto.			
448 08/02/19			Settore LL.PP.	Controllo impianto idrico	Scuola Giovanni XXIII	08/02/19	08/02/19	Manutenzionato autoclave, prova e ripristino impianto.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Palazzo di Città ex Tribunale	08/02/19	08/02/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Scuola E. Mattei Cantina Sociale	11/02/19	11/02/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
			Ghelas	Ritiro pompa idrica	Scuola L. Capuana Via Palazzi	12/02/19	12/02/19	Ritiro pompa idrica c/o ditta Ruzza per scuola L. Capuana.			

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo per avaria impianto termo - idrico	Scuola G. Verga	12/02/19	12/02/19			Sopralluogo per rilevamento guasto.	
			Scuola P.E. Giudici					Sopralluogo per rilevamento guasto.			
			Scuola S. Quasimodo					Sopralluogo per rilevamento guasto.			
			Scuola E. Mattei					Sopralluogo per rilevamento guasto.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Palazzo di Città Ufficio Affari Legali	13/02/19	13/02/19			Riempimento circuito idrico della caldaia, sblocco della stessa, prova e ripristino impianto.	
	545 08/02/19	15379 08/02/19	Dirigente scolastico S. Scicolone	Manutenzione impianto elettrico	Scuola L. Capuana Via Palazzi	13/02/19	13/02/19			Classe 2^ primo piano presa funzionante.	
	530 07/02/19	14689 07/02/19	Dirigente scolastico S. Scicolone	Manutenzione impianto elettrico	Scuola L. Capuana Via Palazzi	13/02/19	13/02/19			Aula 4 eseguito sopralluogo per rilevamento guasto e richiesta acquisto materiale.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto idrico	Scuola L. Capuana Via Palazzi	14/02/19	14/02/19			Ripristino autoclave con riempimento aria forzata nel polmone, sostituita pompa precedentemente rititata dalla Ditta Ruzza, prova e ripristino impianto. Il materiale è stato fornito dalla scuola.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto elettrico	Scuola L. Capuana Via Palazzi	14/02/19	14/02/19			Sostituzione quadro elettrico autoclave, cablaggio dello stesso, collegamento motori e pressossati, prova e ripristino impianto.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Palazzo di Città Servizi Sociali	18/02/19	18/02/19			Manutenzione cumignolo canna fumaia	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Scuola Via Fuentes	18/02/19	18/02/19			Sostituzione valvola sfiato automatico U.T.A al primo piano, prova e ripristino impianto.	
				Caldaia in avaria	Scuola Ex Benedettine				Sblocco caldaia e ripristino impianto, regolazione timer		
				Caldaia in avaria	Scuola A. Roccella				Sblocco caldaia e ripristino impianto.		

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
		8066 22/01/19	Settore Ambiente	Controllo impianto elettrico	Settore Ambiente	13/02/19	13/02/19			Smontata torretta dal pavimento, manuzionate n. 2 prese staccate dal proprio supporto. Si rileva la mancanza di n. 8 neon.	
		18132 14/02/19	Settore LL.PP.	Controllo impianto idrico	Servizi Sociali	20/02/19	20/02/19			Sostituito n. 1 boiler elettrico 4° piano, sostituito monocomando lavabo e sifone 3° piano. Il materiale è stato fornito dal Settore LL.PP.	
	Pec 20/02/19		Commissario straordinario	Controllo impianto elettrico	Scuola Via Fuentes	20/02/19	20/02/19			Si riscontra differenziale megatiker guasto, si è provveduto al ripristino parziale dell'impianto, in attesa che venga acquistato l'interruttore nuovo.	
	Pec 20/02/19		Dirigente scolastico R. Marchiscaiana	Controllo impianto idrico	Scuola A. Roccella	21/02/19	21/02/19			Smontati e rimossi n. 1 lavabo e n. 2 beverini in quanto non funzionanti, si è provveduto a tappare i cillegamenti idrici.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto idrico	Scuola Infanzia Gioberti	25/02/19	25/02/19			Dosaggio aria polmone autoclave, prova e ripristino impianto.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Palazzo di Città Ufficio Affari Legali	25/02/19	25/02/19			Sblocco caldaia e ripristino impianto.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto idrico	Ufficio protocollo generale	25/02/19	25/02/19			Sopralluogo per rilevamento guasto e compilazione lista del materiale che serve per la manutenzione.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto idrico	Ufficio protocollo generale	26/02/19	28/02/19			Rititato materiale idrico c/o ditta Monachella acquistato dal Settore LL.PP. Sostituiti tutti i sifoni scarico flessibili dei lavabo, sostituite cassette di scarico esterne wc , posa in opera di n. 1 boiler da lt. 10, sostituzione leva clinica monocomando lavabo disabili, sostituzione dei rompi getti dei monocomandi, manuzionati le chiusure generali della portata acqua nei servizi igienici.	
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto elettrico	Scuola G. Verga Via Salonicco	27/02/19	27/02/19			Sostituita n. 1 presa in corto, aula 1é piano, sostituzione timer luce esterna, sostituito n. 1 neon corridoio piano terra.	