

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
		Ghelas	Installazione telecamere	Parcheggio Arena	31/01/20	31/01/20	Installazione e configurazione telecamere ingresso parcheggio, installazione sirena per allarme esterna.		
	n.12764 04/02/20	Settore Affari Generali	Spostamento monitor	Palazzo di Città	04/02/20	04/02/20	Spostato monitor dall'androne dei locali del Sindaco, alla sala rinascimentale.		
	22/01/20 email	Settore Affari Generali	Controllo impianto elettrico	Palazzo di Città	04/02/20	04/02/20	Sostituzione neon e plafoniera, corridoio secondo piano del Settore Affari Generali.		
							Sost.	18	Neon led 18 W
							Sost.	12	Neon led 24 W
							Sost.	1	Plafoniera led 20 W
n. 572 04/02/20	n. 596 04/02/20	D.Scolastico B. Aquila	Controllo impianto termico	Plesso di Via Giardinelli	04/02/20	04/02/20	Controllo e ripristino impianto di riscaldamento.		
	n. 618 05/02/20	D.Scolastico R. De Caro	Controllo ciller	Plesso E. Solito	05/02/20	05/02/20	Creato bypass per ripristino impianto di riscaldamento, materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A., vedi preventivo della Ditta Interni ceramiche n. 914/BN del 04/02/2020		
n. 571 04/02/20	n. 573 03/02/20	D.Scolastico R. De Caro	Manutenzione impianto idrico	Plesso S.M. di Gesù	06/02/20	06/02/20	Eseguite opere murarie per creazione nuova linea che parte dall'ingresso principale all'autoclave, in modo da portare l'acqua ai servizi igienici. Sostituita cannucchia gruppo pilozza. Il materiale è stato fornito dalla scuola.		
n. 331 21/01/20	n.195 21/01/20	D.Scolastico R. Trainiti	Controllo impianto elettrico	Plesso Cantina Sociale	06/02/20	06/02/20	Sost.	1	Differenziale quadripolare 63 A
							Sost.	1	Interruttore quadripolare 63 A
n. 5215 11/12/19	n. 6848 11/12/19	D.Scolastico B. Aquila	Controllo sistema allarme	Plesso E. Solito	06/02/20	06/02/20	Ripristino sensori allarme, corridoio piano terra.		
n. 285 17/01/20	n. 252 17/01/20	D.Scolastico B. Aquila	Controllo impianto elettrico	Plesso Ortisi	06/02/20	06/02/20	Sost.	1	Interruttore magnetotermico 16 A
n. 5324 17/12/19	n. 6958 16/12/19	D.Scolastico B. Aquila	Controllo sistema allarme	Plesso Gioberti	06/02/20	06/02/20	Impianto perfettamente funzionante.		

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
							Sost.		
n. 592 04/02/20	n. 789 04/02/20	D.Scolastico B. Aquila	Manutenzione impianto idrico	Plesso A. Aldisio di Via Feace	07/02/20	07/02/20	Sost.	1	Rubinetto portagomma da 1/2Ø
		Ghelas	Installazione antenna	Palazzo di Città	10/02/20 18/02/20	10/02/20 18/02/20	Installazione e configurazione antenna tra Palazzo di Città e parcheggio Arena.		
n. 731 07/02/20	n. 14896 07/02/20	Settore Sport Turismo	Fossa biologica aperta	Campo di calcio Via delle Sorbe	11/02/20	11/02/20	N.	1	Coperchio in cemento 50X50
		Ghelas	Installazione telecamere	Parcheggio Arena	11/02/20	11/02/20	Utilizzato cemento e sabbia per murare il coperchio		
		Ghelas	Installazione telecamere	Parcheggio Arena	11/02/20	11/02/20	Installazione e configurazione telecamere uscita parcheggio Arena.		
	n. 14762 06/02/20	Settore Affari Generali	Manutenzione impianto idrico	Bagno aula consiliare	12/02/20	12/02/20	Sostituzione meccanismo pneumatico per cassetta alta in porcellana, materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A. vedi preventivo Ditta Interni ceramiche n. 12/PV del 12/02/20		
n. 3698 27/09/19	n. 4188 27/09/19	D.Scolastico R. Marchisciana	Controllo impianto elettrico	Plesso di Via Fuentes	12/02/20	12/02/20	Sost.	2	Lampade led 35 W
							Sost.	1	Lampade led 55 W
							Regolato timer		
n. 710 06/02/20	n. 347 06/02/20	D.Scolastico A. Gueli	Manutenzione impianto idrico	Plesso di Via Palazzi	13/02/20	13/02/20	Installato n. 1 boiler elettrico, creata nuova linea esterna per collegare il boiler. Rimosso un bidet bagno maschi. Il materiale è stato fornito dalla scuola.		
		Ghelas	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città Servizi Sociali 2° - 3° - 4° piano	14/02/20	14/02/20	Sostituite n. 3 cassette di scarico, n. 1 boiler elettrico, un rubinetto monocomando. Il materiale è stato fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A. vedi preventivo ditta Interni ceramiche n. 13/PV del 12/02/20		
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Manutenzione impianto idrico	Plesso A. Roccella	14/02/20 17/02/20	14/02/20 17/02/20	Sostituita una cassetta di scarico wc, un flessibile 30 cm, una minisfera, utilizzato un rotolo di teflon, manuzionato un rubinetto a pedale, manuzionata canna fumaia della caldaia, ancorata la stessa con filo zincato. Il materiale è stato fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.		

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Stabili Comunali

Report Mese di febbraio 2020

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
	Pec 14/02/2020	Settore Ambiente	Manutenzione impianto idrico	Cimitero Farello sala autoptica	14/02/20 15/02/20	14/02/20 15/02/20	Installato un autoclave nuovo, manutenzione cassetta di scarico wc. Il materiale è stato fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A. vedi preventivo ditta interni ceramiche, n. 15PV del 14/02/2020		
n. 674 05/02/20	n. 13694 05/02/20	Comando VV.UU.	Manutenzione impianto idrico	Comando VV.UU. Piano terra	18/02/20	18/02/20	Sostituite n. 6 cassette di scarico wc in plastica, n. 6 flessibili da 30 cm., n. 5 minisfere, n. 10 rompigetti dei rubinetti lavabo, n. 1 tubo di scarico flessibile, n. 1 morsetto. Il materiale è stato fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A..		
n. 814 12/02/20	n. 820 12/02/20	D.Scolastico B. Aquila	Controllo impianto elettrico	Plesso Rita Levi di Montalcino	19/02/20	19/02/20	Sost.	4	Neon led 9 W forniti dalla scuola
							Sost.	4	Neon led 9 W forniti dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.
n. 950 18/02/20	n. 1019 18/02/20	D.Scolastico V. Aldisio	Controllo impianto termico	Plesso di Via Caviaga	19/02/20	19/02/20	Manutenzionata caldaia, sostituzione sfiati automatici, controllo e messa in marcia dell'impianto. Il materiale è stato fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A., vedi preventivo della ditta Interni ceramiche n. 16PV del 19/02/20.		
n. 949 18/02/20	n. 1003 18/02/20	D.Scolastico R. De Caro	Manutenzione impianto idrico	Plesso di Via Niscemi	20/02/20	20/02/20	Spostato un wc con sostituzione di un fuori centro, sostituita una cassetta di scarico wc, sostituito un flessibile. Il materiale è stato fornito dalla scuola.		
	Richiesta telefonica	Arch. E. Tuccio	Chiusura porte	Palazzo di Città	21/02/20	21/02/20	Chiuse n. 4 porte in vetro con lucchetti e catena più una porta in legno con n. 2 occhielli e lucchetto, per lo sciopero previsto lunedì 24/02/2020. Il materiale è stato fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.		
n. 4922 16/11/19	Pec 26/11/19	Settore LL.PP.	Sostituzione neon	Front Office Protocollo	24/02/20	24/02/20	Sost.	10	Neon led 24 W materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Sostituzione neon	Aula gruppo Consiliare	24/02/20	24/02/20	Sost.	10	Neon led 9 W materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Controllo impianto elettrico	Settore Bilancio	24/02/20	24/02/20	Sostituito mt. 10 di cavo 2X4mm. dal quadro generale alla prima stanza, in quanto quello esistente era bruciato e in corto.		
n. 5097 03/12/19	n. 131830 03/12/19	Settore Affari Generali	Sostituzione neon	Gabinetto di Presidenza	25/02/20	25/02/20	Sost.	28	Neon led 9 W materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Stabili Comunali

Report Mese di febbraio 2020

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Materiale utilizzato e descrizione intervento
	n. 12754 04/02/20	Settore Affari Generali	Controllo impianto elettrico	Aula Consiliare	25/02/20	25/02/20	Sostituito 10 mt. di cavo 3X1.5 alimentazione prese 220V, banco della Presidenza
	Richiesta telefonica	Comando Carabinieri	Sostituzione neon	Caserma Carabinieri	26/02/20	26/02/20	Sost. 7 Neon led 18 W Sost. 33 Neon led 9 W materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.
n. 1165 25/02/20	n. 22234/PM 25/02/20	Comando VV.UU.	Manutenzione rete di recinzione	Campo di calcio Via delle Sorbe	28/02/20	28/02/20	Messa in sicurezza recinto campetto, con mt. 10 di rete di recinzione.