


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di febbraio 2020

| Tipologia | N. |
|-------------------------------|------------|
| Interventi U.r.p. | 36 |
| Interventi U.r.p. retroattivi | 111 |
| Interventi programmati | 22 |
| Interventi in emergenza | 21 |
| Interventi in reperibilità | 5 |
| Totale interventi | 195 |



| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------|---|----|----------------------|--------|
| 1 | 13195 | 05/02/20 | Omissis | Via Butera | Regolazione timer | 12/02/20 | L'impianto di che trattasi e dotato di fotocellula. | | | |
| 2 | 15658 | 10/02/20 | Omissis | Via Udine N. 5 | Sostituzione lampada | 12/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 27 |
| 3 | 13195 | 04/02/20 | Omissis | Via Cavaleri N. 6 | Sostituzione lampada | 13/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 4 | 15062 | 07/02/20 | Omissis | Via Salina | Regolazione faro parcheggio | 14/02/20 | Regolato faro. | | | |
| 5 | 15062 | 07/02/20 | Omissis | Via Rodi N. 29 | Sostituzione lampada | 14/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 6 | 16699 | 12/02/20 | Omissis | Via Cosenza N. 5 | Sostituzione lampada | 18/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 27 |
| 7 | 15658 | 10/02/20 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 18/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| 8 | 15658 | 10/02/20 | Omissis | Via Portoferrara N. 1 | Sostituzione lampada | 19/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 9 | 16699 | 12/02/20 | Omissis | Cavalcavia Settefarine | Sostituzione lampada | 19/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 10 | 17279 | 13/02/20 | Omissis | Via F. Redi | Zona al buio | 19/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 11 | 18266 | 14/02/20 | Omissis | Via Salina | Regolazione faro parcheggio | 19/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 12 | 16699 | 12/02/20 | Omissis | Vico Icaro | Sostituzione lampada | 19/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 13 | 15658 | 10/02/20 | Omissis | Vico Icaro | Sostituzione lampada | 19/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 14 | 20081 | 19/02/20 | Omissis | Via Albertinelli N. 4 | Sostituzione lampada | 20/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 15 | 19585 | 18/02/20 | Omissis | Via Bill | Sostituzione lampada | 21/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----|----------------------|--------|
| 16 | 20081 | 19/02/20 | Omissis | Via Bil N. 76 | Sostituzione lampada | 21/01/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 17 | 18266 | 14/02/20 | Omissis | Via Ferrandina parcheggio | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 18 | 12631 | 03/02/20 | Omissis | Via degli Appennini N. 26 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 19 | 17279 | 13/02/20 | Omissis | Via dei Carciofeti | Zona al buio | 24/02/20 | Impianto non di N/S competenza | | | |
| 20 | 19585 | 18/02/20 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 21 | 12631 | 03/02/20 | Omissis | Via Cosenza N. 1-7 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 22 | 21495 | 21/02/20 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 23 | 21495 | 21/02/20 | Omissis | Via dei Carciofeti | Zona al buio | 25/02/20 | Impianto non di N/S competenza | | | |
| 24 | 21495 | 21/02/20 | Omissis | Via Pozzillo N. 10 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 25 | 17279 | 13/02/20 | Omissis | Via Lipari | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 27 |
| 26 | 19585 | 18/02/20 | Omissis | Via Lipari | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 27 | 19585 | 18/02/20 | Omissis | Via Lipari | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 28 | 20081 | 19/02/20 | Omissis | Vico Rufino | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 29 | 15658 | 12/02/20 | Omissis | Via Ivrea N. 139 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 30 | 17279 | 13/02/20 | Omissis | Via Ivrea N. 145 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 31 | 19585 | 18/02/20 | Omissis | Via Ivrea N. 157 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--|----|----------------------|--------|
| 32 | 20081 | 19/02/20 | Omissis | Via Ivrea N. 157 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 33 | 20908 | 20/02/20 | Omissis | Via Bill N. 5-15 | Sostituzione lampada | 27/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Portalampada | E 40 |
| 34 | 21495 | 21/02/20 | Omissis | Via delle Arance | Plafoniera penzolante | 27/02/20 | Non si risconta nessuna plafoniera penzolante. | | | |
| 35 | 22416 | 25/02/20 | Omissis | Via Il Perugino N. 20 | Sostituzione lampada | 27/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 36 | 18266 | 14/02/20 | Omissis | Viale M. del Vallo N. 10 | Sostituzione lampada | 28/02/20 | Sost. | 3 | Lampada Led | 35 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----|--------------------------|--------|
| 1 | 120794 | 07/11/19 | Omissis | Via L. Muratori N. 33 | Sostituzione lampada | 31/01/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 2 | 120794 | 07/11/19 | Omissis | Via Disueri angolo Via Favignana | Sostituzione lampada | 31/01/20 | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 3 | 6457 | 20/01/20 | Omissis | Via Anguissola | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 4 | 10355 | 28/01/20 | Omissis | Via Anguissola | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 5 | 10964 | 29/01/20 | Omissis | Via Anguissola | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 6 | 129272 | 27/11/19 | Omissis | Via Australia fine strada | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portella palo | Grande |
| 7 | 1006742 | 23/09/19 | Omissis | Via Italia N. 19 | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 8 | 107240 | 08/10/19 | Omissis | Via delle Colline | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 250 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 250 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Mt. | 10 | Cavo Fror | 2X2.5 |
| Sost. | 1 | Plafoniera riciclata | | | | | | | | |
| 9 | 896 | 07/01/20 | Omissis | Via Sabbioncello | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----|-------------------------|-------|
| 10 | 119451 | 05/11/19 | Omissis | Via Mare | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Competenza Enel | | | |
| 11 | 119451 | 05/11/19 | Omissis | Via Biviere angolo Via Disueri | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 12 | 129769 | 28/11/19 | Omissis | Via Sabbioncello N. 5 - 9 | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 13 | 129769 | 28/11/19 | Omissis | Via L. Muratori N. 33 | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 14 | 1997 | 09/01/20 | Omissis | Viale Cortemaggiore N. 154 | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 15 | 102292 | 26/09/19 | Omissis | Viale Cortemaggiore N. 65 | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 16 | 3483 | 14/01/20 | Omissis | Via Recanati N. 145 | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 17 | 1997 | 14/01/20 | Omissis | Via Cassibile N. 2 | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portafusibile | |
| 18 | 1997 | 09/01/20 | Omissis | Porta Marina | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 250 W |
| 19 | 139402 | 19/12/19 | Omissis | Via Vespri N. 4 | Sostituzione lampada | 04/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 20 | 92822 | 05/09/19 | Omissis | Via Ischia angolo Via Ivrea | Sostituzione lampada | 05/02/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portafusibile | |
| 21 | 123855 | 14/11/19 | Omissis | Via Risorgimento N. 177 | Sostituzione lampada | 05/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 250 W |
| 22 | 129272 | 27/11/19 | Omissis | Via Alfonsine | Sostituzione lampada | 05/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| 23 | 108562 | 10/10/19 | Omissis | Via B. Croce | Sostituzione lampada | 05/02/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portafusibile | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----|----------------------|---------|
| 24 | 111926 | 17/10/19 | Omissis | Via B. Croce | Sostituzione lampada | 05/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 25 | 118397 | 31/10/19 | Omissis | Via Ischia N. 135 | Sostituzione lampada | 05/02/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 26 | 94150 | 05/09/19 | Omissis | Via Ischia N. 83 | Sostituzione lampada | 06/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 27 | 96682 | 13/09/19 | Omissis | Via Ischia N. 97 | Sostituzione lampada | 06/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 28 | 5744 | 17/01/20 | Omissis | Via Cagliari N. 9 | Sostituzione lampada | 06/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 29 | 10376 | 28/01/20 | Omissis | Piazza S. Francesco | Regolazione timer | 07/02/20 | Regolato timer | | | |
| 30 | 7829 | 22/01/20 | Omissis | Via Ambrica N. 2 | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 31 | 10355 | 28/01/20 | Omissis | Via Ambrica | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 32 | 10355 | 28/01/20 | Omissis | Via Ambriaca N. 15 | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portella palo | Piccola |
| 33 | 9752 | 27/01/20 | Omissis | Via Catilina N. 8 | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 34 | 135292 | 11/12/19 | Omissis | Via degli Appennini N. 26 | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 35 | 8462 | 23/01/20 | Omissis | Via Rio de Janeiro | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Sost. | 3 | Lampada Led | 35 W |
| 36 | 922 | 24/01/20 | Omissis | Via Rio de Janeiro N. 18 | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 37 | 9752 | 27/01/20 | Omissis | Via Rio de Janeiro | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----|-------------------------|---------|
| 38 | 10355 | 28/01/20 | Omissis | Via Rio de Janeiro N. 18 | Sostituzione lampada | 07/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 39 | 120794 | 07/11/19 | Omissis | Via Timoleone N. 42 | Sostituzione lampada | 10/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |
| 40 | 121606 | 11/11/19 | Omissis | Via Salerno N. 7 | Sostituzione lampada | 10/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 41 | 139402 | 19/12/19 | Omissis | Via Salerno N. 13 | Sostituzione lampada | 10/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 42 | 896 | 07/01/20 | Omissis | Via Salerno N. 13 | Sostituzione lampada | 10/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 43 | 116855 | 29/10/19 | Omissis | Via Ambrica N. 15 | Sostituzione lampada | 10/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 44 | 1997 | 09/01/20 | Omissis | Via Ambrica | Sostituzione lampada | 10/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 45 | 7829 | 22/01/20 | Omissis | Via Castore N. 9 | Sostituzione lampada | 10/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portella palo | Piccola |
| 46 | 119456 | 05/11/19 | Omissis | Viale Indipendenza | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 47 | 121606 | 11/11/19 | Omissis | Viale Indipendenza | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 48 | 106127 | 04/10/19 | Omissis | Vico Mulè | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 49 | 106362 | 07/10/19 | Omissis | Vico Mulè | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 50 | 106127 | 04/10/19 | Omissis | Via S. Damaggio | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| 51 | 131071 | 02/12/19 | Omissis | Via Marconi N. 34 | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 52 | 123855 | 14/11/19 | Omissis | Via Amendola N. 178 | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Competenza Enel | | | |
| 53 | 137526 | 16/12/19 | Omissis | Via Pandino e zona limitrofa | Zona al buio | 11/02/20 | Sost. | 9 | Lampada Led | 35 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------|--|----|--------------------------|-------|
| 54 | 99528 | 19/09/19 | Omissis | Via Portoferrara N. 1 | Sostituzione lampada | 11/02/19 | Intervento già eseguito. | | | |
| 55 | 92822 | 05/09/19 | Omissis | Via Portoferrara N. 1 | Sostituzione lampada | 11/02/19 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portafusibile | |
| 56 | 1997 | 14/01/20 | Omissis | Via Fontanarossa | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Sost. | 6 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 27 |
| 57 | 137526 | 16/12/19 | Omissis | Via Donatello N. 31 - 39 | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Portalampada | E 27 |
| 58 | 8462 | 23/01/20 | Omissis | Via Manzoni N. 100 | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 59 | 11549 | 30/01/20 | Omissis | Via Catilina N. 8 | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 60 | 11549 | 30/01/20 | Omissis | Via Catilina N. 8 | Sostituzione lampada | 11/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 61 | 1997 | 09/01/20 | Omissis | Via Salerno N. 22 | Sostituzione lampada | 12/02/20 | Sost. | 3 | Lampada Led | 35 W |
| 62 | 1997 | 09/01/20 | Omissis | Via Ventura N. 9 | Sostituzione lampada | 12/02/20 | Punto luce funzionante. | | | |
| 63 | 10964 | 29/01/20 | Omissis | Via Boito N. 12 | Sostituzione lampada | 13/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 64 | 10355 | 28/01/20 | Omissis | Via Cavaleri N. 6 | Sostituzione lampada | 13/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| 65 | 127163 | 22/11/19 | Omissis | Vico Icaro N. 13 | Sostituzione lampada | 13/02/20 | Sostituito cavo bruciato dalla plafoniera al pozzetto d'ispezione. | | | |
| | | | | | | | Mt. | 12 | Cavo budilico | 2X2.5 |
| 66 | 118397 | 31/10/19 | Omissis | Via Guccione N. 42 | Sostituzione lampada | 17/02/20 | N. | 2 | Riduzioni da E 40 a E 27 | |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----|----------------------|-------|
| 67 | 1997 | 14/01/20 | Omissis | Via C. Colombo N. 10 | Sostituzione lampada | 21/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 68 | 87198 | 13/08/19 | Omissis | Via Parnaso N. 20 | Sostituzione lampada | 21/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 69 | 11549 | 30/01/20 | Omissis | Via F. Redi | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 70 | 11549 | 30/01/20 | Omissis | Cavalcavia Settefarine | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 71 | 12131 | 31/01/20 | Omissis | Via Rio de Janeiro N. 10 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 72 | 124748 | 18/11/19 | Omissis | Via Paldino N. 56 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Competenza Enel | | | |
| 73 | 1997 | 14/01/20 | Omissis | Via del Fieno | Impianto acceso | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 74 | 1997 | 09/01/20 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portafusibile | |
| 75 | 3483 | 14/01/20 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 76 | 4048 | 14/01/20 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 77 | 118397 | 31/10/19 | Omissis | Via Caserta N. 3 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 78 | 6457 | 20/01/20 | Omissis | Via del Fieno | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 79 | 5744 | 17/01/20 | Omissis | Via Rio de Janeiro N. 16 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 80 | 5744 | 17/01/20 | Omissis | Via Cavaleri N. 16 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 81 | 138200 | 17/12/20 | Omissis | Via Cavaleri N. 3 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 82 | 94992 | 09/09/19 | Omissis | Via Ascoli N. 45 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 83 | 96682 | 13/09/19 | Omissis | Via Ascoli N. 45 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----|----------------------|-------|
| 84 | 123855 | 14/11/19 | Omissis | Via C. Colombo N. 10 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 85 | 135292 | 11/12/19 | Omissis | Via C. Colombo N. 10 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 86 | 129272 | 27/11/19 | Omissis | Via Marconi N. 34 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 87 | 123855 | 14/11/19 | Omissis | Via Marconi N. 34 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 88 | 127163 | 22/11/19 | Omissis | Via Marconi N. 34 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 89 | 138906 | 18/12/19 | Omissis | Via Zandonai angolo Via Chopin | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 90 | 96682 | 13/09/19 | Omissis | Via Telesio N. 4 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 91 | 94991 | 09/09/19 | Omissis | Via B. Telesio N. 2 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 92 | 133924 | 09/12/19 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 24/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 93 | 67707 | 19/06/19 | Omissis | Via S.M. di Gesù N. 4 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 94 | 136048 | 12/12/19 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 95 | 139402 | 19/12/19 | Omissis | Via Enotri N. 9 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 96 | 121606 | 11/11/19 | Omissis | Via Leoncavallo N. 1 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 97 | 94152 | 05/09/19 | Omissis | Via S. Valentino | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 98 | 136048 | 12/12/19 | Omissis | Via dei Carciofeti | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Impianto non di N/S competenza | | | |
| 99 | 111928 | 17/10/19 | Omissis | Via Pindaro N. 59 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| 100 | 119456 | 05/11/19 | Omissis | Via Pindaro N. 59 | Sostituzione lampada | 25/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|-----|-----------|----------|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---|----|----------------------|-------|
| 101 | 119451 | 05/11/19 | Omissis | Via B. Croce N. 58 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 102 | 5744 | 17/01/20 | Omissis | Vico Rufino | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |
| 103 | 136597 | 13/12/19 | Omissis | Via Ivrea N. 91 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Punto luce funzionante. | | | |
| 104 | 136597 | 13/12/19 | Omissis | Via Ivrea | Zona al buio | 26/02/20 | Impianto funzionante | | | |
| 105 | 896 | 07/01/20 | Omissis | Via Ivrea N. 11 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 106 | 896 | 07/01/20 | Omissis | Via Ivrea | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 107 | 3483 | 14/01/20 | Omissis | Via Ivrea N. 11 | Sostituzione lampada | 26/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 108 | 119451 | 05/11/19 | Omissis | Via P. Orsi N. 18 | Palo pericolante | 27/02/20 | Rimosso palo bucato alla base, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| 109 | 138906 | 18/12/19 | Omissis | Via P. Orsi N. 18 | Palo pericolante | 27/02/20 | Intervento già eseguito. | | | |
| 110 | 10355 | 28/01/20 | Omissis | Via Cassibile N. 2 | Sostituzione lampada | 28/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 111 | 8462 | 23/01/20 | Omissis | Via Cassibile N. 8 | Sostituzione lampada | 28/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

febbraio 2020

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|---------------|----------|----------------|---|--------------------------|-----------|--|----|-------------------------|--------|
| 1 | | 03/02/20 | Ghelas | Via La Pampa | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 2 | | 03/02/20 | Ghelas | Via Ligabue N. 59 | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 3 | | 03/02/20 | Settore LL.PP. | Via S. Enrica | Sostituzione lampada | 03/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 4 | | 05/02/20 | Ghelas | Via Rossini angolo Via Mallia | Sostituzione lampada | 05/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| 5 | | 10/02/20 | Ghelas | Piazza Masaccio Piazza delle tre Porte | Installazione pannello | 10/02/20 | Rimosso pannello con canestro da Piazza Masacci e montato in Piazza delle tre Porte. | | | |
| 6 | | 12/02/20 | Settore LL.PP. | Piazza Dante | Sostituzione lampada | 12/02/20 | Sost. | 3 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |
| 7 | | 13/02/20 | Settore LL.PP. | Via A. Vespucci | Sostituzione lampada | 13/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 8 | | 13/02/20 | Settore LL.PP. | Via Duca degli Abruzzi | Sostituzione lampada | 13/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 9 | | 13/02/20 | Ghelas | Via Torre di Manfreda "ingrso" | Installazione plafoniere | 13/02/20 | Inst. | 2 | Plafoniere a led | 100 W |
| 10 | | 13/02/20 | Ghelas | Piano Marina | Installazione plafoniere | 13/02/20 | Inst. | 3 | Plafoniere a led | 65 W |
| 11 | | 13/02/20 | Settore LL.PP. | Via Venezia N. 383 | Sostituzione lampada | 13/02/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Porta lampada | E 27 |
| 12 | | 14/02/20 | Ghelas | Vie cittadine | Timer astronomico | 14/02/20 | Inst. | 13 | Timer astrologici | |
| 13 | | 17/02/20 | Ghelas | Viale Cortemaggiore tratto Caltacqua Giardino dell'Auriga | Sostituzione lampada | 17/02/20 | Sost. | 4 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Porta lampada | E 27 |

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

febbraio 2020

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|------------------|----------|----------------|---|-----------------------------------|-----------|--------|----|-------------------------|---------|
| 14 | | 17/02/20 | Ghelas | Via Minebio Via Fontanarossa | Controllo impianto | 17/02/20 | Inst. | 7 | Basi completi di globo | Ø 40 |
| | | | | | | | Inst. | 7 | Lampade Led | 35 W |
| | | | | | | | Mt. | 15 | Cavo budilico | 2X2.5 |
| 15 | | 18/02/20 | Ghelas | Via Mare tratto "B Cool - Rotatoria di Viale Cortemaggiore" | Progetto Led | 18/02/20 | Sost. | 9 | Armature stradali a Led | 98 W |
| | | | | | | | Mt. | 3 | Cavo fror | 2X2.5 |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portella palo | Grande |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portella palo | Piccola |
| 16 | | 19/02/20 | Ghelas | Via Sicani angolo S.S. 115 | Installazione plafoniere | 19/02/20 | Inst. | 1 | Plafoniere a led | 123 W |
| 17 | | 19/02/20 | Progetto Led | Tratto Bcool - incrocio Viale Indipendenza | Sostituzione armature stradali | 19/02/20 | Sost. | 8 | Armature stradali a Led | 98 W |
| 18 | | 20/02/20 | Progetto Led | Tratto Bcool - incrocio Viale Cortemaggiore | Sostituzione armature stradali | 20/02/20 | Sost. | 3 | Armature stradali a Led | 98 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Armature stradali a Led | 50 W |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Armature stradali a Led | 80 W |
| | | | | | | | Utili. | 4 | Stecche mammut | 4mm |
| 19 | | 20/02/20 | Progetto Led | Tratto Via Borsellino ingresso porto | Sostituzione armature stradali | 20/02/20 | Sost. | 1 | Armature stradali a Led | 137 W |
| | | | | | | | Mt. | 17 | Cavo fror | 2x2.5 |
| 20 | | 25/02/20 | Settore LL.PP. | C/so V. Emanuele "tratto teatro Eschilo Tabaccaio" | Controllo impianto | 25/02/20 | Sost. | 4 | Lampade G 12 | 70 W |
| | | | | | | | Sost. | 6 | Lampade G 12 | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Accemditori | 70/400 |

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

febbraio 2020

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 20 | | 25/02/20 | Settore LL.PP. | C/so V. Emanuele "tratto teatro Eschilo Tabaccaio" | Controllo impianto | 25/02/20 | Sost. | 3 | Reattori | 70 W |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Reattori | 150 W |
| 21 | | 27/02/20 | Settore LL.PP. | Via Asia N. 2 | Sostituzione lampada | 27/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 22 | | 27/02/20 | Settore LL.PP. | Vico Tacito N. 13 | Sostituzione lampada | 27/02/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi in emergenza

febbraio 2020

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|----------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|-----------|---|----|----------------------|-------|
| 1 | Richiesta telefonica | 03/02/20 | Amministratore Ghelas | C/so V. Emanuele c/o Bar la Palma | Pozzetto rotto | 03/02/20 | Sost. | 1 | Coperchio pozzetto | 30X30 |
| 2 | Richiesta telefonica | 03/02/20 | Amministratore Ghelas | Via S. Cristoforo | Zona al buio | 03/02/20 | Controllo e ripristino impianto. | | | |
| 3 | N. 60 | 05/02/20 | VV.UU. | Via G.le Cascino nei pressi dell'ex mattatoio | Palo divelto | 05/02/20 | Rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| 4 | Richiesta telefonica | 06/02/20 | Amministratore Ghelas | Via Venezia angolo Via Butera | Zona al buio | 06/02/20 | Sost. | 1 | Fotocellula | |
| 5 | Richiesta telefonica | 06/02/20 | Settore LL.PP. | Via Rieman angolo Vico Talete di Mileto | Zona al buio | 06/02/20 | Sostituzione cavo tranciato da scavo "Oper Fiber" | | | |
| | | | | | | | Mt. | 20 | Cavo | 1X2.5 |
| 6 | N.67 | 06/02/20 | VV.UU. | Via Butera N. 309 | Plafoniera penzolante | 06/02/20 | Rimosse N. 2 plafoniere penzolanti, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| 7 | N. 84 | 13/02/20 | VV.UU. | Via Morselli angolo Via Meli | Palo divelto | 13/02/20 | Il palo di che trattasi è stato rimosso dal Geom. Bevilacqua. | | | |
| 8 | | 13/02/20 | Ghelas | Via P. Picasso | Zona al buio | 13/02/20 | Prova e ripristino impianto. | | | |
| | | | | | | | Sost. | 5 | Lampada Led | 35 W |
| 9 | Richiesta telefonica | 13/02/20 | Assessore Liardo | Via F. Redi | Zona al buio | 13/02/20 | Sost. | 1 | Fotocellula | |
| 10 | N. 82 | 08/02/20 | VV.UU. | C/da Femmina Morta | Zona al buio | 13/02/20 | Rimossa plafoniera bruciata, controllo e ripristino impianto. | | | |
| 11 | | 14/02/20 | Ghelas | Via del Fieno | Zona al buio | 14/02/20 | Sost. | 1 | Fotocellula | |
| 12 | | 17/02/20 | Ghelas | Via Settefarine "cavalcavia" | Controllo impianto | 17/02/20 | Ripristino cavi bruciati nel pozzetto d'ispezione, riposizionati cavi elettrici penzolanti. | | | |
| 13 | | 17/02/20 | Ghelas | Via Bramante | Zona al buio | 18/02/20 | Ripristino cavi bruciati nel pozzetto d'ispezione, prova e ripristino impianto. | | | |
| 14 | N. 93 | 18/02/20 | VV.UU. | Cso S. Aldisio zona cimitero monumentale. | Zona al buio | 18/02/20 | Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso. | | | |
| 15 | | 19/02/20 | Ghelas | Via Settefarine "cavalcavia" | Cavi penzolanti | 19/02/20 | Util. | 40 | Fascette | Pvc |

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi in emergenza

febbraio 2020

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|------------------|----------|----------------|--|-----------------------|-----------|-------|----|---|---|
| 16 | | 19/02/20 | Ghelas | Porto rifugio | Controllo impianto | 19/02/20 | | | Controllo impianto per ripristino torri faro. | |
| 17 | | 20/02/20 | Ghelas | Porto rifugio | Plafoniera penzolante | 20/02/20 | | | Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. | |
| 18 | | 20/02/20 | Settore LL.PP. | Via Guccione angolo Via Sabello | Zona al buio | 20/02/20 | Util. | 4 | Giunti lineari | Ripristino cavi tranciati nel pozzetto d'ispezione. |
| 19 | N. 78 | 12/02/20 | VV.UU. | Zona cantina saociale vicino upim | Palo pericolante | 20/02/20 | | | Rimosso palo bucato alla base, punto luce messo in sicurezza. | |
| 20 | | 20/02/20 | Ghelas | Via Federico II, angolo Piazza delle tre porte | Palo pericolante | 20/02/20 | | | Rimosso palo bucato alla base, punto luce messo in sicurezza. | |
| 21 | N. 102 | 21/02/20 | VV.UU. | Via Bill N. 61 | Palo pericolante | 21/02/20 | | | Rimosso palo bucato alla base, punto luce messo in sicurezza. | |

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi in reperibilità

febbraio 2020

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|--|
| 1 | Richiesta telefonica | 05/02/20 | VV.UU. | Via Settefarine c/o Scuola Giovanni XXIII | Faro penzolante | 05/02/20 | | | | Rimosso faro penzolante, punto luce messo in sicurezza. |
| 2 | N. 69 | 08/02/20 | VV.UU. | C/so S. Aldisio | Zona al buio | 08/02/20 | | | | Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso. |
| 3 | Richiesta telefonica | 22/02/20 | Direttore Tecnico Ghelas | Chiesa S. Giovanni | Controllo impianto | 22/02/20 | | | | Controllo quadro elettrico per alimentazione prese. |
| 4 | Richiesta telefonica | 22/02/20 | VV.FF. | Via dell'Acropoli angolo Via Prati | Palo divelto | 22/02/20 | | | | Rimosso palo divelto causa incidente stradale, punto luce messo in sicurezza, auto coinvolta FC279HJ |
| 5 | N. 18174 | 14/02/20 | Settore Sport Turismo | Giardino dell'Auriga | Installazione punto luce | 23/02/20 | | | | Installato punto luce provvisorio per manifestazione Carnevale 2020 |