


Tipologia	N.	
Interventi su richieste U.R.P.	25	Per richiesta d'intervento in emergenza e/o reperibilità si intende quella proveniente dal Settore Manutenzione - Forze dell'Ordine, privati cittadini, che deve essere eseguita con priorità assoluta al fine di tutelare la pubblica incolumità.
Interventi su richieste U.R.P. retroattive	59	
Interventi su richieste U.R.P. online	6	
Interventi programmati	31	
Interventi d'emergenza	3	
Interventi in reperibilità	14	
Totale interventi	138	



Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p.

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	234	02/01/18	Omissis	Via L. Toulouse N. 18	Plafoniera penzolante	04/01/18	Riposizionata plafoniera, rimosso vetro rotto.			
2	1115	05/01/18	Omissis	Via Monza angolo Via Novara	Sostituzione lampada	16/01/18	Competenza Enel			
3	115	05/01/18	Omissis	Via Monza N. 31	Sostituzione lampada	16/01/18	Competenza Enel			
4	1826	09/01/18	Omissis	Via G.le Cascino	Ricollocazione plafoniera	16/01/18	Competenza Settore LL.PP.			
5	1826	09/01/18	Omissis	Per richiesta d'intervento in	Ricollocazione plafoniera	16/01/18	Competenza Settore LL.PP.			
6	1826	09/01/18	Omissis	Via Cardillo N. 25	Sostituzione lampada	18/01/18	Intervento già eseguito.			
7	5038	16/01/18	Omissis	Via Palazzi	Zona al buio	18/01/18	Intervento già eseguito.			
8	5113	16/01/18	Omissis	Vico Arcadia	Zona al buio	18/01/18	Ispezionati i pozzetti per rilevamento corto, prova e ripristino impianto.			
9	5113	16/01/18	Omissis	Via P. Orsi	Zona al buio	18/01/18	Intervento già eseguito.			
10	4113	16/01/18	Omissis	Vico Alassio	Zona al buio	18/01/18	Impianto funzionante			
11	5113	16/01/18	Omissis	Via del Fieno	Zona al buio	18/01/18	Impianto parzialmente staccato per individuare corto circuito.			
12	368	03/01/18	Omissis	Via Stentinello	Zona al buio	19/01/18	Intervento già eseguito.			
13	1115	05/01/18	Omissis	Via Stentinello	Sostituzione lampada	19/01/18	Intervento già eseguito.			
14	1115	05/01/18	Omissis	Via Stentinello	Sostituzione lampada	19/01/18	Intervento già eseguito.			
15	1115	05/01/18	Omissis	Via Stentinello	Sostituzione lampada	19/01/18	Intervento già eseguito.			
16	5038	16/01/18	Omissis	Via Bramante	Sostituzione lampada	22/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p.

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17	5038	16/01/18	Omissis	Via dello Smeraldo 3° palo	Plafoniera penzolante	22/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Installata n. 1 plafoniera riciclata.			
18	1115	05/01/18	Omissis	Via Magellano N. 11	Sostituzione lampada	23/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
19	368	03/01/18	Omissis	Via Magellano N. 7	Sostituzione lampada	23/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
20	2624	10/01/18	Omissis	Via Magellano N. 11	Sostituzione lampada	23/01/18	Intervento già eseguito.			
21	1115	05/01/18	Omissis	Vico Arcadia	Zona al buio	23/01/18	Ripristo corto circuito nei pozzetti d'ispezione.			
22	1825	09/01/18	Omissis	Vico Arcadia	Zona al buio	23/01/18	Intervento già eseguito.			
23	1115	05/01/18	Omissis	Via Arapacis N. 100	Sostituzione lampada	26/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
24	5999	17/01/18	Omissis	Via Chopin N. 25	Sostituzione lampada	31/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
25	5999	17/01/18	Omissis	Via Chopin N. 38	Sostituzione lampada	31/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	139961	06/12/17	Omissis	Via Morgeti N. 18	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
2	142297	12/12/17	Omissis	Via Cassibile	Sostituzione lampada	02/01/18			Ripristino guasto sulla linea elettrica.	
3	141152	11/12/17	Omissis	Via degli Anemoni	Ricollocazione plafoniera	02/01/18			Competenza Settore LL.PP.	
4	135304	27/11/17	Omissis	Viale Indipendenza	Zona al buio	02/01/18			Intervento già eseguito.	
5	121853	27/10/17	Omissis	Per richiesta d'intervento in	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
6	135304	27/11/17	Omissis	Via Elimi	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
7	135304	27/11/17	Omissis	Via Castelluccio angolo Via Altamira	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
8	133569	22/11/17	Omissis	Via Cocalo N. 3	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
9	116241	16/10/17	Omissis	Via Cassibile N. 20	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
10	121025	26/10/17	Omissis	Via Cassibile N. 51	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
11	135893	28/11/17	Omissis	Via C. Abba N. 12	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
12	138351	04/12/17	Omissis	Via C. Abba N. 12	Sostituzione lampada	02/01/17			Intervento già eseguito.	
13	142866	13/12/17	Omissis	Via C. Abba N. 12	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
14	128924	13/11/17	Omissis	Via Ossidiana N. 13	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
15	133569	22/11/17	Omissis	Via Ossidiana N. 14	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	
16	135893	28/11/17	Omissis	Via Ossidiana N. 16-26	Sostituzione lampada	02/01/18			Intervento già eseguito.	

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17	135304	27/11/17	Omissis	Via Altamira N. 4	Sostituzione lampada	02/01/18	Intervento già eseguito.			
18	135893	28/11/17	Omissis	Via Altamira N. 72	Sostituzione lampada	02/01/18	Intervento già eseguito.			
19	135893	28/11/17	Omissis	Via Ausonia N. 71	Sostituzione lampada	02/01/18	Intervento già eseguito.			
20	139961	06/12/17	Omissis	Via Ausonia N. 25	Sostituzione lampada	02/01/18	Intervento già eseguito.			
21	142866	13/12/17	Omissis	Via Ausonia N. 71	Sostituzione lampada	02/01/18	Intervento già eseguito.			
22	147807	27/12/17	Omissis	Via Leoncavallo	Cavi penzolanti	02/01/18	Trattasi di cavi telecom.			
23	131168	16/11/17	Omissis	Via Sabbioncello	Zona al buio	02/01/18	Intervento già eseguito.			
24	141152	11/12/17	Omissis	Via Marmolada N. 12	Sostituzione lampada	04/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
25	135304	27/11/17	Omissis	Via L. Loria N. 4	Sostituzione lampada	04/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
26	135304	27/11/17	Omissis	Via L. Loria N. 4	Sostituzione lampada	04/01/18	Intervento già eseguito.			
27	146159	20/12/17	Omissis	Via Cocalo N. 2-5	Sostituzione lampada	04/01/18	Intervento già eseguito.			
28	146159	20/12/17	Omissis	Via Cassibile	Zona al buio	04/01/18	Intervento già eseguito.			

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
29	126161	07/11/17	Omissis	Via Dolomiti N. 14	Cavi penzolanti	04/01/18	Intervento già eseguito.			
30	138351	04/12/17	Omissis	Via Mendel N. 39	Sostituzione lampada	05/01/18	Intervento già eseguito.			
31	139017	05/12/17	Omissis	Via Mendel N. 39	Sostituzione lampada	05/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
32	142866	13/12/17	Omissis	Via Monza N. 17	Sostituzione lampada	05/01/18	Competenza Enel			
33	141152	11/12/17	Omissis	Via Monza N. 31	Sostituzione lampada	05/01/18	Competenza Enel			
34	134827	24/11/17	Omissis	Via L. Loria N. 4	Sostituzione lampada	05/01/18	Intervento già eseguito.			
35	127608	09/11/17	Omissis	Via Campochiaro N. 9-13	Sostituzione lampada	05/01/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400
36	127608	09/11/17	Omissis	Via G. Mameli N. 28-36	Sostituzione lampada	05/01/18	Sost.	2	Lampada Led	35 W
37	129600	14/11/17	Omissis	Via Mameli N. 3	Sostituzione lampada	05/01/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
38	142297	12/12/17	Omissis	Via Sammatino N. 23	Sostituzione lampada	05/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
39	133063	21/11/17	Omissis	Via Palmi N. 15	Sostituzione lampada	05/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
40	126161	07/11/17	Omissis	Via Spagna angolo Via Amiata	Sostituzione lampada	18/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
41	146617	21/12/17	Omissis	Piazza Vittime di Guerra	Sostituzione lampada	18/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
42	124942	03/11/17	Omissis	Via Segesta N. 28	Sostituzione lampada	18/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
43	139961	06/12/17	Omissis	Via Cardillo N. 25	Sostituzione lampada	18/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
44	138351	04/12/17	Omissis	Via Stentinello N. 5	Sostituzione lampada	19/01/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
45	139961	06/12/17	Omissis	Via Stentinello N. 5	Sostituzione lampada	19/01/18	Intervento già eseguito.			
46	133962	06/12/18	Omissis	Vicolo Ovidio N. 16	Controllo palo	19/01/18	Saldato capicorda per messa a terra.			
47	133962	06/12/18	Omissis	Via dei Cedri N. 6	Palo inclinato	19/01/18	Il palo è leggermente inclinato, non si riscontra pericolo di caduta.			
48	148198	28/12/17	Omissis	Via V. Monti N. 25	Sostituzione lampada	23/01/18	Competenza Enel			
49	133569	22/11/17	Omissis	Vico Arcadia	Zona al buio	23/01/18	Intervento già eseguito.			
50	136517	29/11/17	Omissis	Vico Arcadia	Zona al buio	23/01/18	Intervento già eseguito.			
51	121853	27/10/17	Omissis	Via Di Bartolo N. 5	Sostituzione lampada	24/01/18	Sost.	1	Lampada Miscelata	160 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
52	103123	15/09/18	Omissis	Via Di Bartolo N. 5	Sostituzione lampada	24/01/18	Sost.	1	Lampada Miscelata	160 W
53	95234	25/08/17	Omissis	Via Venezia N. 282	Sostituzione lampada	25/01/18	Intervento già eseguito.			
54	141152	11/12/17	Omissis	Via G. Cascino di fronte parcheggio camion	Sostituzione lampada	25/01/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
55	139017	05/12/17	Omissis	Via Sicani N. 7	Sostituzione lampada	25/01/18	Intervento già eseguito.			
56	131168	16/11/18	Omissis	Vico Vitruvio	Sostituzione lampada	25/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
57	130467	15/11/17	Omissis	Via G. Fracastoro di fronte N. 190	Sostituzione lampada	25/01/18	Sost.	1	Fusibile	
58	137114	30/11/17	Omissis	Via L. Perosi N. 54	Sostituzione lampada	30/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
59	133569	22/11/17	Omissis	Via Cosenza di fronte N. 6	Sostituzione lampada	30/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi eseguiti su richieste U.r.p. Online

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. Online	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	691	08/12/17	Omissis	Via Enotri	Zona al buio	02/01/18			Intervento già eseguito.	
2	665	25/11/17	Omissis	Via Cassibile	Zona al buio	02/01/18			Intervento già eseguito.	
3	705	17/12/17	Omissis	Via Ausonia	Sostituzione lampada	02/01/17			Intervento già eseguito.	
4	709	18/12/17	Omissis	Via Sammartino N. 23	Sostituzione lampada	05/01/18			Intervento già eseguito.	
5	29	15/01/18	Omissis	Via Venezuela N. 25	Sostituzione lampada	15/01/18			Intervento già eseguito.	
6	25	14/01/18	Omissis	Via Amiata angolo Via Spagna	Sostituzione lampada	18/01/18			Intervento già eseguito.	

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi Programmati

Report mese di gennaio 2018

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Ghelas	Viale Mediterraneo (scalinata belvedere)	Sostituzione lampada	03/01/18	Sost.	1	Lampada Ioduri Metallici	250 W
2	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione lampada	03/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
3	Ghelas	Via Appia	Sostituzione lampada	04/01/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
4	Ghelas	Via Appia	Sostituzione lampada	08/01/18	Sost.	3	Lampada Led	55 W
5	Ghelas	Via G. Cesare	Sostituzione lampada	Per richiesta	Sost.	1	Lampada Led	55 W
6	Ghelas	Via Appia	Sostituzione lampada	09/01/18	Sost.	4	Lampada Led	55 W
7	Settore LL.PP.prot. 1695 09/01/18	Via Butera	Disattivazione impianto	08/01/18	Disattivata momentaneamente linea elettrica per la realizzazione di una rotatoria.			
				09/01/18	Posa del tubo corrugato, passaggio cavi nei pozzetti collegati i giunti.			
				16/01/18	Mon.	2	Plafoniere a led	150 W
				Fornite dal Sig. Rocchetta (supermercato paghipoco)				
8	Ghelas	Via Tuscolana	Sostituzione lampada	15/01/18	Sost.	2	Lampada Led	55 W
9	Ghelas	Via G. Cesare	Sostituzione lampada	18/01/18	Sost.	2	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
10	Settore LL.PP. Arch. S. Nicoletti	Via Beethoven	Controllo impianto	16/01/18	Aspirata acqua nei pozzetti d'ispezione, si rilavano cavi elettrici tranciati, probabilmente in seguito ad intervento della telecom per installazione palo .			

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi Programmati

Report mese di gennaio 2018

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
11	Ghelas	Via Fontanarossa (strada senza uscita)	Controllo impianto	17/01/18	Sost.	2	Lampada Led	45 W
					Sost.	3	Lampada Miscelata	160 W
					Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
12	Ghelas	S.S. 115 pali N. 126 - 128	Sostituzione lampada	17/01/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
13	Ghelas	Via R. Battaglia N. 9	Sostituzione lampada	18/01/18	Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Portella palo	Piccola
14	Ghelas	Via Mazzini N. 125	Sostituzione lampada	22/01/18	Sost.	1	Lampada Miscelata	160 W
15	Ghelas	Via Fazzello N. 30	Sostituzione lampada	24/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
16	Ghelas	Via Gen. Cascino	Sostituzione lampada	25/01/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Fusibile	
17	Ghelas	Via Recanati fine strada	Sostituzione lampada	26/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi Programmati

Report mese di gennaio 2018

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
18	Ghelas	Via Tuscolana	Sostituzione lampada	26/01/18	Sost.	6	Lampada Led	55 W
19	Ghelas	Via Gagini N. 12	Sostituzione lampada	26/01/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Fusibile	
20	Ghelas	Via Pontina	Sostituzione lampada	26/01/18	Sost.	3	Lampada Led	55 W
21	Ghelas	Via Nomentana	Sostituzione lampada	29/01/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
22	Ghelas	Via Ostiense	Sostituzione lampada	29/01/19	Sost.	5	Lampada Led	55 W
23	Ghelas	Via Tiburtina	Sostituzione lampada	29/01/18	Sost.	8	Lampada Led	55 W
24	Ghelas	Via Tuscolana	Sostituzione lampada	29/01/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
25	Ghelas	Via Flavia	Sostituzione lampada	30/01/18	Sost.	2	Lampada Led	55 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Munutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi in Emergenza

Report mese di gennaio 2018

N.	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	08/01/18	VV.UU. fax N. 8 del 08/01/18	Via Europa angolo Via E. Romagnoli	Palo pericolante	08/01/18	Si riscontra palo della pubblica illuminazione bucato alla base, si è provveduto al taglio, alla rimozione e al trasporto dello stesso in cantiere, punto luce messo in sicurezza.			
2	12/01/18	Pec Settore LL.PP.	Piazza S. Agostino	Messa in sicurezza palo della pubblica illuminazione	15/01/18	Messo in sicurezza palo della pubblica illuminazione, collegato anche cavo messa a terra.			
3	22/01/18	Ghelas	Via S. Giorgio	Pozzetto sprofondato	22/01/18	Sost.	1	Pozzetto in cemento	40 X 40

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi in Reperibilità

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	1397	03/01/18	VV.UU.	Via La Paz	Plafoniera penzolante	03/01/18			Rimozione plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
2	1398	03/01/18	VV.UU.	Via Mantegazza Via Botta	Zona al buio	03/01/18			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.	
3	6	04/01/18	VV.UU.	Per richiesta d'intervento in emergenza e/o reperibilità si	Zona al buio	04/01/18			Riparata portella quadro elettrico divelta, controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.	
4	7	07/01/18	VV.UU.	Stadio V. Presti	Locali interni al buio	07/01/18			Controllo generale dei quadri elettrici, si è richiesto l'intervento della squadra ENEL reperibile e in sinergia si è riparato il guasto.	
5	12	10/01/18	VV.UU.	Via Anguissola e zona limitrofa	Zona al buio	10/01/18			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.	
6	13	10/01/18	VV.UU.	Largo Cadore e zona limitrofa	Zona al buio	10/01/18			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.	
7	23	15/01/18	VV.UU.	Via E. Romagnoli	Zona al buio	15/01/18			Si riscontrano contatore Enel e linea alimentazione interruttore magnetotermico quadripolare bruciati, richiesto intervento degli operatori Enel, insieme si è provveduto alla sostituzione del contatore, della linea bruciata alla prova e ripristino impianto	

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Pubblica Illuminazione
Interventi in Reperibilità

Report mese di gennaio 2018

N.	Prot. Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
8	26	17/01/18	VV.UU.	Via Licata palo N. 32	Palo divolto	17/01/18				Si riscontra palo della pubblica illuminazione divolto causa incidente stradale, si è provveduto al taglio, alla rimozione e alla messa in sicurezza del punto luce, il tutto in presenza dei VV.FF. - VV.UU. - Polizia di Stato.
9	28	22/01/18	VV.UU.	Viale Indipendenza angolo Via Salonicco	Plafoniera penzolante	22/01/18				Cablata plafoniera penzolante.
10	30	25/01/18	VV.UU.	Via Butera di fronte Bar Energy	Plafoniera penzolante	24/01/18				Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.
11	31	25/01/18	VV.UU.	Viale E. Mattei di fronte GB Oil	Palo divolto	25/01/18				Si riscontra palo della pubblica illuminazione divolto, si è provveduto al taglio, alla rimozione e alla messa in sicurezza del punto luce.
12	9510	25/01/18	Settore LL.PP.	Via Beethoven angolo Via Signorelli	Assistenza tecnica	25/01/18				Fornita assistenza tecnica alla squadra Telecom per ispezionare i pozzetti della zona.
13		26/01/18	Richiesta telefonica A.D. Ghelas	Via G. Siragusa N. 132	Plafoniera penzolante	26/01/18				Smontata, cablata e rimontata plafoniera penzolante.
14	33	26/01/18	VV.UU.	Area interna caserma VV.FF.	Zona al buio	26/01/18				Sezionamento linea elettrica e ripristino parziale dell'impianto.
						27/01/18				Controllo generale dei quadri elettrici, ripristino totale dell'impianto.