

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
41 del 04/01/19	Pec 04/01/19		Dirigente scolastico S. Scicolone	Guasto autoclave	Scuola E. Romagnoli	04/01/19	04/01/19	Rifacimento aria autoclave messa in marcia dello stesso.			
			Ghelas	Accensione caldaie	Scuola Don Milani	04/01/19	04/01/19	Messa in marcia caldaia e ciller			
				Accensione caldaie	Scuola N. Green						
				Accensione caldaie	Scuola Piazza Alemanna						
				Accensione caldaie	Scuola S.M. di Gesù						
				Accensione caldaie	Scuola E. Romagnoli						
				Accensione caldaie	Scuola E. Solito						
				Accensione caldaie	Scuola A. Roccella						
				Assistenza tecnica	Scuola P.E. Giudici			Fornita assistenza tecnica alla ditta esecutrice dei lavori.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Scuola Giovanni XXIII	07/01/19	07/01/19	Sopralluogo per rilevamento guasto			
				Caldaia in avaria	Scuola E. Romagnoli			Sopralluogo per rilevamento guasto			
				Caldaia in avaria	Scuola A. Roccella			Sopralluogo per rilevamento guasto			
				Caldaia in avaria	Scuola S. Quasimodo			Sopralluogo per rilevamento guasto			
				Caldaia in avaria	Scuola L. Capuana			Sopralluogo per rilevamento guasto			
				Blocco caldaia	Scuola A. Roccella			Sblocco caldaia e ripristino impianto			
				Blocco caldaia	Plesso Via G.Siracusa			Sblocco caldaia e ripristino impianto			
55 07/01/19	29/A35 04/01/19		Dirigente scolastico V. Aldisio	Impianto elettrico guasto	Scuola G. Verga Via Salonicco	08/01/19	08/01/19	Sost.	6	Neon led	36 W
								Disattivata plafoniera in corto, prova e ripristino impianto.			

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.	
54 07/01/19	48 07/01/19		Dirigente scolastico R. Marchiscaiana	Blocco caldaia	Scuola A. Roccella	08/01/19	08/01/19			Sblocco caldaia e ripristino impianto, regolazione timer		
81 08/01/19	96 08/01/19		Dirigente scolastico R. Marchiscaiana	Blocco caldaia	Plesso Via G.Siracusa	09/01/19	09/01/19			Sblocco caldaia e ripristino impianto, regolazione timer		
70 08/01/19	76/A35 08/01/19		Dirigente scolastico G. Di Bartolo	Caldaia in avaria	Scuola N. Green	08/01/19	08/01/19			Sblocco galleggiante, riempimento circuito, prova e ripristino impianto.		
86 09/01/19			Staff Presidente del Consiglio	Caldaia in avaria	Ufficio di Presidenza del Comune	09/01/19	09/01/19			Sblocco caldaia, riempimento circuito impianto riscaldamento e messa in marcia.		
			Settore LL.PP.	Avaria autoclave	Scuola Benedettine	09/01/19	09/01/19			Dosaggio aria forzata in autoclave		
		Richiesta telefonica		Caldaia in avaria	Scuola N. Green				Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
				WC otturato	Asilo Benedettine				Sturato WC			
				Regolazione timer	Scuola A. Roccella				Regolazione timer			
	175/A 10/01/19		Dirigente scolastico G. Di Bartolo	Caldaia in avaria	Plesso Costa Zampogna	10/01/19	10/01/19			Sblocco caldaia e ripristino impianto, regolazione timer		
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Accensione caldaia	Palazzo di Città Ex Pretura	10/01/19	10/01/19			Messa in marcia caldaia		
			Settore LL.PP.	Sopralluogo	Scuola M.A. Aldisio	11/01/19	11/01/19			Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.		
		Richiesta telefonica		Caldaia in avaria	Scuola E. Mattei				Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
				Avaria autoclave	Scuola Via Borca di Cadore				Sostituito pressostato autoclave, prova e ripristino impianto.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Scuola Piazza Alemanna	11/01/19	11/01/19			Sblocco caldaia e ripristino impianto, regolazione timer		
	131 10/01/19		Dirigente scolastico S. Scicolone	Manutenzione impianto elettrico	Scuola Infanzia Via Europa	14/01/19	14/01/19			Sostituzione presa bivalente.		
	103 09/01/19		Dirigente scolastico S. Scicolone	Manutenzione impianto elettrico	Scuola E. Romagnoli	14/01/19	14/01/19			Sostituzione supporto cassetta interruttore bagno II piano.		
											Ripristino presa bagno III piano	
											Ripristino cassetta derivazione bagno piano terra.	

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Assistenza tecnica	Scuola M.A. Aldisio	14/01/19	14/01/19	Fornita assistenza tecnica alla ditta esecutrice dei lavori.			
				Caldaia in avaria	Scuola S.M. di Gesù	14/01/19	14/01/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
				Sopralluogo	Scuola Giovanni XXIII	14/01/19	14/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
				Sopralluogo	Scuola Don Milani	14/01/19	14/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Scuola A. Roccella	15/01/19	15/01/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
				Caldaia in avaria	Scuola Ex Benedettine	15/01/19	15/01/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
				Sopralluogo	Scuola Via Trapani	15/01/19	01/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
	117 11/01/19		Dirigente scolastico G. Tedesco	Manutenzione wc	Scuola Giovanni XXIII	16/01/19	16/01/19	Sostituita cassetta scarico wc esterna, flessibile cassetta.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Sopralluogo	Scuola E. Mattei	16/01/19	16/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
				Sopralluogo	Scuola L. Capuana	16/01/19	16/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
				Sopralluogo	Scuola E. Solito	16/01/19	16/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
				Avaria fancoil	Palazzo di Citta ex Tribunale	16/01/19	16/01/19	Ripristino fancoil			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Sopralluogo	Scuola Gioberti Via Palazzi	17/01/19	17/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
				Sopralluogo	Scuola L. Capuana			Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Asilo Via B. Croce	18/01/19	18/01/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
				Caldaia in avaria	Scuola E. Mattei	18/01/19	18/01/19	Sblocco caldaia e ripristino impianto.			
			Ghelas	Manutenzione fontana	Giardino dell'Auriga	18/01/019	18/01/19	Pulizia fontana e manutenzione impianto idrico			
3127 14/12/18	7487/A35 14/12/18		Dirigente scolastico G. Di Bartolo	Ricollocazione autoclave	Scuola N. Green	20/01/19	20/01/19	Riposizionato autoclave già smontato per riparazione.			

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Sopralluogo	Scuola E. Solito	21/01/19	21/01/19			Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.	
	Sopralluogo			Scuola A. Aldisio	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.						
	Caldaia in avaria			Scuola A. Raccella	Sblocco bruciatore caldaia, prova e ripristino impianto.						
	395/A35 23/01/19		Dirigente scolastico V. Aldisio	Manutenzione impianto elettrico	Scuola L. Capuana	24/01/19	24/01/19	Rimosso telo motorizzato proiettore			
						25/01/19	25/01/19	Sostituzione plafiniera aula 3 ^A D sostituzione neon corridoio piano terra			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Sostituzione neon	Ufficio Comandante G. Montana	25/01/19	25/01/19	Sostituiti N. 4 neon e N. 4 starter			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Scuola E. Mattei	25/01/19	25/01/19	Sblocco pompa circolatore e ripristino impianto			
	Regolazione timer			Scuola infanzia ex Benedettine	Regolato timer						
	Sopralluogo			Scuola di Via Fuentes	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.						
	Sopralluogo			Scuola di Via Trapani	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.						
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Avaria ciller	Scuola M.A. Aldisio	28/01/19	28/01/19	Montaggio e collaudo circolatore ciller			
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Caldaia in avaria	Palazzo di Citta ex Tribunale	28/01/19	28/01/19	Montaggio circolatore pompa gemellata, prova e ripristino impianto.			
	Scuola S. Quasimodo Viale Indipendenza				Sostituzione condensatore bruciatore, prova e ripristino impianto						
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Sopralluogo	Scuola M. A. Aldisio	30/01/19	30/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
	Caldaia in avaria			Palazzo di Città Tribunale	Ripristino apparecchiatura bordo caldaia.						
		Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Sopralluogo	Scuola S. Quasimodo Viale Indipendenza	31/01/19	31/01/19	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.			
	Sopralluogo			Scuola di Via Fuentes	Eseguito sopralluogo per rilevamento guasto.						