


**Report  
Manutenzione  
Pubblica Illuminazione  
mese di giugno 2020**

| <b>Tipologia</b>              | <b>N.</b>  |
|-------------------------------|------------|
| Interventi U.r.p.             | <b>33</b>  |
| Interventi U.r.p. retroattivi | <b>57</b>  |
| Interventi programmati        | <b>78</b>  |
| Interventi in emergenza       | <b>20</b>  |
| Interventi in reperibilità    | <b>11</b>  |
| <b>Totale interventi</b>      | <b>199</b> |



Report mese di maggio 2020



| N. | Prot. URP | DATA     | Richiedente | Luogo Intervento      | Richiesta             | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato                 | Speci.   |
|----|-----------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|----|--------------------------------------|----------|
| 1  | 57094     | 03/06/20 | Omissis     | Via Minosse Re N.40   | Plafoniera penzolante | 04/06/20  | Non si riscontra nessuna plafoniera penzolante.               |    |                                      |          |
| 2  | 57094     | 03/06/20 | Omissis     | Via Valeria N. 21-23  | Sostituzione lampada  | 05/06/20  | Sost.   | 3  | Lampada Led                          | 55 W     |
| 3  | 57845     | 04/06/20 | Omissis     | Via Romolo N. 13      | Sostituzione lampada  | 08/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 55 W     |
| 4  | 57099     | 03/06/20 | Omissis     | Via L. Pasteur N. 41  | Sostituzione lampada  | 09/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 35 W     |
| 5  | 58282     | 05/06/20 | Omissis     | Via L. Pasteur N. 41  | Sostituzione lampada  | 09/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |          |
| 6  | 58836     | 08/06/20 | Omissis     | Via Sammito N.35      | Sostituzione lampada  | 09/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 35 W     |
| 7  | 59473     | 09/06/20 | Omissis     | Via E. Guttadauro N.8 | Sostituzione lampada  | 09/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |          |
| 8  | 58836     | 08/06/20 | Omissis     | Via della Menta       | Cavi scoperti         | 10/06/20  | Necessita rifacimento pozzetto.                               |    |                                      |          |
| 9  | 59473     | 09/06/20 | Omissis     | Via dei Ravanelli     | Plafoniera penzolante | 11/06/20  | Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. |    |                                      |          |
| 10 | 57099     | 03/06/20 | Omissis     | Via E. Carfi          | Sostituzione lampada  | 12/06/20  | Sost.   | 3  | Lampada Led                          | 55 W     |
|    |           |          |             |                       |                       |           | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 35 W     |
| 11 | 57099     | 03/06/20 | Omissis     | Via Fleming N.49      | Sostituzione lampada  | 12/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |          |
| 12 | 59473     | 09/06/20 | Omissis     | Via Fleming N.49      | Sostituzione lampada  | 12/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 35 W     |
| 13 | 57099     | 03/06/20 | Omissis     | Via Q. Sella N.111    | Sostituzione lampada  | 12/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |          |
| 14 | 58836     | 08/06/20 | Omissis     | Via Italia N. 6       | Sostituzione lampada  | 12/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Vapori di Mercurio riciclata | 250 W    |
| 15 | 62498     | 16/06/20 | Omissis     | Via della Menta N.24  | Sostituzione lampada  | 16/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Vapori di Sodio              | 150 W    |
|    |           |          |             |                       |                       |           | Sost.   | 1  | Reattore Vapori di Sodio             | 150 W    |
|    |           |          |             |                       |                       |           | Sost.   | 1  | Accenditore                          | 70 X 400 |

| N. | Prot. URP | DATA     | Richiedente | Luogo Intervento               | Richiesta            | Data int. | Tip.                    | N. | Materiale utilizzato    | Speci.  |
|----|-----------|----------|-------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----|-------------------------|---------|
| 16 | 58836     | 08/06/20 | Omissis     | Via Rimini N. 15               | Sostituzione lampada | 16/06/20  | Intervento già eseguito |    |                         |         |
| 17 | 62498     | 16/06/20 | Omissis     | Via Tiepolo e zona limitrofa   | Zona al buio         | 17/06/20  | Sost.                   | 2  | Contattore              | 63 A    |
|    |           |          |             |                                |                      |           | Mt.                     | 6  | Cavo                    | 1X10    |
| 18 | 62498     | 16/06/20 | Omissis     | Vico Marino                    | Sostituzione lampada | 17/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Vapori di Sodio | 150 W   |
|    |           |          |             |                                |                      |           | Sost.                   | 1  | Lampada Led             | 35 W    |
|    |           |          |             |                                |                      |           | Inst.                   | 1  | Globo riciclato         |         |
| 19 | 62498     | 16/06/20 | Omissis     | Via Potenza N. 13              | Sostituzione lampada | 18/06/20  | Punto luce funzionante  |    |                         |         |
| 20 | 62498     | 16/06/20 | Omissis     | Via G. Rasi N.3                | Sostituzione lampada | 19/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led             | 35 W    |
|    |           |          |             |                                |                      |           | Sost.                   | 1  | Adattatore              | E27/E40 |
| 21 | 58836     | 08/06/20 | Omissis     | Via P. Orsi                    | Sostituzione lampada | 19/06/20  | Intervento già eseguito |    |                         |         |
| 22 | 63836     | 18/06/20 | Omissis     | Via Pacini N. 3                | Sostituzione lampada | 22/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led             | 35 W    |
|    |           |          |             |                                |                      |           | Sost.                   | 1  | Adattatore              | E27/E40 |
| 23 | 63334     | 17/06/20 | Omissis     | Via Cicerone N.42              | Sostituzione lampada | 23/06/20  | Sost.                   | 2  | Lampada Led             | 55 W    |
| 24 | 64352     | 19/06/20 | Omissis     | Via Puglia N. 48               | Sostituzione lampada | 23/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led             | 35 W    |
|    |           |          |             |                                |                      |           | Sost.                   | 1  | Portalampada            | E 27    |
| 25 | 63836     | 18/06/20 | Omissis     | Via Bach N.19                  | Sostituzione lampada | 23/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led             | 35 W    |
| 26 | 64358     | 19/06/20 | Omissis     | Via Quintigliano               | Sostituzione lampada | 23/06/20  | Sost.                   | 2  | Lampada Led             | 55 W    |
| 27 | 64358     | 19/06/20 | Omissis     | Via Ossidiana e zona limitrofa | Zona al buio         | 23/06/20  | Intervento già eseguito |    |                         |         |

| N.    | Prot. URP | DATA           | Richiedente | Luogo Intervento             | Richiesta            | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-------|-----------|----------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|---|----|----------------------|--------|
| 28    | 64358     | 19/06/20       | Omissis     | Via Ambrica e zone limitrofa | Zona al buio         | 23/06/20  | Intervento già eseguito                         |    |                      |        |
| 29    | 60461     | 11/06/20       | Omissis     | Via Mantegazza               | Zona al buio         | 25/06/20  | Ripristi cavi bruciati nel pozzeto d'ispezione. |    |                      |        |
|       |           |                |             |                              |                      |           | Sost.   | 4  | Lampada Led          | 55 W   |
|       |           |                |             |                              |                      |           | Sost.   | 1  | Lampada Led          | 35 W   |
|       |           |                |             |                              |                      |           | Sost.   | 1  | Portalampada         | E 40   |
| Util. | 4         | Giunti lineari | 35ø         |                              |                      |           |   |    |                      |        |
| 30    | 62498     | 16/06/20       | Omissis     | Via Mantegazza               | Zona al buio         | 25/06/20  | Intervento già eseguito                         |    |                      |        |
| 31    | 57099     | 03/06/20       | Omissis     | Via S. Marta N. 1            | Sostituzione lampada | 26/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led          | 35 W   |
|       |           |                |             |                              |                      |           | Sost.   | 1  | Portalampada         | E 27   |
| 32    | 64358     | 19/06/20       | Omissis     | Via S. Marta N. 1            | Sostituzione lampada | 26/06/20  | Intervento già eseguito                         |    |                      |        |
| 33    | 65974     | 24/06/20       | Omissis     | Via Mantegazza               | Sostituzione lampada | 29/06/20  | Intervento già eseguito                         |    |                      |        |

| N. | Prot. URP | DATA     | Richiedente | Luogo Intervento          | Richiesta            | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato                  | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|---|----|---------------------------------------|-------|
| 1  | 50461     | 15/05/20 | Omissis     | Via E. Romagnoli N. 130   | Sostituzione lampada | 01/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                           | 35 W  |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 1  | Portalampada                          | E 27  |
| 2  | 17279     | 13/02/20 | Omissis     | Borgo Manfria vicino AIAS | Sostituzione lampada | 01/06/20  | Intervento già eseguito   |    |                                       |       |
| 3  | 10355     | 28/01/20 | Omissis     | Via del Borgo             | Sostituzione lampada | 01/06/20  | Intervento già eseguito   |    |                                       |       |
| 4  | 56198     | 29/05/20 | Omissis     | Via C. Colombo N. 112     | Sostituzione lampada | 01/06/20  | Sost.   | 1  | Fusibile                              |       |
| 5  | 53362     | 22/05/20 | Omissis     | Via C. Colombo N. 5       | Sostituzione lampada | 01/06/20  | Sost.   | 1  | Plafoniera riciclata                  |       |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 1  | Lampada Led                           | 55 W  |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 1  | Fusibile                              |       |
| 6  | 9752      | 27/01/20 | Omissis     | Via della Saponara        | Sostituzione lampada | 03/06/20  | Ripristinata linea bruciata all'interno del pozzetto d'ispezione. |    |                                       |       |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 1  | Lampada Vapori di Sodio               | 150 W |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 1  | Reattore Vapori di Sodio              | 150 W |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 1  | Fusibile                              |       |
| 7  | Sollecito | 22/05/20 | Omissis     | Via Gorgia N. 8           | Sostituzione lampada | 04/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                           | 35 W  |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 2  | Lampada Led                           | 55 W  |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Sost.   | 2  | Portalampada                          | E 40  |
| 8  |           | 09/04/20 | Omissis     | Via V. Foppa N. 25        | Sostituzione lampada | 05/06/20  | Sost.   | 2  | Lampada Led                           | 55 W  |
| 9  | 53362     | 22/05/20 | Omissis     | Via P. Uccello N. 85      | Sostituzione lampada | 05/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                           | 35 W  |
|    |           |          |             |                           |                      |           | Util.   | 1  | Riduzione portalampada da E 40 a E 27 |       |

| N. | Prot. URP | DATA     | Richiedente | Luogo Intervento                 | Richiesta            | Data int. | Tip.                    | N. | Materiale utilizzato                  | Spec.    |
|----|-----------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----|---------------------------------------|----------|
| 10 | Sollecito | 22/05/20 | Omissis     | Via Bahamas N. 37                | Sostituzione lampada | 04/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Vapori di Sodio               | 150 W    |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Reattore Vapori di Sodio              | 150 W    |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 2  | Fusibile                              |          |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Accenditore                           | 70 X 400 |
| 11 | Sollecito | 22/05/20 | Omissis     | Via Klein                        | Sostituzione lampada | 04/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led                           | 55 W     |
| 12 | 19585     | 18/02/20 | Omissis     | Via Fontanarossa N. 20           | Sostituzione lampada | 05/06/20  | Intervento già eseguito |    |                                       |          |
| 13 | Sollecito | 22/05/20 | Omissis     | Via Talca                        | Sostituzione lampada | 05/06/20  | Sost.                   | 4  | Lampada Led                           | 35 W     |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Portalampada                          | E 27     |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Util.                   | 1  | Riduzione portalampada da E 40 a E 27 |          |
| 14 | 7829      | 22/01/20 | Omissis     | Via Fontanarossa N. 18           | Sostituzione lampada | 05/06/20  | Intervento già eseguito |    |                                       |          |
| 15 | 53362     | 22/05/20 | Omissis     | Via America angolo Via Indonesia | Sostituzione lampada | 09/06/20  | Sost.                   | 2  | Fusibile                              |          |
| 16 | 1997      | 14/01/20 | Omissis     | Via Plutarco N. 58               | Sostituzione lampada | 09/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led                           | 55 W     |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Portalampada                          | E 40     |
| 17 | 19585     | 18/02/20 | Omissis     | Via Recanati N. 315              | Sostituzione lampada | 09/06/20  | Sost.                   | 1  | Fusibile                              |          |
| 18 | 13195     | 05/02/20 | Omissis     | Via America angolo Via Indonesia | Sostituzione lampada | 09/06/20  | Intervento già eseguito |    |                                       |          |
| 19 | 13195     | 05/02/20 | Omissis     | Via Recanati N. 145              | Sostituzione lampada | 09/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led                           | 35 W     |
| 20 | 19585     | 18/02/20 | Omissis     | Viale Mediterraneo               | Sostituzione lampada | 09/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led                           | 35 W     |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Portalampada                          | E 27     |

| N.    | Prot. URP | DATA                 | Richiedente | Luogo Intervento             | Richiesta            | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato     | Spec.    |
|-------|-----------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|-------|----|--------------------------|----------|
| 21    | Sollecito | 15/04/20             | Omissis     | Via E. Guttadauro            | Sostituzione lampada | 09/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led              | 55 W     |
| 22    | Sollecito | 22/05/20             | Omissis     | Via delle Sirene             | Sostituzione lampada | 10/06/20  | Sost. | 3  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W    |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 3  | Reattore Vapori di Sodio | 150 W    |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 3  | Fusibile                 |          |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 2  | Accenditore              | 70 X 400 |
| 23    | Sollecito | 25/05/20             | Omissis     | Via S.M. degli Angeli        | Controllo impianto   | 11/06/20  | Sost. | 6  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W    |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 4  | Reattore Vapori di Sodio | 150 W    |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 4  | Accenditore              | 70 X 400 |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 1  | Portella palo            | Piccola  |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 4  | Fusibile                 |          |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Mt.   | 20 | Cavo fror                | 3G 2.5   |
| Sost. | 2         | Plafoniera riciclata |             |                              |                      |           |       |    |                          |          |
| 24    | Sollecito | 25/10/20             | Omissis     | Via Livorno N. 318           | Sostituzione lampada | 12/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led              | 55 W     |
| 25    | Sollecito | 25/05/20             | Omissis     | Via Duca degli Abruzzi N. 32 | Sostituzione lampada | 12/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led              | 55 W     |
| 26    | 53362     | 22/05/20             | Omissis     | Via Q. Sella N. 107          | Sostituzione lampada | 12/06/20  | Sost. | 6  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W    |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 4  | Reattore Vapori di Sodio | 150 W    |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 1  | Fusibile                 |          |
|       |           |                      |             |                              |                      |           | Sost. | 4  | Accenditore              | 70 X 400 |

| N. | Prot. URP | DATA     | Richiedente | Luogo Intervento                     | Richiesta            | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato                 | Spec.   |
|----|-----------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|---|----|--------------------------------------|---------|
| 27 | 13195     | 05/02/20 | Omissis     | Via Italia N. 17                     | Sostituzione lampada | 12/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Vapori di Mercurio riciclata | 250 W   |
|    |           |          |             |                                      |                      |           | Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. |    |                                      |         |
| 28 | Sollecito | 15/04/20 | Omissis     | Via L. Muratori N. 81                | Sostituzione lampada | 15/06/20  | Sost.   | 2  | Lampada Led                          | 55 W    |
| 29 | 54935     | 27/05/20 | Omissis     | Via L. Muratori N. 81                | Sostituzione lampada | 15/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |         |
| 30 | 56198     | 29/05/20 | Omissis     | Via L. Muratori N. 1                 | Sostituzione lampada | 15/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |         |
| 31 | 19006     | 17/02/20 | Omissis     | Via S. Salvo N. 2                    | Sostituzione lampada | 15/06/20  | Sost.   | 7  | Globi                                |         |
|    |           |          |             |                                      |                      |           | Sost.   | 7  | Lampada Led                          | 35 W    |
| 32 | 8462      | 23/01/20 | Omissis     | Via S. Salvo                         | Sostituzione lampada | 16/06/20  | Sost.   | 7  | Globi                                |         |
|    |           |          |             |                                      |                      |           | Sost.   | 7  | Lampada Led                          | 35 W    |
| 33 | 23018     | 26/02/20 | Omissis     | Viale Indipendenza angolo Via Tamigi | Sostituzione lampada | 16/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |         |
| 34 | Sollecito | 15/04/20 | Omissis     | Via Margi N. 65                      | Sostituzione lampada | 16/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |         |
| 35 | 53362     | 22/05/20 | Omissis     | Via Rimini N. 15                     | Sostituzione lampada | 16/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 55 W    |
| 36 | 53362     | 22/05/20 | Omissis     | Via Pozzillo N.105                   | Sostituzione lampada | 19/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 55 W    |
|    |           |          |             |                                      |                      |           | Sost.   | 1  | Fusibile                             |         |
| 37 | 54191     | 25/05/20 | Omissis     | Via Pozzillo N. 34                   | Sostituzione lampada | 19/06/20  | Intervento già eseguito                                       |    |                                      |         |
| 38 | 54196     | 25/05/20 | Omissis     | Via Pozzillo N. 34                   | Sostituzione lampada | 19/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 55 W    |
|    |           |          |             |                                      |                      |           | Sost.   | 1  | Fusibile                             |         |
| 39 | 12131     | 31/01/20 | Omissis     | Via Brescia n. 1                     | Sostituzione lampada | 19/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led                          | 35 W    |
|    |           |          |             |                                      |                      |           | Sost.   | 1  | Adattatore                           | E27/E40 |

| N. | Prot. URP | DATA     | Richiedente | Luogo Intervento                 | Richiesta                 | Data int. | Tip.                         | N. | Materiale utilizzato | Spec.   |
|----|-----------|----------|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|----|----------------------|---------|
| 40 | 17279     | 13/02/20 | Omissis     | Via Brescia n. 1                 | Sostituzione lampada      | 19/06/20  | Intervento già eseguito      |    |                      |         |
| 41 | Sollecito | 14/04/20 | Omissis     | Via Brescia n. 1                 | Sostituzione lampada      | 19/06/20  | Intervento già eseguito      |    |                      |         |
| 42 | 27825     | 10/03/20 | Omissis     | Vico Marino N. 11                | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Intervento già eseguito      |    |                      |         |
| 43 | 27825     | 10/03/20 | Omissis     | Via Garibaldi                    | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Sost.                        | 1  | Lampada Led          | 35 W    |
| 44 | Sollecito | 06/04/20 | Omissis     | Via Cadaldi                      | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Intervento già eseguito      |    |                      |         |
| 45 | 28510     | 12/03/20 | Omissis     | Via Enotri N. 9                  | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Intervento già eseguito      |    |                      |         |
| 46 | Sollecito | 21/04/20 | Omissis     | Via Enotri N. 9                  | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Intervento già eseguito      |    |                      |         |
| 47 | 20081     | 19/02/20 | Omissis     | Viale Mazara del Vallo N. 34     | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Trattasi di impianto privato |    |                      |         |
| 48 | 27825     | 10/03/20 | Omissis     | Via Barbabianca N.16             | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Sost.                        | 1  | Lampada Led          | 35 W    |
| 49 | Sollecito | 06/04/20 | Omissis     | Via Enotri vicino negozio Omstil | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Sost.                        | 1  | Lampada Led          | 35 W    |
|    |           |          |             |                                  |                           |           | Sost.                        | 1  | Adattatore           | E27/E40 |
| 50 | 54143     | 27/05/20 | Omissis     | Via Ossidiana                    | Sostituzione lampada      | 22/06/20  | Sost.                        | 1  | Lampada Led          | 35 W    |
|    |           |          |             |                                  |                           |           | Sost.                        | 1  | Adattatore           | E27/E40 |
| 51 | Sollecito | 06/04/20 | Omissis     | Via Cassibile N. 25              | Ricollocazione plafoniera | 22/06/20  | Sost.                        | 1  | Lampada Led          | 55 W    |
|    |           |          |             |                                  |                           |           | Sost.                        | 1  | Fusibile             |         |
|    |           |          |             |                                  |                           |           | Mt.                          | 9  | Cavo fror            | 3G 2.5  |
|    |           |          |             |                                  |                           |           | Sost.                        | 1  | Porta fusibile       |         |
|    |           |          |             |                                  |                           |           | Sost.                        | 1  | Plafoniera riciclata |         |

| N. | Prot. URP | DATA     | Richiedente | Luogo Intervento                 | Richiesta            | Data int. | Tip.                    | N. | Materiale utilizzato     | Spec.    |
|----|-----------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----|--------------------------|----------|
| 52 | 30336     | 17/03/20 | Omissis     | Via C. Carrà N. 35               | Sostituzione lampada | 22/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led              | 35 W     |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Adattatore               | E27/E40  |
| 53 | 53362     | 22/05/20 | Omissis     | Vico Marino N. 11                | Sostituzione lampada | 22/06/20  | Intervento già eseguito |    |                          |          |
| 54 | Sollecito | 25/05/20 | Omissis     | Via Natoli N.5                   | Sostituzione lampada | 23/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led              | 35 W     |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Portalampada             | E 27     |
| 55 | 896       | 07/01/20 | Omissis     | Via Rossini angolo<br>Via Mallia | Sostituzione lampada | 23/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W    |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Reattore Vapori di Sodio | 150 W    |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Accenditore              | 70 X 400 |
| 56 | Sollecito | 25/05/20 | Omissis     | Via Giuffrida N.112              | Sostituzione lampada | 23/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Led              | 35 W     |
|    |           |          |             |                                  |                      |           | Sost.                   | 1  | Adattatore               | E27/E40  |
| 57 | 1997      | 09/01/20 | Omissis     | Via della Menta N.3              | Sostituzione lampada | 25/06/20  | Sost.                   | 1  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W    |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec  | Data     | Richiedente    | Luogo Intervento   | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.   | N. | Materiale utilizzato  | Speci. |
|----|----------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--|----|-----------------------|--------|
| 1  | Progetto Led         | 01/06/20 | Ghelas         | C/da Rabbito       | Sostituzione<br>armatura stradali | 01/06/20  | Sost.  | 10 | Armature stradali Led | 60 W   |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Sost.  | 15 | Fusibili              |        |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Sost.  | 1  | Portella palo grande  |        |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Mt.  | 10 | Cavo fror             | 3G 1.5 |
| 2  |                      | 01/06/20 | Ghelas         | Vie Cittadine      | Sostituzione timer                | 01/06/20  | Sost.  | 7  | Timer astronomici     |        |
| 3  | Progetto Led         | 01/06/20 | Ghelas         | Via della Perla    | Sostituzione<br>armatura stradali | 01/06/20  | Sost.  | 1  | Armature stradali Led | 80W    |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Sost.  | 1  | Portella palo grande  |        |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Mt.  | 7  | Cavo fror             | 3G 1.5 |
| 4  | Richiesta telefonica | 01/06/20 | Settore LL.PP. | Via Rubens N. 20   | Sostituzione lampada              | 01/06/20  | Sost.  | 1  | Lampada Led           | 35 W   |
| 5  | Richiesta telefonica | 01/06/20 | Settore LL.PP. | Viale Mediterraneo | Sostituzione plafoniera           | 01/06/20  | Sost.  | 1  | Plafoniera riciclata  |        |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Sost.  | 1  | Lampada Led           | 55 W   |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Mt.  | 9  | Cavo fror             | 3G 1.5 |
| 6  | Richiesta telefonica | 03/06/20 | Ghelas         | C/da Rabbito       | Sostituzione<br>armatura stradali | 03/06/20  | Sost.  | 10 | Armature stradali Led | 60 W   |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Mt.  | 50 | Cavo fror             | 3G 1.5 |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Sost.  | 2  | Porta fusibile        |        |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Sost.  | 5  | Fusibile              |        |
| 7  | Progetto Led         | 03/06/20 | Ghelas         | Vico Areddia       | Sostituzione faro                 | 03/06/20  | Sost.  | 1  | Faro Led              | 100W   |
|    |                      |          |                |                    |                                   |           | Il faro è stato fornito dal comitato di quartiere. |    |                       |        |

| N.    | Email<br>Fax<br>Pec                | Data              | Richiedente | Luogo Intervento   | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato  | Speci. |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|-----------------------|--------|
| 8     | Progetto Led                       | 03/06/20          | Ghelas      | Via Ferrandina     | Sostituzione<br>armatura stradali | 03/06/20  | Sost. | 1  | Armature stradali Led | 50 W   |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Mt.   | 7  | Cavo fror             | 3G 1.5 |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Sost. | 1  | Portella palo grande  |        |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande     |        |
| 9     |                                    | 04/06/20          | Ghelas      | Via Bernini        | Sostituzione<br>lampada           | 04/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led           | 55 W   |
| 10    | Progetto Led ed installazione pali | 05/06/20          | Ghelas      | Viale Mediterraneo | Sostituzione<br>armatura stradali | 05/06/20  | Util. | 3  | Curve da palo coniche |        |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Util. | 3  | Capicorda             | 35Ø    |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Util. | 3  | Bullone               | 12Ø    |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Util. | 3  | Dadi                  | 12Ø    |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led | 80 W   |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led | 123 W  |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Sost. | 3  | Armature stradali Led | 60 W   |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Util. | 3  | Morsetti bifilari     |        |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Util. | 18 | Prigionieri esagonali |        |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Mt.   | 32 | Cavo fror             | 3G 1.5 |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Sost. | 6  | Fusibile              |        |
|       |                                    |                   |             |                    |                                   |           | Sost. | 3  | Portella palo grande  |        |
| Sost. | 3                                  | Conchiglia Grande |             |                    |                                   |           |       |    |                       |        |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                | Data     | Richiedente | Luogo Intervento                                   | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|------------------------------------|----------|-------------|--|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 11 |                                    | 05/06/20 | Ghelas      | Via Manfredini N. 32                               | Sostituzione<br>lampada           | 05/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led            | 55 W   |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 1  | Portalampada           | E 40   |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 1  | Lampada Led            | 35 W   |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 1  | Portalampada           | E 27   |
| 12 | Progetto Led ed installazione pali | 08/06/20 | Ghelas      | Via Fontanarossa nei pressi<br>del campo E. Mattei | Sostituzione<br>armatura stradali | 08/06/20  | Mt.   | 16 | Cavo fror              | 3G 1.5 |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 2  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Mont. | 2  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Util. | 12 | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 2  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 2  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 2  | Fusibili               |        |
| 13 | Progetto Led ed installazione pali | 08/06/20 | Ghelas      | Via Zante angolo<br>Via Focide                     | Sostituzione<br>armatura stradali | 08/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Mt.   | 8  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                | Data     | Richiedente | Luogo Intervento        | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 14 |                                    | 05/06/20 | Ghelas      | Via dell'Ambrosia N. 10 | Sostituzione<br>lampada           | 05/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led            | 55 W   |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Portalampada           | E 40   |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Portafusibile          |        |
| 15 | Progetto Led ed installazione pali | 08/06/20 | Ghelas      | Via Focide              | Sostituzione<br>armatura stradali | 08/06/20  | Mt.   | 8  | Cavo fror              | 3G 1.5 |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
| 16 | Progetto Led ed installazione pali | 08/06/20 | Ghelas      | Via Florina             | Sostituzione<br>armatura stradali | 08/06/20  | Mt.   | 8  | Cavo fror              | 3G 1.5 |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                         |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                | Data     | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 17 | Progetto Led ed installazione pali | 09/06/20 | Ghelas      | Via Frazzetto    | Sostituzione<br>armatura stradali | 09/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mt.   | 8  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35∅    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12∅    |
| 18 | Progetto Led ed installazione pali | 09/06/20 | Ghelas      | Via Juvara N. 19 | Sostituzione<br>armatura stradali | 09/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mt.   | 8  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12∅    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35∅    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                | Data     | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 19 | Progetto Led ed installazione pali | 09/06/20 | Ghelas      | Via Orcagna      | Sostituzione<br>armatura stradali | 09/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mt.   | 8  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
| 20 | Progetto Led ed installazione pali | 09/06/20 | Ghelas      | Via Signorini    | Sostituzione<br>armatura stradali | 09/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mt.   | 8  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |

| N. | Email<br>Fax Pec                   | Data     | Richiedente    | Luogo Intervento                  | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato     | Speci.   |
|----|------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|--------------------------|----------|
| 21 | Progetto Led ed installazione pali | 09/06/20 | Ghelas         | Via Sciuti                        | Sostituzione<br>armatura stradali | 09/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande     |          |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande        |          |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Mt.   | 8  | Cavo fror                | 3G 2.5   |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led    | 60 W     |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico   |          |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali    |          |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado           | 12Ø      |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda                | 35Ø      |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari        |          |
| 22 |                                    | 11/06/20 | Ghelas         | Via della Saponara ultimo<br>palo | Controllo impianto                | 11/06/20  | Sost. | 1  | Plafoniera riciclata     |          |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Sost. | 1  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W    |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Sost. | 1  | Reattore Vapori di Sodio | 150 W    |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Sost. | 1  | Accenditore              | 70 X 400 |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Mt.   | 10 | Cavo fror                | 3G 2.5   |
| 23 | Richiesta<br>telefonica            | 11/06/20 | Settore LL.PP. | Via Vanvitelli N. 27              | Controllo impianto                | 11/06/20  | Sost. | 1  | Plafoniera riciclata     |          |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Mt.   | 10 | Cavo fror                | 3G 2.5   |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Sost. | 1  | Lampada Led              | 35 W     |
|    |                                    |          |                |                                   |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile                 |          |

| N.    | Email Fax Pec                      | Data              | Richiedente    | Luogo Intervento                        | Tipologia intervento           | Data int. | Tip.   | N. | Materiale utilizzato     | Speci.   |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------------|---|--------------------------------|-----------|--|----|--------------------------|----------|
| 24    | Richiesta telefonica               | 15/06/20          | Settore LL.PP. | Via dei Pompelmi e strade adiacenti     | Controllo impianto             | 15/06/20  | Sost.  | 4  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W    |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Sost.  | 4  | Reattore Vapori di Sodio | 150 W    |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Sost.  | 1  | Accenditore              | 70 X 400 |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Rimosse n. 2 plafoniere penzolanti, punto luce messo in sicurezza. |    |                          |          |
| 25    | Richiesta telefonica               | 15/06/20          | Settore LL.PP. | Via Malpighi N. 3                       | Controllo impianto             | 15/06/20  | Sost.  | 1  | Lampada Led              | 55 W     |
| 26    | Progetto Led                       | 15/06/20          | Ghelas         | Rotatoria Via Venezia angolo Via Butera | Sostituzione armatura stradali | 15/06/20  | Sost.  | 3  | Armature stradali Led    | 80 W     |
| 27    | Progetto Led ed installazione pali | 15/06/20          | Ghelas         | Via S. Beatrice                         | Sostituzione armatura stradali | 15/06/20  | Sost.  | 1  | Portella palo grande     |          |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Sost.  | 1  | Conchiglia Grande        |          |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Sost.  | 1  | Fusibile                 |          |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Mt.  | 9  | Cavo fror                | 3G 2.5   |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Sost.  | 1  | Armature stradali Led    | 60 W     |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Mont.  | 1  | Braccio da palo conico   |          |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Util.  | 6  | Prigionieri esagonali    |          |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Util.  | 1  | Bullone + dado           | 12Ø      |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Util.  | 1  | Capicorda                | 35Ø      |
| Util. | 1                                  | Morsetti bifilari |                |   |                                |           |  |    |                          |          |
| 28    | Richiesta telefonica               | 15/06/20          | Settore LL.PP. | Via Morselli angolo Via Meli            | Controllo impianto             | 15/06/20  | Sost.  | 1  | Lampada Led              | 55 W     |
|       |                                    |                   |                |   |                                |           | Sost.  | 1  | Portalamпада             | E 40     |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                | Data     | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 29 | Progetto Led ed installazione pali | 15/06/20 | Ghelas      | Via Siculi       | Sostituzione<br>armatura stradali | 15/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12∅    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35∅    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
| 30 | Progetto Led ed installazione pali | 15/06/20 | Ghelas      | Via Juvara N. 19 | Sostituzione<br>armatura stradali | 15/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12∅    |

| N.    | Email<br>Fax<br>Pec                | Data              | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 30    |                                    | 15/06/20          | Ghelas      | Via Juvara N. 19 | Sostituzione<br>armatura stradali | 15/06/20  | Util. | 1  | Capicorda              | 35ø    |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
| 31    | Progetto Led ed installazione pali | 16/06/20          | Ghelas      | Via Dalmazia     | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12ø    |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35ø    |
| Util. | 1                                  | Morsetti bifilari |             |                  |                                   |           |       |    |                        |        |
| 32    | Progetto Led ed installazione pali | 16/06/20          | Ghelas      | Via Fontana      | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |

| N.    | Email<br>Fax<br>Pec                   | Data              | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 32    | Progetto Led ed<br>installazione pali | 16/06/20          | Ghelas      | Via Fontana      | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12∅    |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35∅    |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
| 33    | Progetto Led ed installazione pali    | 16/06/20          | Ghelas      | Via Cassibile    | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12∅    |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35∅    |
| Util. | 1                                     | Morsetti bifilari |             |                  |                                   |           |       |    |                        |        |
| 34    | Progetto Led ed<br>installazione pali | 16/06/20          | Ghelas      | Via Trisulca     | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|       |                                       |                   |             |                  |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                | Data     | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 34 | Progetto Led ed installazione pali | 16/06/20 | Ghelas      | Via Trisulca     | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
| 35 | Progetto Led ed installazione pali | 16/06/20 | Ghelas      | Via Schubert     | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Sost. | 2  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Fusibile               |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mt.   | 14 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Mont. | 2  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 12 | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 2  | Bullone + dado         | 12Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 2  | Capicorda              | 35Ø    |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Util. | 2  | Morsetti bifilari      |        |
| 36 | Progetto Led ed installazione pali | 16/06/20 | Ghelas      | Via Ambrica      | Sostituzione<br>armatura stradali | 16/06/20  | Sost. | 2  | Portella palo grande   |        |
|    |                                    |          |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Conchiglia Grande      |        |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                   | Data       | Richiedente | Luogo Intervento   | Tipologia<br>intervento           | Data int.  | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|----|------------------------|--------|
|    | Prog<br>instal                        |            |             |                    |                                   |            | Sost. | 2  | Fusibile               |        |
| 36 | Progetto Led ed installazione pali    | 16/06/2020 | Ghelas      | Via Ambrica        |                                   | 16/06/2020 | Mt.   | 14 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Sost. | 2  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Mont. | 2  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Util. | 12 | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Util. | 2  | Bullone + dado         | 12∅    |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Util. | 2  | Capicorda              | 35∅    |
| 37 | Progetto Led ed<br>installazione pali | 17/06/20   | Ghelas      | Via Legnano N. 349 | Sostituzione<br>armatura stradali | 17/06/20   | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 123 W  |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Util. | 1  | Capicorda              | 35∅    |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Mt.   | 10 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
| 38 | Progetto Led ed installazione pali    | 17/06/20   | Ghelas      | Via Salina         | Sostituzione<br>armatura stradali | 17/06/20   | Sost. | 2  | Portella palo grande   |        |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Sost. | 2  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Sost. | 2  | Fusibile               |        |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Mt.   | 18 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Sost. | 2  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                       |            |             |                    |                                   |            | Mont. | 2  | Braccio da palo conico |        |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                  | Data     | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento        | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|----|--------------------------------------|----------|-------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
|    | Prog                                 |          |             |                  |                                |           | Util. | 12 | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Util. | 2  | Bullone + dado         | 12Ø    |
| 38 | Progetto Led ed installazione e pali | 17/06/20 | Ghelas      | Via Salina       | Sostituzione armatura stradali | 17/06/20  | Util. | 2  | Capicorda              | 35Ø    |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Util. | 2  | Morsetti bifilari      |        |
| 39 | Progetto Led ed installazione pali   | 17/06/20 | Ghelas      | Via Dalmazia     | Sostituzione armatura stradali | 17/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12Ø    |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Util. | 1  | Capicorda              | 35Ø    |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
|    | azione pali                          |          |             |                  |                                |           | Sost. | 4  | Portella palo grande   |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Sost. | 4  | Conchiglia Grande      |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Sost. | 4  | Fusibile               |        |
|    |                                      |          |             |                  |                                |           | Mt.   | 36 | Cavo fror              | 3G 2.5 |

| N.    | Email<br>Fax<br>Pec                | Data      | Richiedente    | Luogo Intervento   | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|-------|------------------------------------|-----------|----------------|--|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 40    | Progetto Led ed installi           | 17/06/20  | Ghelas         | Via Federico II di Svevia<br>direzione stabilimento ex<br>Anic | Sostituzione<br>armatura stradali | 17/06/20  | Sost. | 4  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Mont. | 4  | Braccio da palo conico |        |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Util. | 24 | Prigionieri esagonali  |        |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Util. | 4  | Bullone + dado         | 12∅    |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Util. | 4  | Capicorda              | 35∅    |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Util. | 4  | Morsetti bifilari      |        |
| 41    |                                    | 17/06/20  | Ghelas         | Via Caronda Via Falcone Via<br>G. Cascino                      | Sostituzione timer                | 17/06/20  | Sost. | 4  | Timer astronomici      |        |
| 42    | Richiesta<br>telefonica            | 18/06/20  | Settore LL.PP. | Via Recanati N. 325  | Sostituzione<br>lampada           | 18/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led            | 55 W   |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Mt.   | 10 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
| 43    | Progetto Led ed installazione pali | 18/06/20  | Ghelas         | Via Mozart   | Sostituzione<br>armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Mont. | 1  | Braccio da palo conico |        |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali  |        |
|       |                                    |           |                |  |                                   |           | Util. | 1  | Bullone + dado         | 12∅    |
| Util. | 1                                  | Capicorda | 35∅            |  |                                   |           |       |    |                        |        |

| N.    | Email<br>Fax<br>Pec                | Data              | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari      |        |
| 44    | Progetto Led ed installazione pali | 18/06/20          | Ghelas      | Via Manzoni      | Sostituzione<br>armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 2  | Portella palo grande   |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Fusibile               |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mt.   | 18 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mont. | 2  | Braccio da palo conico |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 12 | Prigionieri esagonali  |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 2  | Bullone + dado         | 12∅    |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 2  | Capicorda              | 35∅    |
| Util. | 2                                  | Morsetti bifilari |             |                  |                                   |           |       |    |                        |        |
| 45    | Progetto Led ed installazione pali | 18/06/20          | Ghelas      | Via P. Orsi      | Sostituzione<br>armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 2  | Portella palo grande   |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Fusibile               |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mt.   | 18 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Sost. | 2  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Mont. | 2  | Braccio da palo conico |        |
|       |                                    |                   |             |                  |                                   |           | Util. | 12 | Prigionieri esagonali  |        |

| N.    | Email<br>Fax Pec                      | Data              | Richiedente | Luogo Intervento                                  | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------|-------|----|------------------------|--------|
| 45    | Progetto Led ed<br>installazione pali | 18/06/20          | Ghelas      | Via P. Orsi                                       | Sostituzione<br>armatura stradali | 18/06/20  | Util. | 2  | Bullone + dado         | 12∅    |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Util. | 2  | Capicorda              | 35∅    |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Util. | 2  | Morsetti bifilari      |        |
| 46    | Progetto Led ed installazione pali    | 18/06/20          | Ghelas      | Via Federico II di Svevia<br>di fonte Tropico Med | Sostituzione<br>armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 2  | Portella palo grande   |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Sost. | 2  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Sost. | 2  | Fusibile               |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Mt.   | 18 | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Sost. | 2  | Armature stradali Led  | 60 W   |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Mont. | 2  | Braccio da palo conico |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Util. | 12 | Prigionieri esagonali  |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Util. | 2  | Bullone + dado         | 12∅    |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Util. | 2  | Capicorda              | 35∅    |
| Util. | 2                                     | Morsetti bifilari |             |   |                                   |           |       |    |                        |        |
| 47    | Progetto Led ed installazione<br>pali | 18/06/20          | Ghelas      | Piazza delle Tre Porte di<br>fronte Bcool Beach   | Sostituzione<br>armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande   |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Sost. | 1  | Conchiglia Grande      |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Sost. | 1  | Fusibile               |        |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Mt.   | 9  | Cavo fror              | 3G 2.5 |
|       |                                       |                   |             |   |                                   |           | Sost. | 1  | Armature stradali Led  | 60 W   |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                | Data     | Richiedente    | Luogo Intervento                             | Tipologia<br>intervento        | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato      | Speci. |
|----|------------------------------------|----------|----------------|--|--------------------------------|-----------|-------|----|---------------------------|--------|
| 47 | Progetto Led ed installazione pali | 18/06/20 | Ghelas         | Piazza delle Tre Porte di fronte Bcool Beach | Sostituzione armatura stradali | 18/06/20  | Mont. | 1  | Braccio da palo conico    |        |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Util. | 6  | Prigionieri esagonali     |        |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Util. | 1  | Bullone + dado            | 12∅    |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Util. | 1  | Capicorda                 | 35∅    |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari         |        |
| 48 | Progetto Led ed installazione pali | 18/06/20 | Ghelas         | Via Amantea                                  | Sostituzione armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 2  | Portella palo grande      |        |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Mt.   | 20 | Cavo fror                 | 3X2.5  |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Sost. | 2  | Braccio da palo conico    |        |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Sost. | 1  | Plafoniera Led            | 48 W   |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Sost. | 1  | Plafoniera Led            | 53 W   |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Util. | 2  | Morsetti bifilari         |        |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Util. | 2  | Bulloni per messa a terra |        |
| 49 | Richiesta telefonica               | 19/06/20 | Settore LL.PP. | Via Montegrappa N. 30                        | Controllo impianto             | 19/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led               | 55 W   |
| 50 | Richiesta telefonica               | 19/06/20 | Settore LL.PP. | Via Risorgimento N. 141                      | Controllo impianto             | 19/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led               | 35 W   |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Sost. | 1  | Lampada Vapori di Sodio   | 150 W  |
| 51 |                                    | 19/06/20 | Ghelas         | Via Seneca N. 20                             | Controllo impianto             | 19/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led               | 35 W   |
| 52 | Richiesta telefonica               | 19/06/20 | Settore LL.PP. | Via dell'Artemisia                           | Controllo impianto             | 19/06/20  | Sost. | 1  | Accenditore               | 70/400 |
|    |                                    |          |                |  |                                |           | Sost. | 1  | Lampada Vapori di Sodio   | 250 W  |

| N.  | Email Fax Pec                      | Data      | Richiedente    | Luogo intervento                 | Tipologia intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato    | Speci.    |
|-----|------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|----|-------------------------|-----------|
| 53  | Richiesta telefonica               | 19/06/20  | Settore LL.PP. | Via Comiso angolo Via Venezia    | Controllo impianto             | 19/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led             | 55 W      |
| 54  | Richiesta telefonica               | 19/06/20  | Settore LL.PP. | Via Gurrisi N. 54                | Controllo impianto             | 19/06/20  | Sost. | 1  | Accenditore             | 70/400    |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Sost. | 1  | Lampada Vapori di Sodio | 150 W     |
| 55  | Richiesta telefonica               | 19/06/20  | Settore LL.PP. | Viale Cortemaggiore N. 46        | Controllo impianto             | 19/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led             | 35 W      |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Sost. | 1  | Adattatore              | E27/E40   |
| 56  | Progetto Led ed installazione pali | 19/06/20  | Ghelas         | Via Lecce                        | Sostituzione armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 1  | Portella palo grande    |           |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Sost. | 1  | Lampada Led             | 35 W      |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Sost. | 1  | Portalampada            | E 27      |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Sost. | 1  | Plafoniera              | riciclata |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Util. | 1  | Morsetti bifilari       |           |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Util. | 1  | Capicorda               | 35ø       |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Util. | 1  | Bullone                 |           |
| Mt. | 10                                 | Cavo fror | 3X2.5          |                                  |                                |           |       |    |                         |           |
| 57  |                                    | 22/06/20  | Ghelas         | Via Ticino - Via Polieno         | Sostituzione timer             | 22/06/20  | Sost. | 2  | Timer astronomici       |           |
| 58  | Richiesta telefonica               | 23/06/20  | Settore LL.PP. | Via Picasso N.39                 | Controllo impianto             | 23/06/20  | Sost. | 2  | Lampada Led             | 55 W      |
| 59  |                                    | 24/06/20  | Ghelas         | Via Bethoven angolo Via Magnelli | Controllo impianto             | 24/06/20  | Sost. | 6  | Lampada Led             | 35 W      |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Sost. | 6  | Adattatore              | E27/E40   |
|     |                                    |           |                |                                  |                                |           | Sost. | 1  | Lampada Led             | 55 W      |

| N.    | Email<br>Fax<br>Pec                           | Data        | Richiedente    | Luogo intervento                     | Tipologia<br>intervento                  | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato    | Speci.  |
|-------|---|-------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|-------|----|-------------------------|---------|
| 60    |   | 24/06/20    | Ghelas         | Via Bethoven angolo<br>Via Magnelli  | Sostituzione timer                       | 24/06/20  | Sost. | 1  | Timer astronomico       |         |
| 61    | Richiesta<br>telefonica                       | 24/06/20    | Settore LL.PP. | Via Venezia di fronte Andrè          | Controllo impianto                       | 24/06/20  | Sost. | 1  | Lampada Led             | 35 W    |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Sost. | 1  | Adattatore              | E27/E40 |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Sost. | 1  | Fusibile                |         |
| 62    | Progetto Led ed installazione pali            | 18/06/20    | Ghelas         | Rotonda Est<br>Federico II di Svevia | Via<br>Sostituzione<br>armatura stradali | 18/06/20  | Sost. | 2  | Portella palo grande    |         |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Sost. | 2  | Conchiglia Grande       |         |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Sost. | 2  | Fusibile                |         |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Mt.   | 18 | Cavo fror               | 3G 2.5  |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Sost. | 2  | Armature stradali Led   | 60 W    |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Mont. | 2  | Braccio da palo conico  |         |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Util. | 12 | Prigionieri esagonali   |         |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Util. | 2  | Bullone + dado          | 12Ø     |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Util. | 2  | Capicorda               | 35Ø     |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Util. | 2  | Morsetti bifilari       |         |
| Sost. | 2   | Lampada Led | 55 W           |                                      |  |           |       |    |                         |         |
| 63    | Progetto<br>Led ed<br>installazioni<br>e pali | 24/06/20    | Ghelas         | Rotonda Est<br>pressi Bcoll          | nei<br>Sostituzione<br>armatura stradali | 24/06/20  | Sost. | 1  | Accenditore             | 70/400  |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Sost. | 1  | Lampada Vapori di Sodio | 150 W   |
|       |   |             |                |                                      |  |           | Sost. | 1  | Portella palo grande    |         |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                  | Data     | Richiedente    | Luogo Intervento                       | Tipologia<br>intervento        | Data int. | Tip.   | N. | Materiale utilizzato     | Speci.    |        |
|----|--------------------------------------|----------|----------------|--|--------------------------------|-----------|--|----|--------------------------|-----------|--------|
| 64 |                                      | 24/06/20 | Ghelas         | Pista ciclabile di Macchitella         | Sopralluogo                    | 24/06/20  | Controllo pali e pozzetti d'ispezione per passaggio cavi della pubblica illuminazione. |    |                          |           |        |
| 65 | Richiesta telefonica                 | 25/06/20 | Settore LL.PP. | Vico Imperia N. 10                     | Controllo impianto             | 25/06/20  | Sost.  | 1  | Accenditore              | 70/400    |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Sost.  | 1  | Lampada Vapori di Sodio  | 150 W     |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Sost.  | 1  | Reattore Vapori di Sodio | 150 W     |        |
| 66 | Progetto Led ed installazioni e pali | 25/06/20 | Ghelas         | Piazza delle Tre Porte                 | Sostituzione armatura stradali | 25/06/20  | Sost.  | 5  | Armature stradali Led    | 60 W      |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Mt.  | 2  | Cavo fror                | 3G 2.5    |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Sost.  | 3  | Fusibile                 |           |        |
| 67 |                                      | 25/06/20 | Ghelas         | Via Danimarca                          | Sostituzione timer             | 25/06/20  | Sost.  | 1  | Timer astronomico        |           |        |
| 68 |                                      | 25/06/20 | Ghelas         | Via Cicerone                           | Controllo impianto             | 25/06/20  | Sost.  | 2  | Lampada Led              | 35 W      |        |
| 69 | Progetto Led ed installazioni e pali | 26/06/20 | Ghelas         | Via Tamigi                             | Sostituzione armatura stradali | 26/06/20  | Sost.  | 3  | Armature stradali Led    | 60 W      |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Mt.  | 2  | Cavo fror                | 3G 2.5    |        |
| 70 |                                      | 26/06/20 | Ghelas         | Via Europa nei pressi di Aramis Viaggi | Controllo impianto             | 26/06/20  | Sost.  | 1  | Lampada Led              | 35 W      |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Sost.  | 1  | Adattatore               | E27/E40   |        |
| 71 | Progetto Led ed installazioni e pali | 26/06/20 | Ghelas         | Via C. Colombo vicino Guardia Costiera | Sostituzione armatura stradali | 26/06/20  | Sost.  | 2  | Armature stradali Led    | 60 W      |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Mt.  | 2  | Cavo fror                | 3G 2.5    |        |
| 72 | Progetto Led ed installazioni e pali | 25/06/20 | Ghelas         | Piazza delle Tre Porte                 | Sostituzione armatura stradali | 26/06/20  | Sost.  | 4  | Armature stradali Led    | 60 W      |        |
|    |                                      |          |                |  |                                |           |  | 72 | 3                        | Cavo fror | 3G 2.5 |
|    |                                      |          |                |  |                                |           | Sost.  | 2  | Fusibile                 |           |        |

| N. | Email<br>Fax<br>Pec                          | Data     | Richiedente | Luogo Intervento                      | Tipologia<br>intervento           | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato    | Speci.  |
|----|--|----------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|-------------------------|---------|
| 73 |  | 27/06/20 | Ghelas      | C/so V. Emanuele lato<br>Chiesa Madre | Controllo impianto                | 27/06/20  | Sost. | 2  | Lampada Led             | 55 W    |
| 74 | Progetto<br>Led ed<br>installazion<br>e pali | 29/06/20 | Ghelas      | Via delle Colline<br>Via del Ginepro  | Sostituzione<br>armatura stradali | 29/06/20  | Sost. | 10 | Armature stradali Led   | 60 W    |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Mt.   | 30 | Cavo fror               | 3G 2.5  |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Sost. | 7  | Fusibile                |         |
| 75 | Progetto<br>Led ed<br>installazion<br>e pali | 29/06/20 | Ghelas      | Via Italia                            | Sostituzione<br>armatura stradali | 29/06/20  | Sost. | 12 | Armature stradali Led   | 60 W    |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Mt.   | 6  | Cavo fror               | 3G 2.5  |
| 76 | Progetto<br>Led ed<br>installazion<br>e pali | 29/06/20 | Ghelas      | Via Tamigi                            | Sostituzione<br>armatura stradali | 29/06/20  | Sost. | 10 | Armature stradali Led   | 60 W    |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Mt.   | 6  | Cavo fror               | 3G 2.5  |
| 77 | Progetto<br>Led ed<br>installazion<br>e pali | 30/06/20 | Ghelas      | Via S.M. degli Angeli                 | Sostituzione<br>armatura stradali | 30/06/20  | Sost. | 6  | Armature stradali Led   | 60 W    |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Sost. | 6  | Adattatore              | E27/E40 |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Sost. | 2  | Fusibile                |         |
| 78 | Progetto<br>Led ed<br>installazion<br>e pali | 30/06/20 | Ghelas      | Via dei Girasoli                      | Sostituzione<br>armatura stradali | 30/06/20  | Sost. | 4  | Armature stradali Led   | 60 W    |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Sost. | 1  | Adattatore              | E27/E40 |
|    |  |          |             |                                       |                                   |           | Sost. | 3  | Lampada Vapori di Sodio | 150 W   |

| N. | Email Fax Pec | Data     | Richiedente | Luogo intervento                  | Richiesta                  | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato      | Spec. |
|----|---------------|----------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---|----|---------------------------|-------|
| 1  | 209           | 30/05/20 | VV.UU.      | Via Ambrica e zona limitrofa      | Zona al buio               | 01/06/20  | Si riscontra portella quadro elettrico aperta e contatori Enel staccati, si è provveduto al ripristino della pubblica illuminazione e alla chiusura della portella quadro             |    |                           |       |
| 2  |               | 03/06/20 | Ghelas      | Pala Cossiga                      | Controllo impianto         | 03/06/20  | Sost.   | 14 | lampade emergenza         | 11W   |
|    |               |          |             |                                   |                            | 04/06/20  | Sost.   | 19 | lampade emergenza         | 18W   |
| 3  |               | 04/06/20 | Ghelas      | Via Frazzetto di fronte N. 43     | Rimozione palo pericolante | 04/06/20  | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                           |       |
|    |               |          |             | Via Signorini N. 23               |                            |           | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                           |       |
|    |               |          |             | Via Sciuti                        |                            |           | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                           |       |
| 4  | 219           | 05/06/20 | VV.UU.      | Via P. Mantegazza N. 6            | Plafoniera pericolante     | 05/06/20  | Riposizionata plafoniera penzolante.  |    |                           |       |
|    |               |          |             |                                   |                            |           | Sost.   | 1  | lampada Led               | 55 W  |
| 5  | 218           | 05/06/20 | VV.UU.      | Via B. Bovello N. 7               | Plafoniera caduta          | 05/06/20  | Si è staccato il vetro di protezione di una plafoniera cadendo su un'autovettura, sul posto erano già intervenuti i VV.UU. per i rilevamenti del caso, punto luce messo in sicurezza. |    |                           |       |
| 6  |               | 08/06/20 | Ghelas      | Via del Fieno                     | Zona al buio               | 08/06/20  | Ripristinato impianto e regolato timer, si riscontra portella quadro divelta, si è provveduto alla sua riparazione.   |    |                           |       |
|    |               |          |             | Via N. Minardi                    |                            |           |   |    |                           |       |
| 7  |               | 13/06/20 | Ghelas      | Via Lecce N.104                   | Palo pericolane            | 13/06/20  | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                           |       |
|    |               |          |             | Via Legnano N.349                 |                            |           | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                           |       |
|    |               |          |             | Via Amantea N. 51                 |                            |           | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                           |       |
| 8  | 230           | 13/06/20 | VV.UU.      | Via G. Matteotti e zona limitrofa | Zona al buio               | 13/06/20  | Controllo e ripristino impianto.  |    |                           |       |
| 9  |               | 16/06/20 | Ghelas      | Via Matteotti                     | Zona al buio               | 16/06/20  | Sost.   | 1  | Interruttore quadripolare | 63 A  |

| N. | Email Fax Pec        | Data     | Richiedente    | Luogo intervento                                    | Richiesta             | Data int. | Tip.  | N. | Materiale utilizzato | Spec.   |
|----|----------------------|----------|----------------|---|-----------------------|-----------|---|----|----------------------|---------|
| 10 |                      | 16/06/20 | Ghelas         | Via Zandonai N.34                                   | Pali corrosi          | 16/06/20  | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                      |         |
|    |                      |          |                | Via Sabatelli N.5                                   |                       |           | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                      |         |
| 11 |                      | 17/06/20 | Ghelas         | Via Venezia   | Pali corrosi          | 17/06/20  | Tagliati e rimossi n.5 pali corrosi, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.  |    |                      |         |
|    |                      |          |                | Via Falcone   |                       |           |   |    |                      |         |
| 12 | Richiesta telefonica | 18/06/20 | VV.UU.         | Via Botallo   | Zona al buio          | 18/06/20  | Sost.   | 1  | Portella palo        | grande  |
|    |                      |          |                |   |                       |           | Controllo e ripristino impianto.  |    |                      |         |
| 13 |                      | 19/06/20 | Ghelas         | Via Niscemi di fronte Stadio                        | Controllo impianto    | 19/06/20  | Sost.   | 1  | Lampada Led          | 35 W    |
| 14 |                      | 19/06/20 | Ghelas         | Via Pitagora  | Braccio penzolante    | 19/06/20  | Riposizionato braccio penzolante  |    |                      |         |
| 15 | email                | 18/06/20 | Settore LL.PP. | Via Vasile  | Pozzetto spofondato   | 19/06/20  | Rifacimento pozzetto d'spezione   |    |                      |         |
|    |                      |          |                |   |                       |           | Util.   | 15 | Mattoni pressati     |         |
|    |                      |          |                |   |                       |           |   |    | Cemento e sabbia     |         |
| 16 | 255                  | 22/06/20 | VV.UU.         | Via Asia  | Plafoniera penzolante | 22/06/20  | Riposizionata plafoniera penzolante.  |    |                      |         |
| 17 |                      | 22/06/20 | Ghelas         | Via Ambrica e zona limitrofa                        | Zona al buio          | 22/06/20  | Si riscontra portella quadro elettrico aperta e contatori Enel staccati, si è provveduto al ripristino della pubblica illuminazione e alla chiusura della portella quadro |    |                      |         |
| 18 |                      | 22/06/20 | Ghelas         | Villetta Settefarine                                | Zona al buio          | 22/06/20  | Disattivati n. 2 pali della pubblica illuminazione divelti e in corto, ripristino impianto  |    |                      |         |
|    |                      |          |                |   |                       |           | Sost.   | 1  | Portella palo        | Piccola |
| 19 |                      | 23/06/20 | Ghelas         | Via Bethoven  | Controllo impianto    | 23/06/20  | Controllo impianto e ispezione pozzetti   |    |                      |         |
| 20 |                      | 26/06/20 | Ghelas         | Via Federico II di Svevia nei pressi bar Dolce Vita | Rimozione plafoniere  | 26/06/20  | Rimosse due plafoniere a led per palo incidentato   |    |                      |         |

| N. | Email Fax Pec        | Data     | Richiedente           | Luogo intervento                    | Richiesta              | Data int. | Tip.   | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|----------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|--|----|----------------------|-------|
| 1  | 215                  | 03/06/20 | VV.UU.                | Comando VV.UU.                      | Controllo impianto     | 03/06/20  | Disattivata momentaneamente una plafoniera in corto e ripristinato impianto.   |    |                      |       |
| 2  | 229                  | 13/06/20 | VV.UU.                | Via Tresigallo                      | Pozzetto rotto         | 13/06/20  | Installati n. 2 pozzetti in cemento 50X50  |    |                      |       |
|    |                      |          |                       |                                     |                        |           | Sost.  | 4  | Globi                |       |
|    |                      |          |                       |                                     |                        |           | Sost.  | 4  | Lampada Led          | 35 W  |
| 3  | Richiesta telefonica | 14/06/20 | Amministratore Ghelas | Via Paganini                        | Zona al buio           | 14/06/20  | Si riscontra portella quadro elettrico aperta e impianto staccato si è provveduto al ripristino della pubblica illuminazione e alla chiusura della portella quadro |    |                      |       |
| 4  | 236                  | 16/06/20 | VV.UU.                | Via Indovina N. 40                  | Palo piegato           | 16/06/20  | Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza dal pozzetto d'ispezione.   |    |                      |       |
| 5  | 62815                | 16/06/20 | Settore Sport Turismo | Locali ex Dogana                    | Attivazione punto luce | 17/06/20  | Attivazione punto luce per lo svolgimento del Sit-in per ricordare le vittime della strada   |    |                      |       |
| 6  | 241                  | 18/06/20 | VV.UU.                | Via G. Siracusa                     | Zona al buio           | 18/06/20  | Si ricontra contatore elettrico non funzionante, si è provveduto ad avvisare la squadra reperibile dell'Enel per la sostituzione.                                  |    |                      |       |
| 7  | Richiesta telefonica | 20/06/20 | Amministratore Ghelas | Via Pacini                          | Zona al buio           | 20/06/20  | Prova e ripristino impianto.   |    |                      |       |
| 8  | 249                  | 20/06/20 | VV.UU.                | Via Picceri angolo C/so V. Emanuele | Braccio caduto         | 20/06/20  | Si riscontra paletto segnaletica stradale caduto per terra, si è provveduto alla sua rimozione.  |    |                      |       |
| 9  | Richiesta telefonica | 26/06/20 | Coordinatore Ghelas   | Via Federico II di Svevia           | Dispersione corrente   | 30/06/20  | Isolati i cavi all'interno del pozzetto d'ispezione.   |    |                      |       |
| 10 | Richiesta telefonica | 30/06/20 | Coordinatore Ghelas   | Via Ausonia                         | Dispersione corrente   | 30/06/20  | Isolati i cavi all'interno del pozzetto d'ispezione.   |    |                      |       |