

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
		Richiesta telefonica	Settore Ambiente Dott. R. Incardona	07/07/18	09/07/18	Manutenzione impianto elettrico	Settore Ambiente	Manutenzionate plafoniere corridoio 1° piano Settore Ambiente, sostituzione neon, il materiale è stato fornito dal comune.			
2006 16/07/18		Pec 16/07/18	Settore LL.PP. Arch. R. Galanti	18/07/18	18/07/18	Manutenzione impianto idrico	Palazzo Pignatelli Uffici Pubblico Impiego	Sostituito un autoclave completo di raccorderia, galleggiante elettrico ad immersione, controllati i collegamenti di tutti i servizi igienici e dei lavabo. Tutto il materiale è stato fornito dal comune.			
		Richiesta telefonica	Settore Ambiente Dott. R. Incardona	20/07/18	20/07/18	Manutenzione impianto elettrico	Pinacoteca Comunale	Sost.	1	Neon	58 W
		Richiesta telefonica	Responsabile Manutenzione del Comune J. Bevilacqua	24/07/18	24/07/18	Manutenzione impianto elettrico	Deposito di Via Vasile	Sost.	1	Starter	
1991 13/07/18		78475 12/07/18	Settore Ambiente	26/07/17	26/07/18	Manutenzione impianto idrico/fognario	Piano terra ex tribunale	Ripristino impianto fognario con pulizia del pozzetto interno.			
2113 31/07/18		84512 31/07/18	Settore Sport Turismo, ed eventi.	31/07/18	31/07/18	Manutenzione impianto idrico	Stadio V. Presti	Si riscontra che il boiler accumulo acqua calda situato negli spogliatoi squadra ospiti presenta un foro nella membrana, necessita la sua sostituzione, si rimane in attesa che il Settore di competenza effettui l'acquisto del materiale necessario per la sostituzione.			