

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1586 07/05/19			Settore LL.PP. Geom. F. Pellitteri	Manutenzione sistema d'allarme	Plesso A. Roccella	09/05/19	09/05/19			Controllo impianto allarme. Ispezione apertura centrale allarme, con controllo cablaggio e sensori. Disattivazione di n.2 sensori non funzionanti, sostituzione n.2 batterie da 7A e 1,5A, sostituzione n. 2 sensori	
						17/05/19	17/05/19				
						24/05/19	24/05/19				
1639 09/05/19			Settore LL.PP. Geom. F. Pellitteri	Manutenzione impianto idrico	Scuola Don Milani	09/05/19	09/05/19			Sostituzione flessibile cassetta di scarico WC	
1648 09/05/19			Settore LL.PP. Geom. F. Pellitteri	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città 1° piano	10/05/19	10/05/19			Ripristino lavabbo con sostituzione piletta scarico, sostituzione galleggiante cassetta WC e ripristino cassetta WC.	
926 19/03/19	1296 19/03/19		Direzione Didattica Statale Primo Istituto Comprensivo	Manutenzione impianto elettrico	Plesso via Fuentes	10/05/19	10/05/19			Sostituzione interruttore MegaTiker	
1716 14/05/19	2012 14/05/19		Direzione Didattica Statale Salvatore Quasimodo	Manutenzione impianto idrico	Scuola Salvatore Quasimodo	15/05/19	15/05/19			Sostituzione flessibile e rubinetto giardinaggio	

Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio	Fine	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1691 14/05/19			Settore LL.PP. Geom. F. Pellitteri	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città Settore Risorse Umane	16/05/19	16/05/19			Ripristino cassetta scarico WC	
		54075 16/05/19	Settore Sport, Turismo, Cultura Dirigente dott.ssa Maria Morinello	Manutenzione impianto idrico	Ex Chiesa San Giovanni	17/05/19	17/05/19			Sostituzione n.1 mono comando con leva clinica lavabo disabili	
1824 23/05/19	2673 23/05/19		Direzione Didattica Statale Ettore Romagnoli	Manutenzione sistema d'allarme	Scuola Ettore Romagnoli	24/05/19	24/05/19			Sostituzione n.1 batteria 7A centrale	
1843 24/05/19		57557 23/05/19	Settore Tributario Dirigente dott. Alberto Depetro	Manutenzione impianto idrico	Settore Tributario via Marsala 2° piano	29/05/19	29/05/19			Sostituzione n.1 cassetta scarico WC. Sostituzione n.1 flessibile	
1907 30/05/19			Servizio di staff del CC E. Capici	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città - Ufficio presidenza del Consiglio	30/05/19	30/05/19			Ripristino galleggiante cassetta scarico WC	
1906 30/05/19			Segreteria del Sindaco	Manutenzione serranda	Palazzo di Città - Settore affari generali	30/05/19	30/05/19			Ripristino serranda	
1897 30/05/19			Settore Patrimonio Dirigente Ing. Grazia Rita Cosentino	Manutenzione impianto idrico	Settore Patrimonio	30/05/19	30/05/19			Sostituzione tubo acqua corrente	
		58909 28/05/19	Palazzo di Città ex tribunale Arch. S. Nicoletti	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città ex tribunale Viale Mediterraneo 1° piano	31/05/19	31/05/19			Sostituzione di tubo di cacciata di n.1 cassetta scarivo WC, sostituzione n.1 galleggiante cassetta scarico WC	