

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Ghelas	Installazione aspiratore	Cantiere Ghelas Via Marsala	30/04/20	30/04/20	Installazione aspiratore magazzino verde			
							Mt.	20	Tubo corrugato	
							Mt.	40	Cavo	1X1.5
							N.	1	Quadro stagno 8 moduli	
							N.	1	Contattore	63 A
							N.	1	Interruttore differenziale	16 A
	N. 158 del 02/05/20	VV.UU.	Controllo impianto elettrico	Comando VV.UU. Via Ossidiana	02/05/20 06/05/20	02/05/20 06/05/20	Sezionato impianto per rilevamento corto circuito, prova e ripristino parziale dello stesso.			
							Sost.	3	Plafoniere Led	24 W
							Sost.	6	Neon	24 W
	Richiesta telefonica	Geom. A. Scudera	Controllo impianto idrico	Cimitero Farello	02/05/20	02/05/20	Ripristinato impianto zona nord			
							Installazione tubo sfiato all'impianto centralizzato, staffatura dello stesso.			
							Sost.	1	Valvola a sfera	
							Sost.	1	Griglia aerazione in alluminio	
							Util.	2	Collari zincati	
							Mt.	5	Tubo	32mm
		Ghelas	Collegamento impianto	Via Madonna del Rosario	06/05/20	06/05/20	Collegati n. 2 motori saracinesca			

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Ghelas	Installazione pompa idraulica	Plesso scolastico S. Quasimodo	08/05/20	08/05/20	Ritirata pompa idraulica presso officina Gallo e montaggio della stessa nel locale autoclave della scuola S. Quasimodo. La riparazione della pompa è stata pagata dalla scuola.			
	Richiesta telefonica	Responsabile Ufficio U.r.p.	Manutenzione serratura	Ufficio U.r.p.	12/05/20	12/05/20	Manutenzionata porta, la chiave era rimasta dentro la serratura.			
	Email	Segretario Generale	Manutenzione porta	Ufficio Segretario Generale	12/05/20	12/05/20	Sostituita maniglia porta blindata			
		Ghelas	Sostituzione lettori badge	Sedi Ghelas	15/15/20	19/05/20	Sostituzione e configurazione lettori gadge			
		Ghelas	Sostituzione timer	Parcheggio Arena	18/05/20	18/05/20	Sost.	1	Timer	
	Richiesta telefonica	Amministratore Ghelas	Manutenzione docce	Via F. II di Svevia	18/05/20	20/05/20	Manutenzionate e collaudate docce.			
	Richiesta telefonica	Assessore Malluzzo	Collegamento gruppo elettrogeno	Pala Cossiga	20/05/20	20/05/20	Mt.	120	Cavo	35mm
Mt.							30	Tubo corrugato	50Ø	
N.							4	capicorda	35mm	
Collegato gruppo elettrogeno al quadro generale Enel										
		Ghelas	Controllo impianto elettrico	Cantiere Ghelas Via Marsala	25/05/20	25/05/20	Controllo impianto per dispersione			
Sost.							16	Neon Led	24W	
Sost.							9	Neon Led	18 W	
Sost.							1	Portalampada	E 27	
Util.							20	Fascette pvc		
Sost.	1	Lampada Led	35 W							

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	N. 53971 del 25/05/20	Settore Sviluppo Economico	Tassellatura cestini portarifiuti	Via Madonna del Rosario	25/05/20	25/05/20	Util.	24	Staffe	
							Util.	24	Bulloni compresi dadi e rondelle	
							Util.	48	Tasselli	8mm
	Pec 25/05/20	Settore LL.PP.	Manutenzione boiler	Piano sottostante Settore LL.PP.	25/05/20	25/05/20			Rimossi n. 2 boile e tappati i flessibili.	
	N. 53761 del 25/05/20	Settore Sport e Turismo	Manutenzione manto erboso	Campo E. Mattei	29/05/20	30/05/20			Ripristino manto erboso e riparazione rete perimetrale.	
							Mt.	25	Rete plastificata	25X2
							Util.	10	Fascette pvc	
							Util.	2	Sacchi di colla	
							Util.	1	Sacco di cemento	
		Ghelas	Attivazione parcometri	Vie cittadine	29/05/20	29/05/20			Riattivati n. 12 parcometri	