


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
meze di maggio 2020

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	*
Interventi U.r.p. retroattivi	74
Interventi programmati	32
Interventi in emergenza	3
Interventi in reperibilità	3
Totale interventi	112



Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi su richieste U.r.p.
mese di maggio 2020

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	54143	27/05/20	Omissis	Via del Fieno	Regolazione timer	28/05/20			Intervento già eseguito	
2	54191	25/05/20	Omissis	Via del Fieno	Regolazione timer	28/05/20			Intervento già eseguito	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		27/04/20	Omissis	Via P. Uccello	Controllo palo luce	05/05/20	Sost.	1	Conchiglia	Piccola
2		21/04/20	Omissis	Via Sabello N.145	Sostituzione lampada	06/05/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Portalampada	E 40
3		17/01/20	Omissis	Via Settefarine angolo Via Indovina	Sostituzione lampada	06/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
4		21/04/20	Omissis	Via Salaria N.13	Sostituzione lampada	08/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
5		06/04/20	Omissis	Via Gagini N.35	Sostituzione lampada	08/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
6		10/03/20	Omissis	Via F. Indovina N.19	Sostituzione lampada	08/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
7		17/03/20	Omissis	Via Prassitele N.4	Sostituzione lampada	08/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
8	972	27/01/20	Omissis	Via dei Narcisi	Sostituzione lampada	11/05/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Fusibile	
							Ripristinata fase in corto.			
9	3483	14/01/20	Omissis	Via dei Narcisi	Sostituzione lampada	11/05/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
10	8462	23/01/20	Omissis	Via dei Narcisi	Sostituzione lampada	11/05/20	Intervento già eseguito			
11	27825	10/03/20	Omissis	Via delle Ninfee	Sostituzione lampada	11/05/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	2	Porta lampada	E 40
12		06/04/20	Omissis	Via Samo N.9	Sostituzione lampada	11/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta fusibile	
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
13		06/04/20	Omissis	Vico Bordin	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 27
14		06/04/20	Omissis	Via Trisulca N. 11	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
15		06/04/20	Omissis	Via P. Orsi	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
16	30336	17/03/20	Omissis	Via L. Pateur N. 54	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
17		15/04/20	Omissis	Vico Borodin N. 22	Sostituzione lampada	12/05/20	Intervento già eseguito			
18		15/04/20	Omissis	Via Geminiani	Sostituzione lampada	12/05/20	Intervento già eseguito			
19		27/04/20	Omissis	Via Borodin	Sostituzione lampada	12/05/20	Intervento già eseguito			
20	1997	14/01/20	Omissis	C/da Margi	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
21	13195	04/02/20	Omissis	Via Settefarine angolo Via Indovina	Sostituzione lampada	11/05/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portalampada	E 40
22	897	07/01/20	Omissis	Via della Soia	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
22	897	07/01/20	Omissis	Via della Soia	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Mt.	4	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
23	1997	09/01/20	Omissis	Via dei Mirtili	Ricollocazione palo	13/05/20			Ricollocazione palo in programma	
24	23018	26/02/20	Omissis	Via Falcone angolo Via Niscemi	Sostituzione lampada	14/05/20			Intervento già eseguito	
25	24206	02/03/20	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	14/05/20			Intervento già eseguito	
26	26804	06/03/20	Omissis	Via Falcone angolo Via Niscemi	Sostituzione lampada	14/05/20			Intervento già eseguito	
27	27825	10/03/20	Omissis	Via Garibaldi	Sostituzione lampada	14/05/20			Intervento già eseguito	
28		15/04/20	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	14/05/20			Intervento già eseguito	
29	12631	03/02/20	Omissis	Via istria N. 42	Sostituzione lampada	15/05/20			Intervento già eseguito	
30	6457	20/01/20	Omissis	Via istria N. 42	Sostituzione lampada	15/05/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	
31	3483	14/01/20	Omissis	Via Portaferrara N. 3	Ricollocazione palo	15/05/20			Ricollocazione palo in programma	
32		06/04/20	Omissis	Vico dell'Edera	Sostituzione lampada	15/05/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
33	19585	18/02/20	Omissis	Via La Paz N. 6	Ricollocazione plafoniera	15/05/20	Sost.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
34		06/04/20	Omissis	Via De Pisis N. 44	Sostituzione lampada	15/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
35		15/04/20	Omissis	Via Ischia N. 141	Sostituzione lampada	19/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
36		06/04/20	Omissis	Via Tigellino N. 18	Sostituzione lampada	19/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
37		06/04/20	Omissis	Via Pasteur N. 4	Sostituzione lampada	19/05/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
38	3483	14/01/20	Omissis	Via Ellade N. 9-19	Sostituzione lampada	19/05/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
39	8462	23/01/20	Omissis	Via Portoferrara	Sostituzione lampada	22/05/20	Sost.	3	Lampada Led	35 W
40		06/04/20	Omissis	Via Puccini N. 4	Sostituzione lampada	22/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
41	N. 40050	20/04/20	Omissis	Via delle Betulle	Sostituzione lampada	22/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
42	1997	09/01/20	Omissis	Via dell'Ambrosia	Sostituzione lampada	25/05/20	Intervento già eseguito			
43		27/04/20	Omissis	Via dell'Ambrosia	Sostituzione lampada	25/05/20	Intervento già eseguito			
44	28510	12/03/20	Omissis	Via Cardillo N. 27	Sostituzione lampada	25/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
45	31562	23/03/20	Omissis	Via Maratona N. 69	Sostituzione lampada	25/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
46	28510	12/03/20	Omissis	Via Ischia N. 127	Sostituzione lampada	25/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
47	20081	19/02/20	Omissis	Via S. Nicola N. 15	Sostituzione lampada	25/05/20	Intervento già eseguito			
48	9752	27/01/20	Omissis	Via S. Nicola N. 15	Sostituzione lampada	25/05/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
49	96682	13/09/19	Omissis	Via delle Castagne	Ricollocazione plafoniera	25/05/20	Già programmato			
50	99528	19/09/20	Omissis	Via delle Castagne	Ricollocazione plafoniera	25/05/20	Già programmato			
51	10355	28/01/20	Omissis	Via Portoferrara	Sostituzione lampada	26/05/20	Sost.	5	Lampada Led	35 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
52		06/04/20	Omissis	Via del Mais	Sostituzione lampada	26/05/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Sost.	2	Portella palo	Grande
							Mt.	20	Cavo fror	3G 1.5
							Ricollocate n. 2 plafoniere			
53		06/04/20	Omissis	Via Schubert angolo Via Lulli	Sostituzione lampada	26/05/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Portalampada	E 27
54	21495	21/02/20	Omissis	Via Cicerone N. 104	Sostituzione lampada	27/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
55	6457	20/01/20	Omissis	Via Cicerone N. 153	Sostituzione lampada	27/05/20	Intervento già eseguito			
56		21/04/20	Omissis	Via Maganuco N. 1	Sostituzione lampada	27/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
57	27825	10/03/20	Omissis	Via Garibaldi N. 59	Sostituzione lampada	27/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
58	896	07/01/20	Omissis	Via Garibaldi N. 14	Sostituzione lampada	27/05/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
59		27/04/20	Omissis	Via Lulli	Sostituzione lampada	27/05/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	
60		06/04/20	Omissis	Via Cataldi	Sostituzione lampada	27/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
61		21/04/20	Omissis	Via Garibaldi angolo Via Smecca	Sostituzione lampada	27/05/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
62	27825	10/03/20	Omissis	Via Martorana N. 5	Sostituzione lampada	28/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi su richieste U.r.p.
mese di maggio 2020

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
63	19585	18/02/20	Omissis	Via Pisa	Ricollocazione palo	29/05/20			Già programmato	
64	19585	18/02/20	Omissis	Largo A. Regolo	Ricollocazione palo	29/05/20			Già programmato	
65	20081	19/02/20	Omissis	Via Engio angolo Via Barbabianca	Ricollocazione palo	29/05/20			Già programmato	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Richiesta telefonica	04/05/20	Settore LL.PP.	Via Tamigi N.14	Controllo impianto	04/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
2	Progetto Led	04/05/20	Ghelas	Via Falcone	Sostituzione armatura stradali	04/05/20	Sost.	2	Armatura stradali a led	150W
							Sost.	4	Armatura stradali a led	98W
							Mt.	30	Cavo fror	3G1.5
3	Richiesta telefonica	04/05/20	Settore LL.PP.	Via Ara Pacis angolo Via Gagini	Controllo impianto	04/05/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
4	Progetto Led	04/05/20	Ghelas	Via del Fieno	Sostituzione armatura stradali	04/05/20	Sost.	15	Armatura stradali a led	60W
5	Progetto Led	05/05/20	Ghelas	Via del Fieno	Sostituzione armatura stradali	05/05/20	Sost.	6	Armatura stradali a led	60W
							Sost.	10	Fusibile	
							Mt.	40	Cavo fror	3G1.5
6	Richiesta telefonica	06/05/20	Settore LL.PP.	Via Vallotti N. 2	Controllo impianto	06/05/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
7	Progetto Led	06/05/20	Ghelas	Via Falcone	Sostituzione armatura stradali	06/05/20	Sost.	4	Armatura stradali a led	98W
							Sost.	4	Fusibile	
							Mt.	2	Cavo fror	3G1.5mm
8	Progetto Led	07/05/20	Ghelas	Via Falcone	Sostituzione armatura stradali	07/05/20	Sost.	4	Armatura stradali a led	98W
							Sost.	4	Fusibile	
							Mt.	2	Cavo fror	3G1.5

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
9	Progetto Led	08/05/20	Ghelas	Via Falcone	Sostituzione armatura stradali	08/05/20	Sost.	4	Armatura stradali a led	98W
							Mt.	2	Cavo fror	3G1.5
							Util.	4	Mammut	
10		08/05/20	Ghelas	Via Manzoni N. 70	Sostituzione lampada	08/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
11		11/05/20	Ghelas	Via delle Colline	Sostituzione lampada	11/05/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	2	Accenditore	70x400
12		11/05/20	Ghelas	Via delle Sorbe	Sostituzione lampada	11/05/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Accenditore	70x400
13		11/05/20	Ghelas	Via Fontanarossa	Sostituzione globi	11/05/20	Sost.	9	Globi rotti	
							Mt.	1	Cavo fror	
							Sost.	12	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14	Progetto Led	11/05/20	Ghelas	Via Falcone	Sostituzione armatura stradali	11/05/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	4	Armatura stradali a led	98W
							Sost.	8	Mammut	
15	Email	14/01/20	Settore LL.PP.	Via delle Pervinga	Controllo impianto	12/05/20	Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Accenditore	70x400
16	Richiesta telefonica	11/05/20	Amministratore	Via Fontanarossa	Sostituzione globi	11/05/20	Sost.	9	Globi rotti	
							Sost.	12	Lampada Led	35 W
17	Richiesta telefonica	11/05/20	Amministratore	Caserma Carabinieri	Controllo impianto	12/05/20	Sost.	41	Neon Led	18 W
							Sost.	8	Neon Led	9 W
18		12/05/20	Ghelas	Via G. Natta N. 19	Sostituzione lampada	12/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Portalampada	E 40

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19	Progetto Led	13/05/20	Ghelas	Via Falcone tratto Via Niscemi - rotonda tribunale	Sostituzione armatura stradali	13/05/20	Sost.	8	Armatura stradali a led	98 W
							Mt.	4	Cavo fror	3G1.5mm
							Sost.	1	Accenditore	70x400
20	Progetto Led	13/05/20	Ghelas	Via Torre di Manfria	Controllo impianto	13/05/20	Mt.	1000	Cavo	1X6
							N.	40	Ginti lineari	10mm
							Sost.	2	Portelle palo	Grande
							Util.	6	Rotoli nastro isolante	
							Util.	2	Rotolo nastro vulcanizzante	
21	Progetto Led	14/05/20	Ghelas	Via Remo	Sostituzione armatura stradali	14/05/20	Sost.	3	Armatura stradali a led	80 W
							Sost.	5	Armatura stradali a led	60 W
							Mt.	23	Cavo fror	3G1.5mm
22	Progetto Led	14/05/20	Ghelas	Via Torre di Manfria	Controllo impianto	14/05/20	Sost.	1	Pozzetto in cemento	40X40
							Mt.	40	Cavo	1X2.5
							Sost.	1	Chiusino in ghisa	Grande
							Mt.	100	Cavo	1X16
							Spurgo pozzetti			
							Passaggio e collegamneto cavi			
23	Progetto Led	15/05/20	Ghelas	Vico E. Molinari	Sostituzione armatura stradali	15/05/20	Sost.	1	Armatura stradali a led	150W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
24	Richiesta telefonica	18/05/20	Assessore Malluzzo	Pala Cossiga	Controllo impianto	18/05/20	Sost.	1	Lucchetto	
							Prova funzionamento gruppo elettrogeno			
25		20/05/20	Ghelas	Via Flaminia 3° palo	Sostituzione lampada	20/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
26		21/05/20	Ghelas	Via degli Appennini vicino ADAS	Sostituzione lampada	21/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
27		21/05/20	Ghelas	Via Mazzini N. 51	Sostituzione lampada	21/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
28		21/05/20	Ghelas	Via G. Scicolone	Installazione globi	21/05/20	Sost.	3	Globi nuovi	
							Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Mt.	10	Cavo fror	3G 1.5
29	Richiesta telefonica	21/05/20	Settore LL.PP.	Via Signorini N. 23	Sostituzione lampada	21/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
30		22/05/20	Ghelas	Via Torre di Manfreda	Sostituzione timer	22/05/20	Sost.	5	Timer Astronomici	
31	Richiesta telefonica	21/05/20	Settore LL.PP.	Via Matteotti angolo Via Cairoli	Sostituzione lampada	22/05/20	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Mt.	10	Cavo fror	3G 1.5
32		22/05/20	Ghelas	Via G. Scicolone	Installazione globi	22/05/20	Sost.	4	Globi nuovi	
							Sost.	5	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
33	Richiesta telefonica	22/05/20	Vice Sindaco	Piazza V. Veneto	Sostituzione lampada	22/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
34		25/05/20	Ghelas	Via Redi - Via Borromini - Via Margi - Via Bolallo - Via Piero della Francesca	Sostituzione timer	22/05/20	Sost.	5	Timer Astronomici	
							Sost.	1	Lucchetto	
35	Richiesta telefonica	25/05/20	Settore LL.PP.	Via G. Caboto N. 3	Sostituzione timer	22/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
36		26/05/20	Ghelas	Via Castelluccio	Sostituzione lampada	26/05/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
37		26/05/20	Ghelas	Via G. Banti	Sostituzione timer	26/05/20	Sost.	1	Timer Astronomico	
38		26/05/20	Ghelas	Via Fontanarossa	Sostituzione globi	26/05/20	Sost.	7	Lampada Led	35 W
							Sost.	7	Globi nuovi	
39		26/05/20	Settore LL.PP.	Via S.M. di Gesù angolo Via Navarra	Sostituzione lampada	26/05/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
40		27/05/20	Ghelas	Via Barbabianca-Via della Menta-Borgo Manfria-Via della Saponara-Via delle Begonie-Via dei Faggi-Via delle Colline-Via degli Ulivi - Via S.M.degli Angeli-Via delle Ortiche-Via Dell'Iris-Via dei Sugheri-Via delle Dune-Villa Comunale-Via Cappuccini	Sostituzione timer	27/05/20	Sost.	15	Timer Astronomici	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
41		27/05/20	Ghelas	Via Fontanarossa	Sostituzione globi	27/05/20	Sost.	9	Globi nuovi	
							Sost.	9	Lampade Led	35 W
							Mt.	4	Cavo	3G 1.5
42		27/05/20	Ghelas	Pontile sbarcatoio	Sostituzione armatura stradali	27/05/20	Sost.	2	Armatura stradali a led	80 W
							Mt.	20	Cavo fror	3G 1.5
43		27/05/20	Ghelas	Via degli Arachidi	Sostituzione armatura stradali	27/05/20 28/05/20	Sost.	6	Armatura stradali a led	60 W
							Sost.	6	Fusibile	
							Mt.	53	Cavo	3G 1.5
44		28/05/20	Ghelas	Via Settefarine - Poggio Blasco - Via Artigiani - Via S. Cristoforo - Via Pellegrini - Via Mozart Via Bach - Via P. Picasso Via N. Paci - Via Matteotti	Sostituzione timer	28/05/20	Sost.	13	Timer Astronomici	
45		28/05/20	Ghelas	Piazza delle Tre Porte	Sostituzione armatura stradali	28/05/20	Sost.	1	Armatura stradali a led	80 W
							Mt.	5	Cavo	3G 1.5
46		28/05/20	Settore LL.PP.	Via America angolo Via Indonesia	Sostituzione lampada	28/05/20	Sost.	2	Lampade Led	55 W
							Sost.	2	Portalampada	E 40
47		28/05/20	Ghelas	Via Ferrandina	Sostituzione globi	28/05/20	Sost.	9	Globi nuovi	
							Sost.	9	Lampade Led	35 W
48		29/05/30	Settore LL.PP.	Via Recanati	Controllo impianto	29/05/20	Sost.	13	Lampade Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
49		29/05/30	Ghelas	Via Seneca - Via Butera - Via Tevere angolo Via Ermocrate - Via Marconi - Via Matteotti	Sostituzione timer	29/05/20	Sost.	5	Timer Astronomici	
50		29/05/30	Ghelas	C/da Rabbito	Sostituzione armatura stradali	29/05/20	Sost.	40	Armatura stradali a led	60 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Mt.	40	Cavo	3G 1.5
51		29/05/30	Settore LL.PP.	Via Tiziano N. 26	Sostituzione lampada	29/05/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
52		29/05/20	Ghelas	Via Tripisciano-Via Cezanne-Via Fuentes-Via De Nittis-Via Boccanegra- Via S. Enrica-Via Settefarine-Via Strauss- Via F. Neri	Sostituzione timer	29/05/20	Sost.	10	Timer Astronomici	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Richiesta telefonica	05/05/20	Settore LL.PP. Arch. Cernigliaro	Via Morselli angolo Via Carfi	Zona al buio	05/05/20	Controllo impianto, giunzione cavi, prova e ripristino della pubblica illuminazione.			
							Util.	6	Giunti lineari	16Ø
							Util.	6	Giunti lineari	35Ø
							Mt.	17	Cavo budilico	1X10
2	Richiesta telefonica	07/05/20	Settore LL.PP. Arch. Cernigliaro	Via Trieste	Zona al buio	07/05/20	Controllo impianto, giunzione cavi, prova e ripristino della pubblica illuminazione.			
							Il materiale è stato fornito dalla ditta esecutrice dei lavori "passaggio fibra ottica"			
3	N.163	07/05/20	VV.UU	Via V. Scorza N. 117	Plafoniera penzolante	07/05/20	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
4		07/05/20 08/05/20	Ghelas	Via Torre di Manfredia	Rifacimento pozzetti	07/05/20 08/05/20	Ripristinati n. 3 pozzetti d'ispezione della pubblica illuminazione, 40X40 completi di telaio e coperchi in ghisa, utilizzati mattoni pressati.			
5		08/05/20	Ghelas	S.S. 115 per Manfredia	Zona al buio	08/05/20	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
6	N. 154	15/05/20	VV.UU	Via Scarlatti N. 34	Plafoniera penzolante	15/05/20	Riposizionato braccio penzolante			
							Util.	3	Bulloni completi di dadi	17mm
7	Richiesta telefonica	15/05/20	Settore LL.PP.	Via S. M. degli Angeli palo n. 57	Ricollocazione plafoniera	15/05/20	Sost.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Mt.	6	Cavo fror	3G1.5
8	N. 179	12/05/20	VV.UU	Via Bramante	Zona al buio	15/05/20	Ripristino fase in corto per cavo bruciato			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
9		15/05/20	Ghelas	Via Fontanarossa	Controllo impianto	15/05/20	Controllati i pozzetti d'ispezione e le portelle palo per ricerca fase in corto.			
							Sost.	1	Pozzetto in plastica	20X20
							Sost.	1	Plafoniere Led	80 W
10	N. 185	18/05/20	VV.UU	Via Licata	Palo incidendo	18/05/20	Tagliato e rimosso palo incidendo, punto luce messo in sicurezza.			
11		19/05/20	Ghelas	Via Tandurella	Tombito scoperto	19/05/20	Sost.	1	Chiusino in cemento	40X40
12	Richiesta telefonica	20/05/20	Assessore Decoro Urbano	Largo Cadore	Pali divelti	20/05/20	Tagliati e rimossi n. 2 pali divelti, punto luce messi in sicurezza.			
13	Pec	25/05/20	Settore LL.PP.	Viale Mazara del Vallo angolo Via Caviaga	Pozzetto sprofondato	26/05/20	Util.	10	Mattoni pressati	
							N.	1	Chiusino in cemento	50X50
							Utilizzato 1/2 sacco di cemento e sabbia per rifacimento pozzetto			
14		27/05/20	Ghelas	Via dei Pini	Zona al buio	27/05/20	N.	8	Giunti lineari	25mm
							Mt.	120	Cavo budilico fornito dalla ditta Open Fiber	1X10
							Passaggio e collegamento cavi tra i pozzetti.			
15		27/05/20	Ghelas	Via Portoferrara	Plafoniera penzolante	27/05/20	Taglio ramo albero di pino per liberare plafoniera penzolante, cablata e riposizionata la stessa plafoniera.			
16	Richiesta telefonica	28/05/20	Assessore Malluzzo	Piazza delle Tre Porte	Controllo impianto	28/05/20	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
							Sost.	2	Fusibili	

Report
 Manutenzione pubblica illuminazione
 interventi su richieste U.r.p.
 mese di maggio 2020

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	N.150	02/05/20	VV.UU.	Via Cosenza e zona limotrofa	Zona al buio	02/05/20	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino delle stesso.			
2	N.160	08/05/20	VV.UU.	Via della Perla	Palo caduto	08/05/20	Rimosso palo della pubblica illuminazione caduto, punto luce messo in sicurezza.			
3	Richiesta telefonica	11/05/20	Amministratore Ghelas	Via G. Natta N. 19	Plafoniera penzolante	11/05/20	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
4	N. 177	13/05/20	VV.UU.	Via Talca	Zona al buio	13/05/20	Sost.	1	Contattore	63 A
							Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino delle stesso.			
5	N. 182	16/05/20	VV.UU.	Cimitero Monumentale	Zona al buio	16/05/20	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino delle stesso.			
6	Richiesta telefonica	17/05/20	Amministratore Ghelas	Via Torre di Manfreda	Zona al buio	17/05/20	Sost.	1	Fotocellula	
							Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino delle stesso.			
7	Richiesta telefonica	22/05/20	Amministratore Ghelas	Via Sabbioncello	Zona al buio	22/05/20	Si riscontra portella quadro elettrico aperta e danneggiata con impianto manomesso, riparata portella e ripristinato impianto.			
8	Richiesta telefonica	24/05/20	Coordinatore Ghelas	Via Settefarine	Zona al buio	24/05/20	Sezionato impianto, scollegata momentaneamente una fase perché in corto, ripristino parziale dell'impianto.			