


Tipologia	N.	
Interventi su richieste U.R.P.	<b>51</b>	<p align="center">Per richiesta d'intervento in emergenza e/o reperibilità si intende quella proveniente dal Settore Manutenzione - Forze dell'Ordine, privati cittadini, che deve essere eseguita con priorità assoluta al fine di tutelare la pubblica incolumità.</p>
Interventi su richieste U.R.P. retroattive	<b>103</b>	
Interventi su richieste U.R.P. online	<b>9</b>	
Interventi programmati	<b>28</b>	
Interventi d'emergenza	<b>9</b>	
Interventi in reperibilità	<b>15</b>	
Interventi straordinari	<b>2</b>	
<b>Totale interventi</b>	<b>217</b>	



**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p.**

Report marzo 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	26352	06/03/18	Omissis	Via del Lino N. 13	Plafoniera penzolante	07/03/18			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
2	26352	06/03/18	Omissis	Via Tucidide N. 45	Sostituzione lampada	15/03/18			Intervento già eseguito.	
3	28323	09/03/18	Omissis	Via L. Sturzo N. 44	Ricollocazione palo	15/03/18			Competenza Settore LL.PP.	
4	28998	12/03/18/	Omissis	Via Ossidiana N. 14	Ricollocazione plafoniera	15/03/18			Competenza Settore LL.PP.	
5	25866	05/03/18	Omissis	Via del Girasole	Ricollocazione plafoniera	15/03/18			Competenza Settore LL.PP.	
6	25866	05/03/18	Omissis	Via delle Mandorle	Ricollocazione plafoniera	15/03/18			Competenza Settore LL.PP.	
7	25866	05/03/18	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	15/03/18			Intervento già eseguito.	
8	25866	05/03/18	Omissis	Via Viterbo N. 10	Sostituzione lampada	15/03/18			Competenza Enel	
9	27711	08/03/18	Omissis	Via Tevere di fronte N. 24	Sostituzione lampada	15/03/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
9	27711	08/03/18	Omissis	Via Tevere di fronte N. 24	Sostituzione lampada	15/03/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
10	25866	05/03/18	Omissis	Via Tartini N. 20	Sostituzione lampada	15/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	2	Fusibile	

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p.**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
11	25866	05/03/18	Omissis	Via Barbabianca angolo Via Engio	Sostituzione lampada	16/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Fusibile	
12	27711	08/03/18	Omissis	Via Orzivecchi	Zona al buio	20/03/18	Intervento già eseguito.			
13	27017	07/03/18	Omissis	Via Orzivecchi	Zona al buio	20/03/18	Intervento già eseguito.			
14	26352	06/03/18	Omissis	Via Orzivecchi	Zona al buio	20/03/18	Sost.	1	Fotocellula	
							Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.			
15	25866	05/03/18	Omissis	Via Selce N. 8	Sostituzione lampada	20/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
16	27017	07/03/18	Omissis	Via P. della Francesca N. 8	Sostituzione lampada	20/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
17	27017	07/03/18	Omissis	Via Ermocrate N. 133	Sostituzione lampada	20/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p.**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
18	27017	07/03/18	Omissis	Via Cimabue N. 4	Sostituzione lampada	20/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
19	26352	06/03/18	Omissis	Via del Lino N. 13	Zona al buio	21/03/18	Impianto funzionante, mancano diverse plafoniere, comunicato al Settore LL.PP.			
20	25866	05/03/18	Omissis	C/da Femmina morta	Zona al buio	21/03/18	Intervento già eseguito.			
21	28323	09/03/18	Omissis	Via delle Dune	Zona al buio	21/03/18	Ripulita fotocellula, impianto funzionante.			
22	25866	05/03/18	Omissis	Via Ausonia N. 3	Sostituzione lampada	22/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
23	31714	16/03/18	Omissis	Via Ausonia N. 3	Sostituzione lampada	22/03/18	Intervento già eseguito.			
24	27017	07/03/18	Omissis	Via Ossidiana N. 14	Manca plafoniera	22/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
25	25866	05/03/18	Omissis	Via Appia	Sostituzione lampada	22/03/18	Non si riscontrano lampade spente.			
26	27711	08/03/18	Omissis	Via Tucidide angolo Via Tevere	Sostituzione lampada	22/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
27	33631	21/03/18	Omissis	Via Pindaro N. 49	Sostituzione lampada	23/03/18	Intervento già eseguito.			
28	34135	22/03/18	Omissis	Via Ausonia N. 25	Sostituzione lampada	23/03/18	Intervento già eseguito.			
29	34135	22/03/18	Omissis	Via S. Giacomo N. 12	Sostituzione lampada	23/03/18	Competenza Enel			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p.**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
<b>30</b>	30185	14/03/18	Omissis	Via L. Sturzo dietro istituto scolastico	Sostituzione lampada	23/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Fusibile	
<b>31</b>	28998	12/03/18	Omissis	Via Pindaro N. 49	Sostituzione lampada	23/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
<b>32</b>	31714	16/03/18	Omissis	Via Ausonia di fronte N. 86	Sostituzione lampada	23/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Porta fusibile	
<b>33</b>	26352	06/03/18	Omissis	Via America angolo Via El Salvador	Sostituzione lampada	23/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
<b>34</b>	30185	14/03/18	Omissis	Via Caronda N. 18	Sostituzione lampada	23/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
<b>35</b>	33631	21/03/18	Omissis	Via degli Olmi	Ricollocazione plafoniera	23/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
<b>36</b>	33631	21/03/18	Omissis	Via Ossidiana N. 12	Ricollocazione plafoniera	23/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
<b>37</b>	32361	19/03/18	Omissis	Via del Lino N. 13	Ricollocazione plafoniera	23/03/18	Competenza Settore LL.PP.			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p.**

Report marzo 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
38	34135	22/03/18	Omissis	Via Settefarine Km. 3	Ricollocazione plafoniera	23/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
39	31714	16/03/18	Omissis	Via Udine N. 1	Sostituzione lampada	27/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Fusibile	
40	34135	22/03/18	Omissis	Via America angolo Via India	Sostituzione lampada	27/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
41	32361	19/03/18	Omissis	Via Corinto di fronte N. 24	Sostituzione lampada	27/03/18	Intervento già eseguito.			
42	35276	26/03/18	Omissis	Via Sallustio	Zona al buio	27/03/18	Dal controllo dei pozzetti d'ispezione si rileva che i cavi sono stati roscati dai topi e l'impianto è andato in corto. Ripristinati i cavi e l'impianto.			
43	35276	26/03/18	Omissis	Via delle Mele e zona limitrofa	Zona al buio	27/03/18	Sost.	1	Fotocellula	
44	36604	28/03/18	Omissis	Via Sicilia	Zona al buio	29/03/18	Ripristino fase staccata.			
45	37204	29/03/18	Omissis	Esterno palazzo di città	Zona al buio	30/03/18	Controllo e ripristino impianto			
46	37204	29/03/18	Omissis	Vico del Lino	Ricollocazione plafoniera	30/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
47	35905	27/03/18	Omissis	Via delle Mandorle	Ricollocazione plafoniera	30/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
48	35276	26/03/18	Omissis	Via Sallustio	Zona al buio	30/03/18	Intervento già eseguito.			

Ghelas Multiservizi S.p.A.  
Manutenzione Pubblica Illuminazione  
Interventi eseguiti su richieste U.r.p.

Report marzo 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
49	35905	27/03/18	Omissis	Via Lupi	Impianto acceso	30/03/18			Intervento già eseguito.	
50	35276	26/03/18	Omissis	Via delle Mandorle	Ricollocazione plafoniera	30/03/18			Competenza Settore LL.PP.	
51	37204	29/03/18	Omissis	Via Cicerone N. 154	Sostituzione lampada	30/06/18			Competenza Enel	

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

Report marzo 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	147457	22/12/17	Omissis	Via Lecce N. 376	Sostituzione lampada	02/03/18			Intervento già eseguito.	
2	6595	18/01/18	Omissis	Via Bramante N. 79	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
3	139961	06/12/17	Omissis	Via Bramante N. 85	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
4	135304	27/11/17	Omissis	Via Bramante N. 79	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
5	131761	17/11/17	Omissis	Via Bramante N. 75	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
6	113489	10/10/17	Omissis	Via Bramante N. 59	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
7	122322	31/10/17	Omissis	Via Bramante N. 75	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
8	11165	29/01/18	Omissis	Via Bramante N. 75	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
9	11684	30/01/18	Omissis	Via Bramante N. 70	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
10	22534	23/02/18	Omissis	Via Butera di fronte Via Ausonia	Ricollocazione plafoniera	06/03/18			Competenza Settore LL.PP.	
11	22534	23/03/18	Omissis	Via L. Sciascia N. 6	Ricollocazione plafoniera	06/03/18			Competenza Settore LL.PP.	
12	126893	08/11/17	Omissis	Via Bernini N. 52	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
13	128924	13/11/17	Omissis	Via Bernini N. 52	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
14	129600	14/11/17	Omissis	Via Bernini N. 52	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
15	134827	24/11/17	Omissis	Via Bernini N. 52	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
16	137114	30/11/17	Omissis	Via Gagini N. 12	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	



**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

Report marzo 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17	141152	11/12/17	Omissis	Via Gagini N. 12	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
18	1826	09/01/18	Omissis	Via Gagini N. 38	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
19	1115	05/01/18	Omissis	Via Gagini N. 38	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
20	5999	17/01/18	Omissis	Via Gagini N. 10-14	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
21	4414	15/01/18	Omissis	Via Gagini N. 38	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
22	8562	23/01/18	Omissis	Via Gagini N. 38	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
23	7960	22/01/18	Omissis	Via Gagini N. 12	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
24	24154	28/02/18	Omissis	Via Settefarini di fronte carrozzeria Italiano	Palo divelto	06/03/18			Si è provveduto al taglio del palo, alla rimozione e al trasporto in cantiere tramite camion, punto luce messo in sicurezza	
25	23085	26/02/18	Omissis	Via Borromini piazzale di Via Redi	Sostituzione lampada	06/03/18			Riparata portella quadro elettrica divelta e ripristino della pubblica illuminazione.	
26	23658	27/02/18	Omissis	Via Strauss N. 18	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
27	16391	12/02/18	Omissis	Via Leoncavallo N. 82	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
28	7960	22/01/18	Omissis	Via Leoncavallo N. 82	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
29	9192	24/01/18	Omissis	Via Veronese N. 51-53	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
30	6995	18/01/18	Omissis	Via Veronese N. 51-53	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
31	17451	13/02/18	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
32	4414	15/01/18	Omissis	Via Veronese N. 57	Sostituzione lampada	06/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
33	15373	07/02/18	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
34	122726	30/10/17	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
35	1282256	10/11/17	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
36	129600	14/11/17	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
37	131761	17/11/17	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
38	138351	04/12/17	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
39	146617	21/12/17	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
40	7960	22/01/18	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
41	11165	29/01/18	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Intervento già eseguito.			
42	112953	09/10/17	Omissis	Via Pergusa N. 10	Sostituzione lampada	06/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
43	118038	19/10/17	Omissis	Via Pergusa N. 32	Sostituzione lampada	06/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
44	21407	21/02/18	Omissis	Via Amantea N. 87	Sostituzione lampada	06/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
45	142866	13/12/17	Omissis	Via Riace	Sostituzione lampada	06/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
46	23658	27/02/18	Omissis	Via Ermocrate N. 238	Sostituzione lampada	07/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
47	114602	12/10/17	Omissis	Via Segesta N. 28	Sostituzione lampada	08/036/18	Intervento già eseguito.			
48	1175523	18/10/17	Omissis	Via Segesta angolo Via Lisia	Sostituzione lampada	08/036/18	Intervento già eseguito.			
49	117523	18/10/17	Omissis	Via Segesta angolo Via Pergusa	Sostituzione lampada	08/036/18	Intervento già eseguito.			
50	133569	22/11/17	Omissis	Via Sicilia N. 112	Sostituzione lampada	08/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
51	135304	27/11/17	Omissis	Via Sicilia N. 112	Sostituzione lampada	08/036/18	Intervento già eseguito.			
52	23658	27/02/18	Omissis	Via Fiume N. 41	Sostituzione lampada	08/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
53	128924	13/11/17	Omissis	Via Fiume N. 41	Sostituzione lampada	08/03/18	Intervento già eseguito.			
54	122726	30/10/17	Omissis	Via Ermocrate angolo Via Adige	Sostituzione lampada	08/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
55	128924	13/11/17	Omissis	Via Adige angolo Via Ermocreate	Sostituzione lampada	08/03/18	Intervento già eseguito.			
56	128924	13/11/17	Omissis	Via Ermocrate angolo Via Omero	Sostituzione lampada	08/03/18	Sost.	1	Fusibile	
57	142297	12/12/17	Omissis	Via Tucidide N. 14	Sostituzione lampada	08/03/18	Intervento già eseguito.			
58	136517	29/11/17	Omissis	Via Epicarmo N. 83	Sostituzione lampada	08/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
59	100531	11/09/17	Omissis	Via Lisia N. 17	Sostituzione lampada	08/03/18	Competenza Enel			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

Report marzo 2018

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
60	133569	22/11/17	Omissis	Via Viterbo N. 10	Sostituzione lampada	08/03/18	Competenza Enel			
61	14688	06/02/18	Omissis	Via Viterbo N. 10	Sostituzione lampada	08/03/18	Competenza Enel			
62	133569	22/11/17	Omissis	Via Alpi angolo Via Viterbo	Sostituzione lampada	08/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
63	10527	26/01/18	Omissis	Via Tucidide N. 43	Sostituzione lampada	09/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
64	138351	04/12/17	Omissis	Via Lisia N. 87	Sostituzione lampada	09/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
65	142866	13/12/17	Omissis	Via Lisia N. 87	Sostituzione lampada	09/03/18	Intervento già eseguito.			
66	131761	17/11/17	Omissis	Via Monterosa N. 5	Sostituzione lampada	12/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
67	4414	15/01/18	Omissis	Via Aspromonte N. 21	Sostituzione lampada	12/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
68	5038	16/01/18	Omissis	Via G.le Cascino 182 N.	Sostituzione lampada	12/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
69	16391	12/02/18	Omissis	Via G.le Cascino N. 225	Sostituzione lampada	12/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
70	108402	27/09/17	Omissis	Via Mochi	Sostituzione lampada	12/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
71	16391	12/02/18	Omissis	Via Engio angolo Via Barbabianca	Sostituzione lampada	12/03/18	Intervento già eseguito.			
72	104342	19/09/17	Omissis	Via Engio angolo Via Barbabianca	Sostituzione lampada	12/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
73	10527	26/01/18	Omissis	Via del Verrocchio N. 19	Sostituzione lampada	13/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
74	111294	04/10/17	Omissis	Via del Verrocchio N. 19	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			
75	122726	30/10/17	Omissis	Via del Verrocchio N. 19	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			
76	109006	28/09/17	Omissis	Via del Verrocchio angolo Via Caravaggio	Sostituzione lampada	13/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
77	139017	05/12/17	Omissis	Via Livorno angolo Via Riace	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			
78	14688	06/02/18	Omissis	Via Livorno N. 370	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			
79	19593	16/02/18	Omissis	Via Livorno N. 370	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
80	137114	30/11/17	Omissis	Via Palmi di fronte N. 38	Sostituzione lampada	13/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
81	122726	30/10/17	Omissis	Via Lupi N. 27	Sostituzione lampada	13/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
82	105223	20/09/17	Omissis	Via Palmi N. 79	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			
82	141152	11/12/17	Omissis	Via Palmi N. 15	Sostituzione lampada	13/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
83	22534	23/02/18	Omissis	Via Beethoven N. 36	Sostituzione lampada	13/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
84	135893	28/11/17	Omissis	Via P. Uccello N. 13	Sostituzione lampada	13/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
85	21407	21/02/18	Omissis	Via Citelli N. 27	Rimozione palo	13/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
86	20691	20/02/18	Omissis	Via Palmi di fronte N. 38	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			
87	8562	23/01/18	Omissis	Via Palmi di fronte N. 38	Sostituzione lampada	13/03/18	Intervento già eseguito.			
88	124942	03/11/17	Omissis	Via Tartini N. 51	Sostituzione lampada	14/03/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
89	19593	16/02/18	Omissis	Via Pitagora N. 44	Sostituzione lampada	14/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
<b>90</b>	19593	16/02/18	Omissis	Via M. Serao N. 6	Sostituzione lampada	14/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Fusibile	
<b>91</b>	20109	19/02/18	Omissis	Via Selce N. 8	Sostituzione lampada	20/03/18	Intervento già eseguito.			
<b>92</b>	10527	26/01/18	Omissis	Vico Giustino N. 7	Sostituzione lampada	20/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
<b>93</b>	19593	16/02/18	Omissis	Via Cimabue di fronte N. 19	Sostituzione lampada	20/03/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
<b>94</b>	19593	16/02/18	Omissis	Via Cimabue di fronte N. 19	Sostituzione lampada	20/03/18	Intervento già eseguito.			
<b>95</b>	19593	16/02/18	Omissis	Via Cimabue di fronte N. 19	Sostituzione lampada	20/03/18	Intervento già eseguito.			
<b>96</b>	7960	22/01/18	Omissis	Via Verga N. 76	Sostituzione lampada	21/03/18	Ispezionati i pozzetti per individuare la fase bruciata, sostituito cavo dal pozzetto d'ispezione alla conchiglia, prova amperometrica ed voltimetrica dell'impianto ripristino dello stesso.			
<b>97</b>	19593	16/02/18	Omissis	Via Verga N. 76	Sostituzione lampada	21/03/18	Intervento già eseguito.			
<b>98</b>	22534	23/02/18	Omissis	Via del Lino angolo Via del Mais	Manca plafoniera	21/03/18	Competenza Settore LL.PP.			
<b>99</b>	1115	05/01/18	Omissis	Via Ausonia N. 25	Sostituzione lampada	22/03/18	Intervento già eseguito.			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. retroattive**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
<b>100</b>	4414	15/01/18	Omissis	Via Ausonia N. 25	Sostituzione lampada	22/03/18			Intervento già eseguito.	
<b>101</b>	10527	26/01/18	Omissis	Via Ausonia N. 25	Sostituzione lampada	22/03/18			Intervento già eseguito.	
<b>102</b>	20109	19/02/18	Omissis	Via Ausonia N. 25	Sostituzione lampada	22/03/18			Intervento già eseguito.	
<b>103</b>	24154	28/02/18	Omissis	Via Ausonia N. 25	Sostituzione lampada	22/03/18			Intervento già eseguito.	



**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi eseguiti su richieste U.r.p. Online**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. Online</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	535	19/09/17	Omissis	Via Bramante N. 91	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
2	627	05/11/17	Omissis	Via Bramante N. 91	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
3	621	30/10/17	Omissis	Via Bramante N. 91	Sostituzione lampada	06/03/18			Intervento già eseguito.	
4	667	26/11/17	Omissis	Via Calabria N. 6/8	Sostituzione lampada	08/03/18			Competenza Enel	
5	11	01/02/18	Omissis	Via Palmi N. 38	Sostituzione lampada	13/03/18			Intervento già eseguito.	
6	111	11/03/18	Omissis	Via Venezuela N. 25	Sostituzione lampada	19/03/18			Intervento già eseguito.	
7	117	13/03/18	Omissis	Via Venezuela N. 25	Sostituzione lampada	19/03/18			Intervento già eseguito.	
8	109	09/03/18	Omissis	Via Orzivecchi	Zona al buio	20/03/18			Intervento già eseguito.	
9	119	18/03/18	Omissis	Via Arcadia	Zona al buio	23/03/18			Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato una parte dell'impianto.	

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi Programmati**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	Ghelas	Via Quintilliano e vie adiacenti	Sostituzione lampade	01/03/18	Sost.	10	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
2	Ghelas	Via Basile N. 37	Sostituzione lampade	01/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
3	Ghelas	Via G. Siracusa N. 20	Sostituzione lampade	02/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
4	Ghelas	Via Telesio N. 4	Sostituzione lampade	02/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
5	Ghelas	Via B. Croce Vico Rufino	Sostituzione lampade	02/03/18	Sost.	4	Lampada Led	55 W
					Sost.	2	Porta lampada	E 40
6	Ghelas	Piazza Calvario	Controllo impianto	07/03/18	Sost.	1	Portella palo	Grande
7	Ghelas	Via Tartini N. 20	Sostituzione lampade	08/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
8	Ghelas	Via Gagini N. 38- 48	Sostituzione lampade	09/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
9	Ghelas	Via Arica N. 24	Sostituzione lampade	09/03/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	3	Reattore Vapori di Mercurio	250 W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi Programmati**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
<b>10</b>	Ghelas	Via Ermocrate N. 133	Sostituzione lampade	09/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
<b>11</b>	Ghelas	Via Fiume N. 13	Sostituzione lampade	09/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
<b>12</b>	Ghelas	Via Wagner	Controllo impianto	12/03/15	Controllati i pozzetti d'ispezione per rilevamento guasto, sostituiti i cavi bruciati, prova e ripristino impianto.			
					Mt	5	Cavo	1X2,5
<b>13</b>	Ghelas	Via C. Golgi N. 6-10	Sostituzione lampade	14/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
<b>14</b>	Ghelas	Via Flaminia	Sostituzione lampade	19/03/18	Sost.	33	Lampada Led	55 W
<b>15</b>	Ghelas	Via P. Micca angolo Via Ibla	Sostituzione lampade	19/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
<b>16</b>	Ghelas	Via F. Caffè piazzale Chiesa	Sostituzione lampade	19/03/18	Sost.	1	Lampada I.M. RX7S	150 W
<b>17</b>	Ghelas	Via C. Abba	Sostituzione lampade	20/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
<b>18</b>	Ghelas	Via F. Morello	Sostituzione lampade	20/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi Programmati**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
19	Ghelas	Via Damaggio Fischietti di fronte di bona ferramenta	Sostituzione lampade	21/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	100 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	100 W
20	Ghelas	Piazza Santa Faustina Chiesa S. Sebastiano	Sostituzione lampade	21/03/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	2	Fusibile	
21	Ghelas	Via Tevere posteggio supermercato faraci	Sostituzione lampade	22/03/18	Sost.	1	Reattore V.S.	400 W
					Sost.	1	Fusibile	
22	Ghelas	Via Corinto	Sostituzione lampade	26/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Fusibile	
23	Ghelas	Via Settefarine angolo Via Madonna del Rosario	Sostituzione lampade	26/03/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
24	Ghelas	Via Mantegazza	Controllo impianto	26/03/18	Cablato quadro elettrico			
25	Ghelas	Vie Cittadine	Regolazione timer	26/03/18	Regolazione timer per cambio ora legale			
26	Ghelas	Via delle Magnolie	Plafoniera penzolante	29/03/18	Rimozione plafoniera penzolante, sostituita con una riciclata.			
27	Ghelas	Vico Cellino	Reattore rumoroso	29/03/18	Sost.	1	Reattore Vapori di sodio	100 W

Ghelas Multiservizi S.p.A.  
Manutenzione Pubblica Illuminazione  
Interventi Programmati

Report marzo 2018

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
<b>28</b>	Ghelas	Piazza Umberto I	Controllo impianto	30/03/18	Sost.	2	Lampade miscelate	160W

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Munutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi in Emergenza**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
1	06/03/18	Ghelas	Via Venezia di fronte Electric Gela	Palo bucato e pericolante	06/03/18	Si è provveduto al taglio del palo, alla rimozione e al trasporto in cantiere tramite camion, punto luce messo in sicurezza			
2	06/03/18	Ghelas	Via Gorgia angolo Via S. Cono	Plafoniera penzolante	06/03/18	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
3	07/03/18	Ghelas	Via Cezanne N. 10	Palo divelto	07/03/18	Tagliato palo diveto e trasportato in cantiere tramite camion, punto luce messo in sicurezza. Lampada e reattore recuperati dal palo divelto sono stati montati al N. 6			
			Via Cezanne N. 6	Sostituzione lampada		Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
						Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
4	09/03/18	Ghelas	C/da Roccazzelle c/o Caligola	Zona al buio	09/03/18	Ispezionati i pozzetti e ripristinati i cavi bruciati. Prova e ripristino della pubblica illuminazione.			
5	14/03/18	Ghelas	Ufficio SUAP Viale Mediterraneo	Armadio bloccato	14/03/18	Ripristino apertura e chiusura ante dell'armadio trasmissione dati			
6	19/03/18	Ghelas	Viale E. Mattei	Zona al buio	19/03/18	Controllo quadro elettrico e sostituzione fotocellula, ripristino impianto.			
7	23/03/18	Ghelas	Via dei Ravanelli	Zona al buio	23/03/18	Controllo quadro elettrico e sostituzione fotocellula, ripristino impianto.			
8	27/03/18	VV.UU. Prot. N. 111	Via S. Beatrice N. 21	Palo corroso	28/03/18	Si è provveduto al taglio del palo, alla rimozione e al trasporto in cantiere tramite camion, punto luce messo in sicurezza			
9	29/03/18	Ghelas	Via Cairoli	Plafoniera penzolante	29/03/18	Riposizionata plafoniera penzolante			

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi in Reperibilità**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. Fax</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data intervento</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
1		03/03/18	Ufficio Elettorele	Scuola L. Capuana	Piazzale al buio	03/03/18			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.	
2	89	06/03/18	VV.UU.	Via F. Lippi N. 5	Plafoniera penzolante	06/03/18			Rimozione plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
3	93	10/03/18	VV.UU.	Via Seneca	Zona al buio	10/03/18			Ispezionati i pozzetti e ripristinato cavi bruciati. Prova e ripristino della pubblica illuminazione.	
4	94	10/03/18	VV.UU.	S.S. 115 Gela - Licata	Palo pericolante	10/03/18			Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.	
5	95	11/03/18	VV.UU.	Piazza D. Alighieri	Cavi penzolanti	11/03/18			Riposizionati cavi elettrici penzolanti	
6	97	12/03/18	VV.UU.	Via Federico II di Svevia	Palo caduto	12/03/18			Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.	
7	103	14/03/18	VV.UU.	Vico Marino	Plafoniera in fiamme	14/03/18			Disattivata plafoniera.	
8	104	15/03/18	VV.UU.	Via Butera di fronte Conad	Plafoniera penzolante	15/03/18			Cablata e rimontata plafoniera penzolante.	
9	106	21/03/18	VV.UU.	Via Puglia e zona limitrofa	Zona al buio	21/03/18			Disattivato momentaneamente un interruttore di linea perché in corto, ripristinato parte dell'impianto, l'intervento verrà completato nella giornata di domani.	
10	108	22/03/18	VV.UU.	Via Mantegazza	Zona al buio	22/03/18			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.	

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Pubblica Illuminazione**  
**Interventi in Reperibilità**

**Report marzo 2018**

<b>N.</b>	<b>Prot. Fax</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data intervento</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
11	109	22/03/18	VV.UU.	Zona Cantina Socilale	Zona al buio	22/03/18			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione. Riparata portella quadro elettrico divelta.	
12	113	27/03/18	VV.UU.	Via Gorgia N. 13	Plafoniera penzolante	27/03/18			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
13	114	28/03/18	VV.UU.	Via Ara Pacis e zona limitrofa	Zona al buio	28/03/18			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione. Riparata portella quadro elettrico divelta.	
14		29/03/18	VV.UU.	Via Palmi	Zona al buio	29/03/18			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione. Riparata portella quadro elettrico divelta.	
15		30/03/18	Richiesta telefonica Enel Sole	Via B. Croce N. 153	Palo corroso alla base	30/03/18			Tagliato e rimosso palo corroso, punto luce messo in sicurezza. Sostituita N. 1 lampada al N. 157	



<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
<b>1</b>	16/03/18	Settore LL.PP. Richiesta telefonica Arch. S. Nicoletti	Via Matteotti angolo C/so V. Emanuele	Assistenza tecnica	16/03/18			Fornita assistenza tecnica e utilizzo della piattaforma aerea per passaggio cavi alimentazione del nuovo semaforo.	
<b>2</b>	29/03/18	Settore LL.PP. Richiesta telefonica Arch. S. Nicoletti	Via Verga	Controllo impianto	29/03/18			Intervento eseguito in sinergia con caltaqua, utilizzato autospurgo per pulizia pozzetti d'ispezione, sostituzione cavi bruciati.	
						Mt	30	Cavo budilico	1 X16
						N.	4	Giunti	16mm
						Prova e ripristino impianto			