


**Report**  
**Manutenzione**  
**Pubblica Illuminazione**  
**meze di maggio 2019**

<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>
Interventi U.r.p.	<b>48</b>
Interventi U.r.p. retroattive	<b>74</b>
Interventi programmati	<b>20</b>
Interventi in emergenza	<b>10</b>
Interventi in reperibilità	<b>6</b>
<b>Totale interventi</b>	<b>158</b>



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	50878	08/05/19	Omissis	Via Torricelli N. 7	Sostituzione lampada	09/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
2	50878	08/05/19	Omissis	Via Pasteur	Sostituzione lampada	09/05/19	Sost.	1	Fusibile	
3	50878	08/05/19	Omissis	Via Danimarca N. 37	Sostituzione lampada	09/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
4	50878	08/05/19	Omissis	Via Borca di Cadore N. 2	Sostituzione lampada	10/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
5	50878	08/05/19	Omissis	Via Istria N. 22	Sostituzione lampada	10/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
6	50881	08/05/19	Omissis	Via Licata N. 16	Sostituzione lampada	10/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
7	50878	08/05/19	Omissis	Via Europa N. 40	Sostituzione lampada	10/05/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
8	52120	10/05/19	Omissis	Via Gorizia N. 32	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
9	52120	10/05/19	Omissis	Via dello Smeraldo	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	1	Fusibile	
10	52120	10/05/19	Omissis	Via della Giada	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
11	52120	10/05/19	Omissis	Via Austria N. 4	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
12	52120	10/05/19	Omissis	Via Omero angolo Via Ermocrate	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	100 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	100 W
13	49450	06/05/19	Omissis	Via Omero N. 40	Sostituzione lampada	13/05/19	Intervento già eseguito			
14	50878	08/05/19	Omissis	Viale Indipendenza	Zona al buio	13/05/19	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
15	50881	08/05/19	Omissis	Via Omero N. 40	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	100 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	100 W
							Sost.	1	Accenditore	70X400
16	48347	02/05/19	Omissis	Via dei Mirtilli	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
17	49450	06/05/19	Omissis	Via Ausonia N. 85	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
18	49450	06/05/19	Omissis	Via Ivrea N. 11	Sostituzione lampada	14/05/19	Competenza Enel			
19	48347	02/05/19	Omissis	via T. Tasso N.95	Sostituzione lampada	14/05/19	Competenza Enel			
20	49451	06/05/19	Omissis	via Feace N. 59	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Lampada V. M.	250 W
21	48357	02/05/19	Omissis	Largo Modena N.12	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
22	52120	10/05/19	Omissis	Largo Modena N.12	Sostituzione lampada	14/05/19	Intervento già eseguito			
23	49451	06/05/19	Omissis	Via Aretusa ang. Via Ventura	Sostituzione lampada	14/05/19	Intervento già eseguito			
24	49450	06/05/19	Omissis	Via G. Marconi N.. 25	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Fusibile	
25	49450	06/05/19	Omissis	Via Toriccelli n.11	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
26	49450	06/05/19	Omissis	via L. Farini n.1	Sostituzione lampada	14/05/19	Competenza Enel			
27	49450	06/05/19	Omissis	Viale Indipendenza N.7	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
28	49451	06/05/19	Omissis	Via Vizzini N.12	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E40
29	49450	06/05/19	Omissis	via Ghiberti N.3	Sostituzione lampada	14/05/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
30	48347	02/05/19	Omissis	via F. Prospero N. 62	Sostituzione lampada	14/05/19	Ripristino alla fase nel pozz. d'ispezione			
31	50881	08/05/19	Omissis	via Ribes (vic. Via Passaniti)	Sostituzione lampada	15/05/19	Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Portella piccola	
32	52948	14/05/19	Omissis	via Tevere N. 84	Sostituzione lampada	15/05/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
33	52948	14/05/19	Omissis	via Sardegna N.17	Sostituzione lampada	15/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
34	52948	14/05/19	Omissis	Via Sansovino N.9	Sostituzione lampada	15/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
35	52948	14/05/19	Omissis	Via delle Mele	Sostituzione lampada	16/05/19	Sost.	1	Fusibile	
36	53694	15/05/19	Omissis	via Beltrami N. 9	Sostituzione lampada	16/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
37	48347	02/05/19	Omissis	Vico Vitruvio N.6	Sostituzione lampada	16/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
38	53694	15/05/19	Omissis	Via Salieri N. 6	Ricollocazione Plafoniera	16/05/19	Ric.	1	Plafoniera	
39	52949	14/05/19	Omissis	Via Parioli	Ricollocazione Plafoniera	16/05/19	Ric.	1	Plafoniera	
40	53694	15/05/19	Omissis	via Talca N. 3	Ricollocazione Plafoniera	16/05/19	Ric.	1	Plafoniera	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
41	49450	06/05/19	Omissis	Piazza San Giacomo	Sostituzione lampada	17/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
42	52948	14/05/19	Omissis	C/so S. Aldisio N.1-493	Sostituzione lampada	17/05/19	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
43	53694	21/05/19	Omissis	Via B. di Cadore N. 24	Sostituzione lampada	21/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
44	59217	28/05/19	Omissis	Via Pandino	Sostituzione lampada	31/05/19	Ripristino interruttore generale			
45	59217	28/05/19	Omissis	Via Sabbioncello N.1	Sostituzione lampada	31/05/19	Sost.	2	Lampada led	35 W
46	59217	28/05/19	Omissis	Via Sabbioncello N.11	Sostituzione lampada	31/05/19	Sost.	2	Lampada led	35 W
47	52948	14/05/19	Omissis	Piazzale Suor T. Valsè	Sostituzione lampada	31/05/19	Sost.	3	Lampada led	35 W
48	50878	08/05/19	Omissis	Via S. Salvo N. 11	Sostituzione lampada	31/05/19	Sost.	4	Lampada led	35 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	47110	29/04/19	Omissis	Viale Cortemaggiore	Zona al buio	02/05/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso			
2	46337	24/04/19	Omissis	Via Sallustio	Zona al buio	02/05/19	Intervento già eseguito			
3	47110	29/04/19	Omissis	Via Sabello	Zona al buio	02/05/19	Intervento già eseguito			
4	47110	29/04/19	Omissis	Via Ferrandina	Zona al buio	02/05/19	Intervento già eseguito			
5	35590	27/03/19	Omissis	Via dei Fiordalisi	Sostituzione lampada	02/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Fusibile	
6	41234	10/04/19	Omissis	Via Bonfratelli N. 132	Sostituzione lampada	02/05/19	Intervento già eseguito			
7	40564	09/04/19	Omissis	Via Cecoslovacchia angolo Via Manzoni	Sostituzione lampada	02/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
8	40564	09/04/19	Omissis	Via Erasistrato N. 3	Sostituzione lampada	02/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
9	43927	17/04/19	Omissis	Via Artigiani N. 10	Sostituzione lampada	02/05/19	Mancano n. 2 pali che verranno ricollocati come appena arrivano.			
10	44813	18/04/19	Omissis	Via L. Muratori N. 71	Sostituzione lampada	02/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
11	181125	14/02/19	Omissis	Via Mendelshon	Sostituzione lampada	02/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
12	44813	18/04/19	Omissis	Via Sicani N. 14	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
13	40564	09/04/19	Omissis	Via Ausonia N. 43	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	1	Fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	
14	27764	08/03/19	Omissis	Via Venezia N. 81	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	250 W	
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	250 W	
							Sost.	3	Accenditore	70x400	
							Sost.	4	Fusibile		
15	38565	03/04/19	Omissis	Via Venezia N. 81	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
16	40564	09/04/19	Omissis	Via Gallipoli N. 2	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
17	40564	09/04/19	Omissis	Via Gallipoli N. 2	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
18	42963	15/04/19	Omissis	Via Gallipoli N. 2	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
19	44813	18/04/19	Omissis	Via Gallipoli N. 2	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
20	44813	18/04/19	Omissis	Via Sallustio N. 24	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
21	41234	10/04/19	Omissis	Via P. Micca angolo Via Libia	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W	
							Ripristinata fase bruciata all'interno del pozzetto d'ispezione.				
22	40564	09/04/19	Omissis	Via Rio de Janeiro N. 10	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W	
							Sost.	1	Fusibile		
23	41234	10/04/19	Omissis	Via Rio de Janeiro N. 10	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
24	44813	18/04/19	Omissis	Via Udine di fronte N. 11	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W	
25	46340	24/04/19	Omissis	Via Udine di fronte N. 11	Sostituzione lampada	03/05/19	Intervento già eseguito				
26	40564	09/04/19	Omissis	Via Fontana N. 38	Sostituzione lampada	03/05/19	Manca n. 1 palo che verrà ricollocato come appena arriva.				

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
27	46337	24/04/19	Omissis	Via Licata N. 16	Sostituzione lampada	03/05/19			Riposizionati e manutenzionati n. 2 bracci .	
28	40564	09/04/19	Omissis	Via Pindaro N. 9	Sostituzione lampada	03/05/19			Competenza Enel	
29	20410	20/02/19	Omissis	Via Haiti N. 4	Sostituzione lampada	03/05/19			Rimossa plafoniera penzolante e sostituita con quella recuperata in Via Talete	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
30	44813	18/04/19	Omissis	Via Cataldi N. 19	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	3	Lampada Led	55 W
31	40564	09/04/19	Omissis	Via S. Teresa N. 7	Sostituzione lampada	03/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
32	40564	09/04/19	Omissis	Via Manzoni N. 132	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
33	40564	18/04/19	Omissis	Via Botta angolo Via Sargon	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
34	37902	03/04/19	Omissis	Via C.A. dalla Chiesa N. 10	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
35	43927	17/04/19	Omissis	Via Parnaso N. 3	Sostituzione lampada	06/05/19			Ripristinata fase bruciata all'interno del pozzetto d'ispezione.	
							Sost.	1	Fusibile	
36	41234	10/04/19	Omissis	Via Vittime Civili di Guerra	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
37	26557	06/03/19	Omissis	Rotatoria uscita per Catania	Sostituzione lampada	06/05/19			Intervento già eseguito	
38	40564	09/04/19	Omissis	Via Vizzini N. 11	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
39	46337	24/04/19	Omissis	Via Pindaro N. 47	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
40	42963	15/04/19	Omissis	Via Omero N. 40	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
41	46340	24/04/19	Omissis	Via Omero N. 40	Sostituzione lampada	06/05/19	Intervento già eseguito			
42	46337	24/04/19	Omissis	Via Padova N. 69	Sostituzione lampada	06/05/19	Punto luce funzionante			
43	23255	27/02/19	Omissis	Vico Talete di Mileto N. 15	Sostituzione lampada	06/05/19	Intervento già eseguito			
44	10783	29/01/19	Omissis	Via Pistillo N. 86	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
45	7486	21/01/19	Omissis	Via Navarra N. 110	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
46	18125	14/02/19	Omissis	Via Pascoli	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
47	17165	13/02/19	Omissis	Via M. D'Azelio N. 5	Sostituzione lampada	06/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
48	47110	29/04/19	Omissis	Via Omero N. 40	Sostituzione lampada	06/05/19	Intervento già eseguito			
49	47110	29/04/19	Omissis	Via Il Perugino N. 2	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	4	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
50	46337	24/04/19	Omissis	Via Polluce palo n. 4	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
51	46337	24/04/19	Omissis	Via ausonia N. 86	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
52	46337	24/04/19	Omissis	Via Wagner N. 41	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
53	3409	10/01/19	Omissis	Via Europa N. 53	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
54	40564	09/04/19	Omissis	Piazza Trento	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
55	4943	15/01/19	Omissis	Piazza Eleusi	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
56	27764	08/03/19	Omissis	Via Cassibile	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
57	43927	17/04/19	Omissis	Via ischia N. 141	Sostituzione lampada	07/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
58	28883	12/03/19	Omissis	Vico S. Lucia	Sostituzione lampada	08/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	80 W
							Sost.	1	Lampada G 12	70 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
59	25295	04/03/19	Omissis	Vico Icaro	Sostituzione lampada	08/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
60	17165	13/02/19	Omissis	Via Mazzini angolo Via A. Sammito	Sostituzione lampada	08/05/19	Intervento già eseguito			
61	40564	09/04/19	Omissis	Vico Salerno	Sostituzione lampada	08/05/19	Vico non trovato			
62	10017	28/01/19	Omissis	Piazza A. Moro	Sostituzione lampada	08/05/19	Sost.	5	Lampada Led	55 W
63	47110	29/04/19	Omissis	Via Amendola N. 113	Sostituzione lampada	08/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
64	39611	05/04/19	Omissis	C/so S. Aldisio N. 2	Sostituzione lampada	09/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
65	40564	18/04/19	Omissis	Via Fazzello N. 48	Sostituzione lampada	09/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
66	40564	09/04/19	Omissis	Via Valenti angolo Via Messina	Sostituzione lampada	09/05/19	Sost.	1	Fusibile	
67	25295	04/03/19	Omissis	Via dei Papaveri N. 6	Sostituzione lampada	13/05/19	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
68	165	02/01/19	Omissis	Via dei Papaveri N. 6	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	5	Lampada Led	55 W
69	40564	18/04/19	Omissis	Via Ventura N. 19	Sostituzione lampada	13/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
70	4526	14/01/19	Omissis	Piazza S. Francesco	Sostituzione lampada	13/05/19	Intervento già eseguito			
71	46337	24/04/19	Omissis	via Fiordalisi N.8	Sostituzione lampada	15/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Portella piccola	
72	25295	04/03/19	Omissis	Vico Sciandrello N.3	Sostituzione lampada	15/05/19	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
73	33751	25/03/19	Omissis	Via Sabbioncello N. 16	Sostituzione lampada	31/05/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Lampada Led	35 W
74	40564	09/04/19	Omissis	Via Sabbioncello n.26	Sostituzione lampada	31/05/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		02/05/19	Ghelas	Rotatoria uscita per Catania - Vittoria	Sostituzione lampada	02/05/19	Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Sost.	4	Fusibile	
2		02/05/19	Ghelas	Rotatoria ingresso Macchitella	Sostituzione lampada	02/05/19	Sost.	5	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Sost.	5	Fusibile	
3		13/05/19	Ghelas	Via Morselli angolo Via Meli	Ricollocazione plafoniera	13/05/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Mt.	7	Cavo fror	3X1,5
							Inst.	1	Plafoniera riciclata	
4		16/05/19	Ghelas	Via Europa n. 115-117	Rimozione plafoniera	16/05/19	Rimozione plafoniera rotta, penzolante e pericolante			
5		17/05/19	Ghelas	Via Beethoven N. 76	Palo divolto	17/05/19	Rimozione palo Pubblica Illuminazione bucato e pericolante			
6		20/05/19	Ghelas	Via del Ghirlandaio	Sostituzione lampada	20/05/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
7		20/05/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia - Porto Rifugio Via Venezia - via Recanati - Villetta F. Redi	Regolazione Timer	20/05/19	Regolazione Timer			
8		20/05/19	Ghelas	via Stella del Mare	Regolazione Timer	20/05/19	Regolazione Timer			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
9		21/05/19	Ghelas	via Cleandio N. 1	Ripristino Palo	21/05/19	Ripristino palo pubblica illuminazione con cavi elettrici bruciati dal pozzetto alla conchiglia Mt. 6 cavo 1x4 mm2			
10		21/05/19	Ghelas	Via Recanati	Sostituzione timer	21/05/19	Sost.	1	Timer	
11		21/05/19	Ghelas	Via Vasile	Quadro elettrico	21/05/19	Sost.	1	Interruttore Quadripolare	100 A
							Mt.	3	Cavo fror 3x2,5 mm2	
12		21/05/19	Ghelas	via Bramante (Chiesa S. Rocco)	Installazione fari	21/05/19	For.	2	Fari	200 W
							Mt.	5	Cavo fror 3x2,5 mm2	
13		24/05/19	Settore LL.PP Arch. Ravalli	via dell'artemisia	Sostituzione lampada	24/05/19	Ric.	1	Plafoniera mancante	
							Mt.	8	Cavo fror 3x1,5 mm2	
							For.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							For.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14		24/05/19	Ghelas	Via Appia angolo via Adriana	Quadro elettrico	24/05/19	Mt.	5	Cavo Butililico 1x25 mm2	
							For.	20	Fascette	
15		24/05/19	Ghelas	via Banti	Quadro elettrico	24/05/19	Sost.	1	Fotocellula	
							Ripristino Imp. Pubblica illuminazione			
16		27/05/19	Ghelas	Via Cortemaggiore	Quadro elettrico	27/05/19	Ripristino e sistemazione del quadro elettrico			
							For.	2	Catenacci	
17		27/05/19	Ghelas	Via Settefarine angolo via Fuentes	Quadro elettrico	27/05/19	Sost.	1	Contattore Quadripolare	116 A
							Mt.	3	Cavo Butilico 1x25 mm2	
							For.	10	Capicorda	
							For.	10	Bulloni	
							For.	30	Fascette	
18		27/05/19	Ghelas	Piazza Roma	Sostituzione lampada	27/05/19	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
19		31/05/19	Ghelas	Via S. Damaggio angolo via Navarra	Quadro elettrico	31/05/19	Ripristino interruttore			
20		31/05/19	Ghelas	Quartiere V. Aldisio (Percorso Processione)	Sostituzione lampada	31/05/19	Sost.	6	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/05/19	Ghelas	Via delle Colline 2° palo	Plafoniera penzolante	02/05/19			Rimozione plafoniera perché rotta e penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
2	198	06/05/19	Comando VV.UU.	Via Federico II di Svevia palo n. 16	Palo caduto	06/05/19			Rimozione palo della pubblica illuminazione caduto, punto luce messo in sicurezza.	
3	Pec	03/04/19	Settore LL.PP. Arch. R. Galanti	Vico S. Lucia	Rimozione cavi	08/05/19			Rimozione cavi disattivati.	
4	Richiesta telefonica	09/05/19	Settore LL.PP. Arch.M Cernigliano	Via Candioto Viale Indipendenza	Assistenza tecnica	09/05/19			Fornita assistenza tecnica alla ditta Greco per ripristino cavi tagliati e in corto.	
5		09/05/19	Ghelas	C/da Rabbito zona Aias	Zona al buio	09/05/19			Manca una fase dell'Enel, si è provveduto ad avvisare la loro squadra reperibile.	
6		09/05/19	Ghelas	Piazzale Chiesa Madre	Cavi scoperti	09/05/19	Sost.	1	Conchiglia palo perché rotta	
7	Richiesta telefonica segue Pec 13/05/19	10/05/19	Settore LL.PP. Arch.M Cernigliano	Viale Indipendenza angolo Via Austria	Zona al buio	10/05/19	N.	4	Giunti lineari	16mm
							N.	4	Giunti lineari	25mm
							Mt.	20	Cavo	1X16
							Prova e ripristino impianto			
8		13/05/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia verso Betlemme	Palo caduto	13/05/19			Rimozione palo della pubblica illuminazione caduto, punto luce messo in sicurezza.	
9	Pec	16/05/19	Comando VV.UU.	Via Federico II di Svevia - Inizio Macchitella	Palo caduto	16/05/19			Rimozione palo pubblica illuminazione, messa in sicurezza dei cavi elettrici del pozzetto d'ispezione	
10	Pec	17/05/19	Comando VV.UU.	Via Falcone dalla via Niscemi alla via Manfredi	Zona al buio	17/07/19			Ripristino interruttore linea quadro elettrico	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	192	02/05/19	Comando VV.UU.	Vico Talete di Mileto	Palo pericolante	02/05/19				Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.
2	196	04/05/19	Comando VV.UU.	Via S. Giacomo e zona limitrofa	Zona al buio	04/05/19				La zona di che trattasi è di competenza Enel, si è provveduto ad avvisare la squadra reperibile della società Enel Sole
3	197	05/05/19	Comando VV.UU.	Via Scicolone N. 1	Palo pericolante	05/05/19				Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.
4	228	25/05/19	Comando VV.UU.	S.S. 115 per Licata al Km 258-200	Palo divelto	25/05/19				Tagliato e rimosso palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.
5	235	30/05/19	Comando VV.UU.	via Sabello	Zona al buio	30/05/19				Zona ripristinata con regolazione int. Crepuscolare e prova impianto
6	239	31/05/19	Comando VV.UU.	Piazza Roma	Zona al buio	31/05/19				Ripristino dell'impianto, messo in sicurezza la zona. Prova amperometrica e voltmetrica