

**Manutenzione Stabili Comunali e Scuole**

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1				Omissis	30/03/22	30/03/22	Sistemazione impianto autoclave	Scuola Luigi Capuana			Sostituzione di valvole di ritegno autoclave e svuotamento e messa in marcia autoclave	
2				Omissis	31/03/22	31/03/22	Sostituzione serratura	Comando Polizia Municipale			Apertura forzata di lucchetto porta in legno con sostituzione serratura lucchetto cerniere	
3				Omissis	31/03/22	31/03/22	Sistemazione filo bruciato	Scuola E.Mattei			Sistemazione filo bruciato cassetta deviazione	
4				Omissis	02/04/22	02/04/22	Spegnimento Impianti termici	Stabili Comunali			Spegnimento Caldaie e collegamento stabili comunali	
					04/04/22	04/04/22						
					05/04/22	05/04/22						

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
5		Prot.n. 1768 del 31/03/22	Prot.n. 35400 del 25/03/22	Omissis	05/04/22	05/04/22	Sostituzione lampade	Plesso ex Magistrale Via Europa	Sost.	30	Neon 1,50 m	22W
									Sost.	8	Neon 1,20 m	18W
									Sistemazione interruttore			
6			Prot.n. 40195 del 06/04/22	Omissis	07/04/22	07/04/22	Sostituzione scarico	Ufficio del Lavoro di Via Marsala	Sostituzione scarico e rubinetteria bidet e chiusura singolo per rubinetteria			
7			Prot.n.184 del 01/04/22	Omissis	07/04/22	07/04/22	Messa in sicurezza coperchio Dissuasore	Piazza Salandra	Fornitura in coperchio in ferro per messa in sicurezza coperchio dissuasore in piazza Salandra compreso posa in opera			
8				Omissis	08/04/22	08/04/22	Sostituzione galleggiante	Scuola E.Mattei	Sostituzione galleggiante con sfera in rame vaso d'espansione, posa in opera coperchio per vaso d'espansione cm 110x80			
9				Omissis	08/04/22	08/04/22	Sistemazione cabina in ferro	Palazzetto dello sport Cossiga	Sistemazione cabina in ferro con tagli e saldatura ,esporto materiale ferroso ,nolo gruppo elettrogeno			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
10				Omissis	apr-22	apr-22	Forniture di bacalite	Magazzino Via Marsala	N.	1	Forniture di bacalite mq 2,50	
	N.	2	Piatre per piantoni di cistello									
	N.	1	Riparazione sponde del motomezzo furgone									
11				Omissis	11/04/22	11/04/22	Installazione lettore badge	Parcheeggio Arena	Installazione lettore badge			
12					11/04/22	11/04/22	Portone di ferro a terra	Stadio comunale Vincenzo Presti	Si e provveduto a mettere in sicurezza il portone trovato a terra con il fabbro			
13			Prot.n. 42275 del 12/04/22	Omissis	11/04/22	11/04/22	Messa in sicurezza portone	Stadio comunale Vincenzo Presti	Messa in sicurezza portone in ferro esistente cadente			
	12/04/22	12/04/22			Messa in sicurezza portone in ferro esistente con tagli e saldature di rinforzo							
	N.	1			maniglione antipanico sostituito							
14				Omissis	12/04/22	12/04/22	Manutenzione allarme	Istituto comprensivo G.Verga plesso Via Salonicco	Eseguito reset centrale allarme e ripristino			
15				Omissis	12/04/22	12/04/22	Installazione pannelli led	Settore Servizi Sociali Via Donizzetti	Installazione pannelli a led contrasoffitto			
	N.	20	Panelli led						60x60 cm			
16		Prot.n. 3125 del 06/04/22	Prot.n. 40981 del 08/04/22	Omissis	13/04/22	13/04/22	Ripristino impianto idrico	Scuola E.Romagnoli	Ripristino perdita rubinetto lavatoio e ripristino cassette scarico			
		Prot.n. 2251 del 15/03/22										
		Prot.n. 1980 del 10/03/22										

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17			Prot.n. 38857 del 04/04/22	Omissis	13/04/22	13/04/22	Ripristino galleggiante	Scuola plesso "Giulio Siracusa"	Sostituzione galleggiante meccanico per vasca e sostituzione chiusura piu tronchetto in ferro			
18				Omissis	14/04/22	14/04/22	Montaggio e rimontaggio pompa	Scuola Piazza Alemanna	Montaggio e rimontaggio pompa per autoclave portata a revisionare			
19			Prot.n. 41764 del 11/04/22	Omissis	14/04/22	14/04/22	Perdita d'acqua bagni	Scuola Luigi Capuana	Ripristino perdita bagno con sostituzione cassetta e monocomando e tubo scarico a parete			
					20/04/22	20/04/22						
20		Prot.n. 2735 del 17/03/22	Prot.n. 32400 del 17/03/22	Omissis	19/04/22	19/04/22	Sistemazione stanza nuova e cambio neon	Istituto comprensivo statale "G.Verga"	N.	4	Plafoniere	2x120
									N.	25	Neon	120W
									Mt.	40	Cavo	3x1,5
21			Prot.n. 45863 del 21/04/22	Omissis	27/04/22	27/04/22	Sostituzione neon	Settore Urbanistico e Territorio	N.	3	Neon	36W
									N.	3	Starter	
									N.	1	Neon	120 cm
22		Prot.n. 4051 del 27/04/22	Prot.n. 47423 del 27/04/22	Omissis	27/04/22	27/04/22	Manutenzione impianto elettrico	Istituto comprensivo statale "G.Verga"	Selezionamento impianto e rilevamento linea in corto			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
23			Prot.n. 35137 dal 24/03/22	Omissis	26/04/22	27/04/22	Montaggio Neon	Ufficio protocollo generale	N.	6	Neon	36W
									N.	6	Starter	
									N.	12	Neon	150 cm
									N.	4	Lamp.	10W
									N.	2	Tube Led	120 cm
									N.	2	Supp.	503
									N.	2	Pulsanti	
									N.	4	Tappi	
									N.	2	Placche	