

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1				Omissis	28/01/22	28/01/22	Forniture e sostituzione di serratura per saracinesca	Magazzino Ghelas Via Madonna del Rosario			Fornitura e sostituzione di n.2 serrature per saracinesce e sistemazione della stessa	
2	Prot.n. 150/2022 del 13/01/22 Prot.n. 358/2022 del 31/01/22		Prot.n. 4012 del 13/01/22 Prot.n. 11208 del 28/01/22	Omissis	31/01/22	31/01/22	Intervento porta esterna e sostituzione serratura di porta	Settore Grande OO.PP. Manutenzione Urbana			N.1 sistemazione porta antipanico con sostituzione di n.4 cerniere e sistemazione maniglione antipanico	
											N.1 fornitura e montaggio serratura blindata su cancelletto in ferro per protezione porta antipanico esistente	
3				Omissis	01/02/22	01/02/22	Riparazione Serranda	Settore LL.PP.			N.1 Sistemazione Avolgibile	
											N.1 Sistemazione infisso scorrevole	
4				Omissis	01/02/22	01/02/22	Fornitura staffe per lucchetto	Cabina Enel Via Settefarine ang. Via Fuentes			N.1 fornitura di staffe per lucchetto su cabina Enel	
5					01/02/22	01/02/22	Sistemazione Avolgibile	Settore Urbanistica			N.1 Sistemazione Avolgibile	
6		Prot.n. 873 del 31/01/22 Prot.n. 1036 del 01/02/22		Omissis	01/02/22	01/02/22	Manutenzione malfunzionamento fancoil e perdita acqua tubi caldaia	Presso Via Caviaga			Ripristino tubo in rame dell'impianto di riscaldamento con la svuotatura e riempimento dell'impianto+riparazione tubo con saldatura per rame	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
7				Omissis	02/02/22	02/02/22	Sostituzione interruttore Generale Caldaia	Scuola Cantina Sociale	Sostituzione interruttore Generale Caldaia			
									N.	1	Interruttore 4 poli diff.	40 A
8	Prot.n 157/2022 del 13/01/22		Prot.n. 4400/2022 del 13/01/22	Omissis	03/02/22	03/02/22	Manutenzione Caldaia	Palazzo di Città	Sostituzione vaso espansione dell'impianto di riscaldamento nel locale caldaie con modifiche alla tubazione			
9				Omissis	04/02/22	04/02/22	Ispezzionamento impianto di rete	Scuola Cappucini Antonietta Aldisio	Ispezzionamento scuola per lavori di impianto di rete varie aule			
10				Omissis	05/02/22	05/02/22	Interventi vari di manutenzione	Scuola Luigi Capuana	Istallazione stufetta elettrica +pulizia dei filtri dei vari climatizzatori			
11				Omissis	07/02/22	07/02/22	Manutenzione Climatizzatore	Comando Polizia Municipale	Istallazione n.1 Climatizzatore 12.000 BTU			
12				Omissis	07/02/22	07/02/22	Sistemazione porte	Istituto G.Verga Via Salonicco	Sistemazione porte e forniture ferma vetro			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
13		Prot.n. 1021 del 04/02/22	Prot.n.1418 7 del 04/02/22	Omissis	08/02/22	08/02/22	Verifica funzionamento fancoil e caldaia	Scuola dell'infanzia Rita Levi Montalcini	Ripristino Ciller con riempimento pulizia sulle ventole + messa in marcia			
14				Omissis	08/02/22	08/02/22	Sostituzione Prese	Scuola E.Mattei	N.	1	prese Bivalente	
									N.	1	Prese schuko	
									N.	1	supporto	
									N.	1	Placca	
									N.	1	Coperchio	20x15 cm
Sostituzione prese non funzionante e sistemazione filo scorticato nella cassetta di derivazione												
15				Omissis	08/02/22	08/02/22	Pulizie filtri condizionatori	Comando Polizia Municipale	Pulizie filtri condizionatori piano Terra e primo piano			
16				Omissis	08/02/22	08/02/22	Sostituzione valvole e detettori	Scuola Nicolas Grenn	Sostituzione parziale valvole e detettori di alcuni termosifoni			
17				Omissis	08/02/22	08/02/22	Manutenzione cassette di scarico bagno	Palazzo di Città	Sostituzione cassetta W.C. in plastica esterna			
18	Prot.n. 337/2022 del 27/01/22		Prot.n.5520 del 17/01/22 Prot.n. 10296 del 27/01/22	Omissis	09/02/22	09/02/22	Attività delle utenze	Stabile Vigili del Fuoco di Via Liszt	Installazione di un contagiri per contabilizzazione dell'acqua all'ingresso della riserva idrica nelle vasche			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19				Omissis	10/02/22	10/02/22	Sostituzione e montaggio pompa	Scuola Luigi Capuana	Sostituzione pompa autoclave +montaggio pompa e collegamenti idrici +elettrici +collaudo			
20				Omissis	10/02/22	10/02/22	Riparazione canale aria	Scuola Cantina Sociale	Riparazione canale aria calda con bagalite silicone +viti autoperforanti			
21				Omissis	11/02/22	11/02/22	Sistemazione avvolgibile	Palazzo di Città	Sistemazione avvolgibile con sostituzione motore elettrico con intervento squadra elettrica			
22				Omissis	11/02/22	11/02/22	Sostituzione cassetta scarico W.C.	Palazzo di Città	Sostituzione cassetta scarico W.C. + flessibile 1/2 a 3/8 +scarico flessibile lavabo + pilozza			
23		Prot.n. 1220 del 10/02/22	Prot.n. 16742 del 10/02/22	Omissis	14/02/22	14/02/22	Verifica funzionamento prese elettriche	Plesso Maria Antonietta Aldisio	Sostituzione prese bruciate e non funzionanti			
									N.	2	Prese schuko	
									N.	2	Prese bivalente	
									N.	2	Supporti	
N.	2	Placche										
24				Omissis	14/02/22	14/02/22	Istallazione di Cronotermostati	Scuola P.zza Alemanna	Istallazione di Cronotermostati delle 3 caldaie			
25				Omissis	14/02/22	14/02/22	Istallazione di Cronotermostati	Scuola Gioberti Via Palazzi	Istallazione di n.1 Cronotermostati			
27				Omissis	14/02/22	14/02/22	Istallazione di	Scuola Collodi Via	Istallazione di n.1 Cronotermostati per caldaia			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
41				Omissis	14/02/22	14/02/22	Cronotermostati	Giardinelli			Installazione di n. 1 Cronotermostati per Gardara	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
28		Prot.n. 1253 del 11/02/22	Prot.n .17291 del 11/02/22	Omissis	15/02/22	15/02/22	Sostituzione trasformatore e sostituzione interruttore bagno	Plesso S.M. di Gesù	Sostituzione trasformatore + ronzatore+pulsante esterno			
									Sostituzione interruttore Bagno			
29		Prot.n. 1544 del 15/02/22	Prot.n. 18717 del 15/02/22	Omissis	15/02/22	15/02/22	Sostituzione cassetta scarico wc	Scuola G.Verga di Via Salonicco	Sostituzione cassetta scarico wc+sostituzione guarnizioni cassette di scarico+sostituzioni di flessibili			
30		Prot.n. 498 del 01/02/22		Omissis	15/02/22	15/02/22	Sistemazione porte	Circolo Didattico Gela IV Via Palazzi n.148	Sistemazione porta con sostituzione cilindretto e sistemazione maniglione antipanico			
31				Omissis	16/02/22	16/02/22	Sistemazione porta blindata	Settore Ambiente Via Donizzetti	Sistemazione porta blindata e sicurezza scala antincendio			
32			Prot.n. 6400 del 18/01/22	Omissis	16/02/22	16/02/22	Sistemazione Porte	Immobile Comunale Viale Cortemaggiore	N.3 Sistemazione bagni con fornitura guaina di chiusura (porta)			
									N.1 Sistemazione Maniglione Antipanico			
33				Omissis	18/02/22	18/02/22	Sistemazione servizi igienici	Lavori Pubblici Ex SERIT di Via Marsala	Sostituzione rubinetteria bagni +cassetta scarico +coprivaso+boiler elettrico			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
34			Prot.n.97 del 21/02/22	Omissis	21/02/22	21/02/22	Ripristino interruttore generale	Parcheeggio Arena	Ripristino interruttore generale vano contatore			
35				Omissis	21/02/22	21/02/22	Ripristino cassette scarico W.C.	Palazzo di Città	Ripristino cassette scarico W.C.			
36			Prot.n.68 del 10/02/22	Omissis	21/02/22	21/02/22	Sistemazione avvolgibile con sostituzione cinghie	Polizia Municipale Gela uffici Verbalì	N.2 Sistemazione avvolgibile con sostituzione cinghie. Sistemazione avvolgibile con sostituzione di 1.30 mq di avvolgibile e cinghia			
37				Omissis	22/02/22	22/02/22	Sostituzione Lampade	Palazzo di Città	N.	6	Neon da 1.20 m.	18W
									N.	6	Neon da 1.50 m.	22W
									N.	4	Lamp. Goccia	
38				Omissis	22/02/22	22/02/22	Sistemazione Cavo Rete	Polizia Municipale Ufficio Autorizzazioni	Sistemazione Cavo Rete			
									N.	5	Pluk di rete	
39		Prot.n. 817 del 26/01/22 Prot.n. 1154 del 04/02/22	Prot.n. 10294 del 27/01/22	Omissis	22/02/22	22/02/22	Sostituzione Vetri	Istituto Comprensivo Statale G.Verga plesso Via Caviaga	Sostituzione n.2 vetri 6/7 trasparente antiinfortunistico misure 094x141 mm. Sostituzione n.2 vetri 6/7 trasparente antiinfortunistico misure 090x141 mm			
40				Omissis	23/02/22	23/02/22	Montaggio Plafoniera	Palazzo di Città	Montaggio Plafoniera scala Palazzo di Città			
41			Prot.n.48 del 01/02/22	Omissis	24/02/22	24/02/22	Lavandino Rotto Bagno	Comando Polizia Municipale	Sostituzione di Monocomando +scarico sifone + rubinetti intercetto di un lavabo			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
42				Omissis	24/02/22	24/02/22	Cassetta Bruciata	Scuola E.Mattei			Sistemazione fili elettrici bruciati cassetta derivazione	
43				Omissis	28/02/22	28/02/22	Controllo e Sistemazione telecamere	Parcheggio Arena			Controllo telecamere per registrazione e sistemazione tubi elettrici +cavi elettrici divelti e sistemazione telecamere divelte	
44		Prot.n. 1602 del 16/02/22	Prot.n. 19387 del 16/02/22	Omissis	28/02/22	28/02/22	Sostituzione cassette di scarico e rubinetti	Scuola G.Verga di Via Salonicco			Sostituzione cassette scarico wc +sostituzione rubinetti lavabi con materiale per montaggio	
45	Prot.n. 699/2022 del 23/02/22		Prot.n. 22773 del 23/02/22	Omissis	feb-22	feb-22	Sistemazione porte e serretture	Settore Ufficio Demografico			Sistemazione porte in legno e sostituzione di 2 serrature collocate al piano del palazzo di città	