

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1				Omissis	28/02/22	28/02/22	Sostituzione serrature	Settore LL.PP.	N.	7	Serrature	
									N.	6	Cilindretti sezionati	
									N.	3	lucchetti rinforzati	
									N.	3	aperture forzate	
									intervento di sostituzione serrature e aperture forzate			
2		Prot. n. 2005 del 28/02/22	Prot. n. 24754 del 28/02/22	Omissis	01/03/22	01/03/22	Manutenzione caldaia	Scuola G. Verga di via Caviaga	Sostituzione di tratta di tubazione di riscaldamento per perdita acqua tubazione con allacci tra raccordi alla vecchia tubazione esistente			
3				Omissis	02/03/22	02/03/22	Sostituzione neon	Settore Urbanistica	Sistemazione citofono ingresso non funzionante			
									Sost.	4	Neon	
4		Prot. n. 1402 del 21/02/21	Prot. n. 21294 del 21/02/21	Omissis	02/03/22	02/03/22	Manutenzione impianto idrico	Scuola Ettore Romagnoli presso Cappuccini	Sostituzione rubinetteria, lavabi, rompighetti rubinetteria e chiusure singole			
5		Prot. n. 7172 del 15/10/21	Prot. n. 110841 del 18/10/21	Omissis	02/03/22	02/03/22	Manutenzione citofono	Istituto Comprensivo Statale "G. Verga"	Sistemazione cassettera esterna non funzionante			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
6		Prot. n. 1935 del 24/02/22	Prot. n. 23706 del 25/02/22	Omissis	02/03/22	02/03/22	Manutenzione citofono	Istituto Comprensivo Statale "G. Verga"	Sopralluogo effettuato per la sostituzione lampade esterne			
					09/03/22	09/03/22			Sost.	10	Plafoniere Led	50W
									N.	10	Tronchetti	
7				Omissis	04/03/22	04/03/22	Uffici cimiteriali senza acqua	Cimitero monumentale	Tubazione acqua corretto dal misuratore sito in via Polizzello, alla cisterna dell'acqua con passaggio tubo e sottotraccia, sostituzione galleggiante e allaccio e collaudo			
					07/04/22	07/04/22						
					08/03/22	08/03/22						
8		Prot. n. 1531 del 07/03/22	Prot. n. 27652 del 07/03/22	Omissis	07/03/22	07/03/22	Ripristino cassetta fili luce	Scuola E. Mattei di via Butera	Ripristino giunti bruciati			
									N.	1	Coperchio per cassetta	20x15 cm
9			Prot. n. 16708 del 10/02/22	Omissis	07/03/22	07/03/22	Ripristino asciugamani	Palazzo di Città	Sostituzione asciugamani elettrico			
									N.	1	Aaciugamani elettrico	
10				Omissis	07/03/22	07/03/22	Ripristino panche		Ripristino panca contro la violenza delle donne, con saldatura, verniciatura e trasporto			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
11			Prot. n. 24474 del 28/02/22	Omissis	07/03/22	07/03/22	Verifica rete idrica e collocazione cassetta	Settore urbanistica via Litzs	Fornitura di n.1 copri misuratore idrico in alluminio, compreso posa in opera			
12			Prot. n. 28014 del 08/03/22	Omissis	mar-22	mar-22	Sostituzione neon	Settore Servizi Sociali	Sost.	41	Neon	18W
									Sost.	9	Neon	14,5W
									Sost.	7	neon	8W
									Sost.	23	Neon	24W
13				Omissis	09/03/22	09/03/22	Uffici cimiteriali senza acqua	Uffici cimiteriali	Sostituzione cassette scarico WC esterne in plastica, sostituzione di flessibili e rompighetti			
14	Prot. n. 588/2022 del 15/02/22		Prot. n. 18826/2022	Omissis	10/03/22	10/03/22	Sostituzione lampada	Impianto sportivo E. Mattei	Sostituzione n.4 lampade non funzionanti			
15				Omissis	10/03/22	10/03/22	Sostituzione cassetta scarico	Scuola Benedetini	Sostituzione WC, cassetto scarico esterno, flessibili e chiusure esterne			
16		Prot. n. 1821 del 24/02/22	Prot. n. 3699 del 25/02/22	Omissis	10/03/22	10/03/22	Sistemazione campanella	Plesso A. Aldisio	Da sopralluogo effettuato si riscontra che necessita di impianto di campanella nuovo			
17			Prot. n. 28509 del 08/03/22	Omissis	10/03/22	10/03/22	Saracinesca	Settore Manutenzione	Sistemazione saracinesca con sostituzione n. 2 molle in acciaio H. 4 m ciascuna e n.2 tamburi raccoglitori molle, ripristino motore saracinesca			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
18				Ghelas	10/03/22	10/03/22	Impianto elettrico	Scuola E. Mattei	Sost.	1	Presa bivalente	
									Sost.	1	Presa schuco	
									N.	1	Supporto + placca	
19	Prot. n. 729/2022 del 25/02/22		Prot. n. 24024/2022	Omissis	10/03/22	10/03/22	Manutenzione infissi	Settore Affari legali	Sistemazione infissi in alluminio esistenti con sostituzione tondini, blocchetti, giunti e cremagliera per interni. Per n.7 finestre, n.1 porta, n.6 forniture e posa in opera modifiche			
					17/03/22	17/03/22						
20			Prot. n. 26670 del 03/03/22	Omissis	11/03/21	11/03/21	Sostituzione lampade	Settore Bilancio	Sost.	16	Neon 1,20 m	18W
									Sost.	2	Neon 0,60 m	9W
21				Omissis	11/03/21	11/03/21	Sistemazione ringhiera	Via Simonetti	Sistemazione ringhiera in ferro pericolante con tagli e saldature lato Sud			
22			Prot. n. 28014 del 08/03/22	Omissis	14/03/22	14/03/22	Manutenzione impianto riscaldamento	Settore Servizi Sociali	Sostituzione di tubi montandi circuito di riscaldamento			
					15/03/22	15/03/22						
23				Omissis	14/03/22	14/03/22	Montaggio pannelli	Lungomare via Federico II di Svevia	40 mt. di pannelli Orsogrill completi di piantane, bulloni antifurto, compreso passamano semitondo. Posa in opera muraria, rinforzi con tondino, nolo gruppo elettrogeno			
					21/03/22	21/03/22						

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
24		Prot. n. 2434 del 10/03/22 Prot. n. 2584 del 15/03/22	Prot. n. 29497 del 10/03/22 Prot. n. 31652 del 15/03/22	Omissis	16/03/22	16/03/22	Manutenzione impianto idrico	Scuola G. Verga di via Caviaga			Eliminazione di termoconvettori con ciecatura tubi	
25				Omissis	16/03/22	16/03/22	Ripristino autoclave	Palazzo di Città			Ripristino autoclave e controllo vasca acqua esterna	
26		Prot. n. 1451 del 07/03/22	Prot. n. 27991 del 08/03/22	Omissis	16/03/22	16/03/22	Manutenzione riscaldamento	Plesso Falcone - Borsellino (ex Albani Roccella)			Sostituzione di cinghia per UTA	
27		Prot. n. 1689/2022 del 11/03/22	Prot. n. 29875 del 11/03/22	Omissis	07/03/22	07/03/22	Sostituzione cassetta WC e ripristino autoclave	Scuola E. Mattei di via Butera			Sostituzione di componenti locale autoclave e cassetta scarico WC	
28		Prot. n. 2900 del 18/03/22	Prot. n. 33013 del 18/03/22	Omissis	19/03/22	19/03/22	Ripristino autoclave	Plesso centrale Don Milani			Sostituzione un polmone in acciaio dell'autoclave più sostituzione raccordi vari più componenti per il funzionamento dell'autoclave	
29				Omissis	22/03/22	22/03/22	Svuotamento fontana	Villa Comunale			Svuotamento fontana, montaggio pompa, per giochi acqua, pulizia, collaudo e messa in marcia	
					23/03/22	23/03/22						

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
30				Omissis	22/03/22	22/03/22	Sistemazione giochi	Villa Garibaldi	Sistemazione giochi per bambini con ripristino pavimento, pitturazione giochi,, nolo gruppo elettrogeno. Sistemazione panche in ferro e cestini porta carta. Montaggio porta carte nuova			
	24/03/22	24/03/22										
31				Omissis	23/03/22	23/03/22	Sostituzione lampade	Villa Garibaldi	Sost.	25	Lampade Led	35W
32				Omissis	24/03/22	24/03/22	Sostituzione lampade	Villa Garibaldi	Sost.	13	Lampade Led E27	35W
33				Omissis	24/03/22	24/03/22	Installazione nuovo palo	Villa Garibaldi	N.	1	Palo	4,5 m
	Mt.	20	Cavo						3x1,5			
	N.	1	Bullone									
	N.	1	Capocorda						25 mmq			
	N.	1	Doppio braccio						40 cm			
	N.	2	Armature Led						50W			
34				Omissis	24/03/22	24/03/22	Sostituzione lampade	Villa Garibaldi	N.	1	Fari	100W
	N.	2	Staffe per fari									
	N.	8	Lampade Led						35w			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
35				Omissis	24/03/22	24/03/22	Sostituzione avvolgibili	Settore Tributi ufficio IMU	Sistemazione avvolgibili con sostituzione cinghia, calotta, puleggia			
36				Omissis	24/03/22	24/03/22	Apertura porta	Settore LL.PP.	Apertura porta in ferro e fornitura lucchetto			
37			Prot. n. 30772 del 14/03/2022	Omissis	25/03/22	25/03/22	Sistemazione impianto idrico	Settore Patrimonio	Ripristino cassetta acqua WC, sistemazione autoclave con perdita cortina acqua con sostituzione di diversi componenti			
38			Prot. n. 172 del 29/03/22	Omissis	24/03/22	24/03/22	Perdita acqua	Settore urbanistica	Blocco perdita acqua			
39				Omissis	29/03/22	29/03/22	Scala al buio	Ufficio Elettorale	Disattivazione N. 1 plafoniera nella scala in corto			
40			Prot. n. 170 del 29/03/22	Omissis	30/03/22	30/03/22	Sostituzione plafoniere	Comando Polizia Municipale	Sost.	4	Neon Led 1,20 cm	18W
									Sost.	2	Neon Led 60 cm	9W
									N.	1	Presa Schuco	
									N.	1	Presa bivalente	
									N.	1	Supporto	
									N.	1	Placca	
41			Prot. n. 172 del 29/03/22	Omissis	30/03/22	30/03/22	Perdita acqua	Settore urbanistica	Ripristino tubo polietilene causa perdita acqua			