

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1				Omissis	03/08/22	03/08/22	Ripristino griglia	via Appia ang. via Portuense			Ripristino griglia raccolta acque bianche, con sostituzione porta griglia in ferro	
2				Omissis	04/08/22	04/08/22	Zona al Buio	Parcheggio Arena			Si è provveduto a ripristinare interruttore generale. Eliminata n. 1 plafoniera 2x58 e n. 1 lampada emergenza divelte	
3				Omissis	06/08/22	06/08/22	Docce	Lungomare Federico di Svevia			Ripristinato interruttore autoclave doccia nei pressi ex Dogana	
4			Prot. n. 515 del 07/08/22	Omissis	09/08/22	09/08/22	Posa telai pozzetto	Corso Salvatore Aldisio			Fornitura e posa in opera di n. 1 telaio per pozzetto	
5	Prot. n. 3843/2022 del 26/07/22		Prot. n. 80149 del 26/07/22	Omissis	09/08/22	09/08/22	Sistemazione porta	Settore Urbanistica e Territorio			Sistemazione porta blindata con contropiastra elettrica	
6			Prot. n. 85275 del 09/08/22	Omissis	11/08/22	11/08/22	Sistemazione portone	Viale Mediterraneo n. 41			Sistemazione portone ingresso principale e sostituzione maniglia	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
7				Omissis	12/08/22	12/08/22	Ripristino perdita acqua	Cimitero Farello	Ripristino perdita acqua fontane, sostituzione rubinetti fontane, fuoriuscita aria impianto idrico con sfiato manuale per tutto impianto			
8				Omissis	16/08/22	16/08/22	Sostituzione/ manutenzione serratura	Settore Sport, Turismo, Cultura ed Eventi	Sistemazione porta e sostituzione maniglione antipanico con maniglia			
9				Omissis	16/08/22	16/08/22	Ripristino impianto elettrico	via Doninzetti	Ripristino intero stabile da black out interruttore generale trovato staccato. Controllo generale dei piano con sezionamento provvisorio di prese in corto			
10			Prot. n. 527 del 14/08/22	Omissis	16/08/22	16/08/22	Intervento idrante	Parcheeggio Arena	Si è provveduto a mettere idrante nel contenitore			
11	Prot. n. 3526/2022 del 28/07/22		Prot. n. 81095 del 28/07/22	Omissis	17/08/22	17/08/22	Ripristino presa elettrica	via Marsala	Si è provveduto a ripristinare l'interruttore di zona			
12				Omissis	17/08/22	17/08/22	Sistemazione impianto videosorveglianza	Palazzo di Città	Sisremazione impianto videosorveglianza			
13				Omissis	17/08/22	17/08/22	Sostituzione neon	Palazzo di Città	Cambio Neon			
									Sost.	10	Neon a Led 120 mm	9 W
14				Omissis	18/08/22	18/08/22	Sistemazione impianto video	Palazzo di Città	Sistemazione e controllo impianto video			
15	Prot. n. 2771/2022 del 16/06/22		Prot. n. 66869 del 16/06/22	Omissis	18/08/22	18/08/22	Sostituzione neon	Viale Mediterraneo n. 41	Cambio Neon			
									Sost.	4	Neon a Led 150 mm	24 W