

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1			Prot. n. 0087484 del 19/08/2022	Omissis	19/08/22	19/08/22	Sostituzione cilindretto	Settore Ecologia	n. 1 Sostituzione cilindretto per porta in alluminio			
2				Omissis	25/08/22	25/08/22	Sistemazione porte	Campo Sportivo V. Presti	Sistemazione n.2 Porte in ferro con sostituzione n.2 maniglione antipanico, fornitura e posa in opera n.5 paletti in ferro zincato H 100. Riparazione porte protezione, sistemazione cancello platea. Rinforzo con barra in ferro recinzione area platea. Esporto materiale ferroso			
					26/08/22	26/08/22						
3				Omissis	29/08/22	29/08/22	Pulizia fontana	Fontana Villette Auriga	Pulizia fontana			
4				Omissis	29/08/22	29/08/22	Pulizia fontana e ripristino pompa	Fontana Villette Auriga	Pulizia fontana, collaudo e ripristino pompa e riempimento			
5			Prot. n. 277 del 16/05/22	Omissis	30/08/22	30/08/22	Neon spento	Comando Polizia Municipale	Sost.	2	Tubi Led	12 W
									Sost.	2	Tubi Led	24 W

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
6				Omissis	30/08/22	30/08/22	Portella palo	Villette Auriga	Sost.	1	Portella	piccola
7				Omissis	30/08/22	30/08/22	Sostituzione condizionatore	Palazzo di Città	Sostizione di un condensatore di un climatizzatore e pulizia filtri di n. 3 climatizzatori			
8				Omissis	31/08/22	31/08/22	Tubazione scarico	Settore Urbanistica	Tubazione scarico condensa di n. 2 climatizzatori			
9				Omissis	01/09/22	01/09/22	Sistemazione paletti	Scavi archeologici Via Indipendenza	Sistemazione n. 2 paletti proiettori a Led di pannelli divelti. N. 4 tondini 1,20 m			
10				Omissis	02/09/22	02/09/22	Pulizia fontane	Villa Comunale e Piazza Umberto I	Controllo, pulizia e ripristino fontane			
11				Omissis	02/09/22	02/09/22	Pulizia fontane	Villa Garibaldi	Pulizia fontana, messa in marcia e 4 pasticche a lento rilascio di cloro			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
12	Prot. n. 4024/2022 del 02/09/22			Omissis	06/09/22	06/09/22	Sostituzione cassetta scarico WC	Cimitero Caposoprano	Sostituzione cassetta scarico WC più minisfera e flessibile			
13				Omissis	07/09/22	07/09/22	Sostituzione armature stradali	Comando VV.FF.	Sost.	5	Armature stradali Led	100 W
14				Omissis	10/09/22	10/09/22	Posa cancello	Campo Sportivo V. Presti	Fornitura e posa in opera di n. 1 cancello in ferro zincato con misure 152x226. Sistemazione paletto in ferro esistente con rinforzo			
15				Omissis	12/09/22	12/09/22	Sistemazione maniglione	Settore Sport Turismo, Cultura ed Eventi	Sistemazione maniglione antipanico esistenti			
16	Prot. n. 4145/2022 del 12/09/22			Omissis	12/09/22	12/09/22	Controllo impianto videosorveglianza	Settore LL.PP.	Si è provveduto al controllo impianto			
17				Omissis	13/09/22	13/09/22	Ripristino funzionamento fontana	Villa Comunale	Ripristino funzionale fontana, fornitura canna dell'acqua per rabbocco manuale fontana e clorazione acqua			
18				Omissis	14/09/22	14/09/22	Sostituzione pompa autoclave	Palazzo di Città	Sostituzione pompa autoclave			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19		Prot. n. 0007132 del 12/09/22		Omissis	16/09/22	16/09/22	Manutenzione impianto elettrico	Scuola Giovanni Verga (Via Salonicco)	Sost.	5	Presa bivalente	
									Sost.	5	Presa scarico	
									Sost.	5	Supporti	
									Sost.	5	Pellicole	
									Sost.	5	Cassette per cartongesso	503
20			Prot. n. 0098123 del 23/09/22	Omissis	23/09/22	23/09/22	Ripristino autoclave	Scuola Nicolas Green	Ripristino autoclave causa pompa in captazione, problema bolla d'aria con riempimento e messa in marcia e regolazione pressostato			
21				Omissis	22/09/22	22/09/22	Controllo impianto elettrico	Istituto Comprensivo E. Mattei	Da controllo impianto si riscontra una linea in corto 1° Piano luce bagno. Si è provveduto alla disattivazione della zona e al ripristino dell'impianto e alla programmazione delle sostituzioni dei Neon per il normale funzionamento della linea luce bagno			
					26/09/22	26/09/22						
					Sost.	4			Tubi Led	12 W		
					Sost.	2			Plafoniera	2x120 cm		
22				Omissis	23/9/22	23/9/22	Sostituzione Neon a Led	Istituto Comprensivo E. Mattei	Sostituzione Neon a Led bagno e rimozione Plafoniere divelte bagno e ripristino interruttore generale disattivato provvisoriamente per problemi di corto			
23	Prot. n. 4293/2022 del 22/09/22		Prot. n. 0097712 del 22/09/22	Omissis	23/9/22	23/9/22	Manutenzione boiler	Spogliatoio Stadio E. Presti	Sostituzione di n.1 scaldabagno a gas raccordi, scarico fumi, cartuccia doccia e rompighetti			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
24			Prot. n. 0094189 del 13/09/2022	Omissis	23/09/22	23/09/22	Sostituzione Neon	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Sost.	1	Neon	24 W
25			Prot. n. 631 del 25/09/2022	Omissis	25/09/22	25/09/22	Ringhiere pericolanti	Scuola L. Pirandello	Si è provveduto a mettere la ringhiera in sicurezza			
									N.	2	tondini	
									Mt.	2	filo di ferro	
26	Prot. n. 4322/2022 del 26/09/22		Prot. n. 0098707 del 26/09/22	Omissis	26/09/22	26/09/22	Manutenzione impianto elettrico	Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione	Si è provveduto al ripristino dell'interruttore generale del piano n.3			
27			Prot. n. 0097618 del 22/09/22	Omissis	26/09/22	26/09/22	Ripristino scarico	Plesso Ortisi	Sistemazione scarico lavabo e sistemazione cassetta scarico			
28	Prot. n. 4257/2022 del 20/09/22	Prot. n. 0003861 del 20/09/22		Omissis	27/09/22	27/09/22	Manutenzione impianto elettrico	Scuola L. Capuana	Sost.	2	Neon mt 1,20	14,5 W
									Sost.	1	Interruttore	
									Sost.	2	Tappi	
									Sost.	1	Supporto	
									Sost.	1	Placche	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
29				Omissis	27/09/22	27/09/22	Sostituzione Neon	Palazzo di Città (protocollo)	Sost.	2	Neon mt 1,20	14,5 W
30				Omissis	27/9/22	27/9/22	Rifacimento coibentazione tubi	Palazzo di Città	Rifacimento coibentazione tubi di climatizzazione, sigillatura per evitare infiltrazione di acqua piovana.			
31				Omissis	set-22	set-22	Montaggio climatizzatore	Palazzo di Città (Ufficio Certificazione)	Montaggio climatizzatore 1200 BTU, 4 mt di tubazione refrigerante e smontaggio del vecchio.			