

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Prot. n. 4841/2022 del 04/11/22			Omissis	09/11/22	09/11/22	Manutenzione	Plesso "B Croce"			Sistemazione n.6 avvolgibile con sostituzione cinghia e fornitura di mq. 4,80 avvolgibile e sistemazione faro con piastre	
					10/11/22	10/11/22						
2	Prot. n. 4656/2022 del 20/10/22	Prot. n. 0004626 del 20/10/22		Omissis	11/11/22	11/11/22	Manutenzione	Plesso " Capuana ex IV"			Sistemazione n.2 porte bagni con sostituzione serratura, n.1 sistemazione maniglione antipanico per porte di sicurezza	
3				Omissis	14/11/22	14/11/22	Fornitura e Montaggio	Palazzo di Favitta			Fornitura di n.1 traliccio in ferro zingato, lar.060x060 H300 con scaletta di sicurezza, lamiera spessorata MM 08, N.1 montaggio della stessa	
4				Omissis	17/11/22	17/11/22	Sostituzione Rubinetto	Villette Auriga			Sostituzione Rubinetto temporizzato fontanella più pulizia parziale della fontana	
5				Omissis	21/11/22	21/11/22	Natale 2022	P.zza Umberto Primo			Montaggio Albero di Natale	
6			Prot.n. 113828 del 09/11/22	Omissis	22/11/22	22/11/22	Sistemazione tapparella	Settore Urbanistica			Sistemazione avvolgibile con sostituzione cinghia, ed elemento per avvolgibile	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
7				Omissis	23/11/22	23/11/22	Spostamento Orologio	Settore urbanistica			Spostamento Orologio Timbratura	
8		Prot. n. 0009305 del 23/11/22	Prot.n. 119481 del 23/11/22	Omissis	24/11/22	24/11/22	Intervento di Manutenzione	Plesso Via Caviaga			Ripristino Interruttore Generale	
9	Prot. n. 5030/2022 del 25/11/22			Omissis	25/11/22	25/11/22	Sistema Allarme	Plesso Scuola Centrale di Via Palazzi			Allarme Ripristinato	
10				Omissis	28/11/22	28/11/22	Accensione impianti termici	Scuola Lombardo Radice Via Trapani			Sostituzione di n.1 carico automatico più vaso d'espansione più manometro più raccordi per la sostituzione più collaudo e accensione	
11				Omissis	29/11/22	29/11/22	Accensione impianti termici	Scuola Primaria Rita Levi di Montalcino di Via Paolo Orsi			Smontaggio e rimontaggio di un circolatore per ciller più collaudo riempimento circuito e accensione	
12				Omissis	01/12/22	01/12/22	Accensione impianti termici	Scuola Giovanni XXIII			Sostituzione di carico automatico più materiale per il montaggio per caldaia centralizzata	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
13				Omissis	01/12/22	01/12/22	Accensione impianti termici	Scuola Cantina Sociale	Sostituzione di carico automatico centrale termica per caldaia riempimento automatico			
14				Omissis	02/12/22	02/12/22	Accensione Impianti Termici	Scuola Giulio Siracusa	Sostituzione di n.1 defangatore			
15				Omissis	05/12/22	05/12/22	Accensione impianti termici	Scuola Albani Rocella	Sostituzione scarico fumi caldaia centralizzata			
16				Omissis	13/12/22	13/12/22	Istalazione quadro elettrico	Scuola P.E.Giudici	Istalazione quadro elettrico e passaggio cavo alimentazione del quadro elettrico palestra al punto istallazione strumentazione arpa			
17		Prot.n. 3125 del 06/04/22 Prot.n. 2251 del 15/03/22 Prot.n. 1980 del 10/03/22	Prot.n. 40981 del 08/04/22	Omissis	14/12/22	14/12/22	Interventi Vari	Plesso Scuola Cappucini, Via Volturno,A.Aldisio	N.	14	Neon 1,50 m.	24W
									Sost.	15	Lampada 20W	E27
									N.	4	Neon 1,20 m.	18W

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
18				Omissis	14/12/22	14/12/22	Sostituzione Neon	Scuola ex Magistrale (Luigi Capuana)	N.	14	Neon 1,50 m.	24W
									N.	1	Interruttore Matix	
									N.	1	Supporto Matix	
									N.	2	Tappi Matix	
									N.	1	Placche Matix	
19			Prot.n. 126882 del 14/12/2022	Omissis	20/12/22	20/12/22	Intervento riparazione /sostituzione galleggiante	Istituto Comprensivo Statale "S. Quasimodo"	Sostituzione galleggiante cisterna acqua sanitaria più sostituzione di chiusura acqua e raccordi vari			