

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1			Prot.n.692 del 11/10/22	Omissis	15/10/22	15/10/22	Sistemazione Saracinesca	Uffici Polizia Municipale	Sistemazione saracinesca con sostituzione			
									N.	2	Tamponi per molle in acciaio	
									N.	3	Molle in Acciaio	
									Ripristino rullo con saldatura di riempimento e ripristino generale per funzionamento saracinesca			
2			Prot.n.668 del 05/10/22	Omissis	19/10/22	19/10/22	Riparazione persiana	Comando Polizia Municipale presso uffici rilasci contrassegni per disabili	Sistemazione avvolgibile con sostituzione cinghia tenuta avvolgibile e sostituzione cinghia per avvolgibile			
3	Prot.n. 4536/ 2022 del 11/10/22	Prot.n. 4331 del 11/10/22		Omissis	19/10/22	19/10/22	Intervento Manutenzione	Plesso centrale di Via Palazzi n.148	Sistemazione porta in alluminio e sostituzione doppia maniglia aula			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
4	Prot.n. 4634/2022 del 19/10/22		Prot.n.723 del 19/10/2022	Omissis	20/10/22	20/10/22	Sistemazione Avvolgibile, Riparazione persiana, sostituzione cordicella	Comando Polizia Municipale presso uffici Verbali Ritiro Patenti, Stanza del Comandante, Uffici Verbali			Sistemazione n.3 avvolgibile con sostituzione cinghia e regolaggio raccogliore	
			Prot.n.724 del 19/10/2022									
			Prot.n.750 del 27/10/2002									
5			Prot.n.724 del 19/10/2022	Omissis	20/10/22	20/10/22	Riparazione persiana	Comando Polizia Municipale stanza del Comandante			Sistemazione avvolgibile e sostituzione cinghia	
6				Omissis	24/10/22	24/10/22	Sistemazione Avvolgibile	Istituto Comprensivo Statale "G.Verga"			Sistemazione avvolgibile con sostituzione cinghia e raccogliore, 1 mq avvolgibile, n.5 riparazioni	
7		Prot.n. 8277 del 25/10/2022		Omissis	25/10/22	25/10/22	Ripristino servizio elettrico	Plesso Santa Maria di Gesù			Ripristino Interruttore Generale	
8		Prot.n. 109098 del 25/10/2022		Omissis	28/10/22	28/10/22	Ripristino Autoclave	Plesso "Luigi Pirandello"			Ripristino Autoclave con rifacimento con aria forzata più sostituzione rompighetti	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
9				Omissis	28/10/22	28/10/22	Manutenzione autoclave	Plesso "Costa Zampogna"	Sostituzione valvola da Ø 2" a sfera più sostituzione di rompighetti più ripristino autoclave con taratura pressostato			
10				Omissis	01/11/22	01/11/22	Chiusura pompa	Uffici Ghelas Via Marsala	Si è provveduto a chiudere pompa dell'ingresso e chiusura bagni. Messa in sicurezza			
11				Omissis	01/11/22	01/11/22	Timer Astronomico	Cimitero Farello	N.	1	Timer Astronomico	
12	Prot.n. 4757/2022 del 28/10/2022	Prot.n.48 35 del 28/10/22		Omissis	02/11/22	02/11/22	Guasto utenza telefonica	Plesso "Capuana ex IV"	Mancanza linea telefonica, si è provveduto ad avvisare il segretario per chiamare chi di competenza			
13	Prot.n. 4824/2022 del 03/11/2022			Omissis	02/11/22	02/11/22	Manutenzione Spogliatoio	Stadio "Vincenzo Presti"	Sostituzione cassetta scarico wc più ripristino miscelatore doccia più ripristino tappi griglia piletta doccia più griglia raccogliore acqua doccia			
14				Omissis	02/11/22	02/11/22	Manutenzione	Plesso Scuola "L.Pirandello"	N,1 Pulsante emergenza esterno			
15				Omissis	04/11/22	04/11/22	Sostituzione neon	Cimitero Farello	N.	3	Neon 1,20 m	18W
									Rimozione paletto illuminazione ingresso Cimitero vicino bagno donne			
16		Prot.n.10 9476 del 26/10/22		Omissis	07/11/22	07/11/22	Sostituzione neon	Plesso "Ettore Romagnoli"	N.	10	Neon 1,20 m	18W

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17				Omissis	07/11/22	07/11/22	Sostituzione Pompa	Fontana Villetta Auriga			Sostituzione Pompa Fontana più raccordi vari più spurgo linea scarico fontana più pozzetto che va in fognatura	
					08/11/22	08/11/22						
18				Omissis	09/11/22	09/11/22	Manitenzione Cassetta scarico WC	Palazzo di Giustizia Affari Generali			Sostituzione galleggiante cassetta scarico wc più pulizia galleggiante cassetta scarico wc	
19				Omissis	09/11/22	09/11/22	Montaggio Doccia	Sede Amministrativa Ghelas			Composizione di un doccino per disabili per bagno disabili	
20		Prot.n. 8816 del 08/11/22		Omissis	09/11/22	09/11/22	Intervento Manutenzione	Plesso Via Salonicco	Montaggio Plafoniera a led 60x60 aula e corridoi consegnati dalla scuola			
									Mt.	30	Cavo fror	3x1,5 mmq
					Sost.	2			Neon Led 1,20 cm	18W		
					Sost.	2			Neon Led 60 cm	11W		
					10/11/22	10/11/22			N.	1	Timer Astronomico	
21		Prot.n. 6750/2022 del 10/11/2022	Prot.n.1140 90 del 10/11/22	Omissis	10/11/22	10/11/22	Intervento di un Eletttricista	Plesso Cantina Sociale di Via P.Picasso			Si è provveduto a staccare l'impianto e a segnalare l'impianto occorrente	
22				Omissis	11/11/22	11/11/22	Sostituzione Neon	Comune di Gela Stanza Imu			N.8 pannelli a led 40W luce 4000 K	
23	Prot.n. 2406 del 10/11/22 (Tribunale di Gela)			Omissis	15/11/22	15/11/22	Intervento di un operaio con cistello	Tribunale di Gela			Sostituzione n.3 Bandiere	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
24				Omissis	15/11/22	15/11/22	Istallazione Climatizzatore	Ufficio Cimitero settore Ambiente	N.	1	Climatizzatore	18.000 BTU
					17/11/22	17/11/22						
25	Prot.n. 3883/2022 del 25/08/2022			Omissis	17/11/22	17/11/22	Sostituzione Neon	Ufficio Anagrafe	Sost.	8	Neon Led 1,20 cm	18W
26				Omissis	18/11/22	18/11/22	Manutenzione WC	Settore Lavori Pubblici	Sostituzione copri water wc			
27		Prot.n. 8666 del 09/11/2022		Omissis	21/11/22	21/11/22	Richiesta intervento	Plesso Collodi-Infanzia	Sostituzione di rubinetti per lavabo più rubinetti sotto lavabo più sifoni scarico più ripristino cassetta scarico			
28				Omissis	22/11/22	22/11/22	Richiesta intervento	Plesso dell' I.C."E.Romagnoli" di Via Volturno n.18	Rimozione guaina posta sul tetto della scuola pericolante			