

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Prot.n.44 32/2022 del 04/10/20 22		Prot.n.101 243 del 04/10/20 22	Omissis	13/10/22	17/10/22	Intervento di manutenzione	Impianto Sportivo "E. Mattei"	Sistemazione di intervento di manutenzione rete metallica che delimita l'aria esterna dell'impianto sportivo E.Mattei . Sistemazione di n.9 pannelli con sostituzione porte di rete metallica, molo gruppo di elettrogeno e cestello			
2		Prot.n. 7535 del 26/09/22		Omissis	17/11/22	17/11/22	Manutenzione	Plesso Via Genova Scuola Infanzia, Plesso Via Salonicco	N.	1	Pannello 60x60 cm	40W
									Sostituzione pannello Led stanza spogliatoio palestra consegnato dalla stessa scuola			
	Da sopralluogo effettuato si riscontra citofano non funzionante. Si richiede la sostituzione del citofano nuovo											
3				Omissis	26/11/22	26/11/22	Sistemazione Parcometri	Parcheggio Arena, Via Cairoli n.52, Via Trieste	Sistemazione Parcometri nelle zone sopraindicate			
4				Omissis	02/12/22	02/12/22	Sistemazione Ringhiera	Parcheggio Caposoprano	Sistemazione Ringhiera rampe con tagli e saldatura, fornitura tubolare tondo Ø 20 e posa in opera per protezione, molo gruppo elettrogeno			
5		Prot.n. 6651/202 2 del 07/11/22		Omissis	16/12/22	16/12/22	Manutenzione	Plesso Cantina Sociale	Sostituzione n.2 vetri della palestra , lar. 55x78cm, vetro camera 4/12/4, lar.80x80, Antiinfortunistico 6/7			
6				Omissis	19/12/22	19/12/22	Fornitura e posa in opera	Magazzino Ghelas Via Marsala	Fornitura e posa in opera, n.1 doppia maniglia			
7	Prot.n. 5231/20 22 del 12/12/22			Omissis	02/01/23	02/01/23	Intervento impianto elettrico	Scuola P.E.Giudici	Da sopralluogo effettuato si riscontra intervento eseguito per lavori in corto del quadro elettrico			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8	Prot.n. 5049/2022 del 29/11/22	Prot.n. 5993 del 13/12/22	Prot.n. 126556 del 13/12/22 Prot.n.120434 del 25/11/22	Omissis	03/01/23	03/01/23	Intervento Eletttricista	Plesso Centrale di Via Palazzi	N.	16	Neon 1,20 m	18 W
									Sistemazione allarme non funzionante			
9				Omissis	03/01/23	03/01/23	Montaggio Neon	Ufficio Protocollo	N.	6	Neon 1,50 m	24 W
10		Prot.n. 11 del 03/01/23	Prot.n. 380 del 03/01/23	Omissis	03/01/23	03/01/23	Intervento Idraulico	Plesso Centrale	Sostituzione di un galleggiante meccanico per vasca, cisterna acqua più sostituzione di un pressostato			
11			Prot.n.368 del 03/01/23	Omissis	04/01/23	04/01/23	Intervento Idraulico	Plesso S.Sebastiano	Sostituzione galleggiante elettrico più svuotamento polmone autoclave più dosaggio aria più messa in marcia e collaudo			
12		Prot.n.34 del 04/01/23	Prot.n.844 del n.04/01/23	Omissis	05/01/23	05/01/23	Impianto di riscaldamento	Plesso Scuola Media "Falcone e Borsellino" ex A.Roccella	Smontaggio circolatore con perdita alla tenuta meccanica e portato a riparare in officina. Costruzione tappo 12 lamiera per cieatura attacco circolatore smontato più messa in marcia impianto di riscaldamento più accensione caldaia			
13		Prot.n.9728 del 07/12/22	Prot.n.125082 del 07/12/2022	Omissis	10/01/23	10/01/23	Intervento di manutenzione contatore	Plesso Via Caviaga	Eseguito			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14				Omissis	10/01/23	10/01/23	Montaggio Presa	Scuola L. Capuana	Mt.	5	Cavo	3x2,5 mm
									N.	1	Presa volante	
									N.	1	Spina Volante	
15	Prot. n. 5273/2022 del 19/12/22 Prot.n. 5141/2022 del 02/12/2022		Prot.n. 128462 del 19/12/2022 Prot.n.123309 del 02/12/2022 Prot.n.1529 del 09/01/2023	Omissis	10/01/23	10/01/23	Perdita d'acqua climatizzatori Richiesta manutenzione	Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale 3-4 Piano	Sbocco caldaia più riempimento acqua circuito di riscaldamento con sfiato impianto più messa in marcia caldaia			
16				Omissis	11/01/23	11/01/23	Montaggio Presa	Ufficio Tributi	N.	1	Spina Volante	
									N.	1	Presa volante	
									Mt.	5	Cavo	3x2,5 mmq
17			Prot.n. 2127 del 10/01/23	Omissis	11/01/23	11/01/23	Riparazione impianto di riscaldamento	Plesso via Salonicco	Ripristino caldaia con sostituzione di un condensatore al motore della ventola del bruciatore della caldaia più messa in marcia			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
18			Prot.n. 2055 del 10/01/2023	Omissis	12/01/23	12/01/23	Sistemazione impianto di riscaldamento	Plesso Costa Zampogna	Riparazione impianto di riscaldamento con sbocco caldaia più acqua dosata in caldaie più accensione e messa in marcia e collaudo			
19				Omissis	13/01/23	13/01/23	Intervento di un elettricista	Settore Bilancio	Sistemazione linea elettrica quadro rack di rete			
20		Prot.n.9709 del 07/12/2022	Prot.n.125008 del 07/12/2022	Omissis	16/01/23	16/01/23	Intervento di Manutenzione Caldaia	Plesso via Salonicco	Ripristino impianto di riscaldamento per anomalie nel sistema di riscaldamento in centrale			
21			Prot.n.131801 del 29/12/2022 Prot.n.123933 del 05/12/2022	Omissis	16/01/23	17/01/23	Intervento di manutenzione contatore	Comune di Gela Settore Patrimonio	n.	1	interruttore	
									Eseguito			
22			Prot.n.4034 del 16/01/2023	Omissis	17/01/23	17/01/23	Intervento Idraulico	Settore Urbanistica e Territorio	Ripristino auto clave			
23				Omissis	18/01/23	18/01/23	Progetto Led	Plesso via Salonicco	Sost.	1	Armatura stradale Led	100W
24	Prot.n. 109/2023 del 13/01/2023		Prot.n. 3600 del 13/01/2023	Omissis	18/01/23	18/01/23	Manutenzione	Comune di Gela Settore Affari Legali	Ripristino perdita impianto di riscaldamento			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
25				Omissis	18/01/23	18/01/23	Intervento Eletttricista	Scuola Mattei Cantina Sociale	n.	8	Neon Led	24 W
									n.	1	Interruttore	
									n.	1	Supporto	
									n.	2	Tappi	
									n.	1	Placca	
26				Omissis	18/01/23	18/01/23	Intervento Eletttricista	Palazzo di Città	n.	6	Neon Led	9 W
									n.	1	Interruttore	
									n.	1	Supporto	
									n.	2	Tappi	
									n.	1	Placca	
27		Prot.n. 171 del 16/01/2023 Prot.n.74 92/2022 del 06/12/2022 Prot.n.76 50 del 12/12/2022	Prot.n.44 01 del 17/01/2023 Prot.n.124 363 del 6/12/2022 Prot.n.125 993 del 12/12/2022 Prot.n.30 59 del 12/01/2023	Omissis	18/01/23	18/01/23	Manutenzione Caloriferi	Plesso N.Mandela di Via Picasso e Maria Teresa di Calcutta			Ripristino impianto termico più sfiato impianto più posa in opera di 4 sfiati automatici più valvola a sfera	

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
28			Prot.n.30 89 del 12/01/20 23	Omissis	18/01/23	20/01/23	Riparazione cancello di ingresso	Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani"	Sistemazione cancello ingresso in Via Venezia con sostituzione montante in ferro zingato, sistemazione di n.2 cancelli, 1 anta (pedonale), n.1 cancello carrabile, 2 ante con tagli e saldatura, n.1 grata protezione esterna			
29				Omissis	19/01/23	19/01/23	Progetto Led	Palazzo di Città	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
30			Prot.n. 5966 del 19/01/20 23	Omissis	19/01/23	19/01/23	Manutenzione	Plesso Istituto Comprensivo L. Pirandello	Sostituzione sfiato automatico più sostituzione vaso d'espansione di lt.100 più sfiato impianto con svuotamento e riempimento più taratura autoclave			
					20/01/23	20/01/23						
31		Prot.n.30 4 del 18/01/20 23	Prot.n. 5330 del 18/01/20 23	Omissis	23/01/23	23/01/23	Manutenzione	Plesso di Via Salonicco	Ripristino palestra più corridoio luci non funzionanti. Sostituzione plafoniera consegnata dalla stessa scuola			
32				Omissis	23/01/23	23/01/23	Cambio Neon	Ufficio trasporti Comando Polizia Municipale	n.	6	Neon 1,50 m.	24W
33	Prot.n.51 58/2022 del 05/12/20 22	Prot.n.58 01 del 05/12/20 22		Omissis	23/01/23	23/01/23	Manutenzione	Plesso Centrale di Via Palazzi	Sistemazione porta in alluminio con fornitura e sostituzione doppia maniglia nell'aula n.8 del Piano Terra			
34				Omissis	24/01/23	24/01/23	Sistemazione Cabina Enel	Corso Aldisio	Sistemazione Cabina Enel, e fornitura in posa in opera di n.1 sportello in alluminio, n.1 anta cm 100x10v			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
35				Omissis	25/01/23	25/01/23	Progetto Led	Scuola Quasimodo Via Salonicco	Sost.	3	Armatura stradale Led	100W
36			Prot.n.81 81 del 25/01/20 23	Omissis	26/01/23	26/01/23	Intervento elettrico	Comune di Gela Settore Urbanistica e Territorio	n.	1	Plafoniere	1,50m
									n.	2	Neon	24W
									Mt.	2	Cavo	3x1,5 mmq
37				Omissis	gen-23	gen-23	Sostituzione panelli	Scuola Verga Via Salonicco	Sostituzione pannelli corridoio più spogliatoio scuola verga consegnati dalla stessa scuola			