

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	84214	05/08/22	Omissis	Via Settefarine n.200/220	Sostituzione lampada	30/01/23	N.	1	Lampada V.S.	150 W
							N.	1	Accenditore	70x400 W
							N.	1	Reattore	
2	10180	31/01/23	Omissis	Via C/da Spinasanta	Sostituzione lampada	01/02/23	Zona non di nostra competenza			
3	7135 10180	24/01/23 31/01/23	Omissis	Via Manzoni n.22	Progetto Led	03/02/23	Sost.	1	Armatura stradale Led Riciclata	50W
							Eseguita			
4	2747	11/01/23	Omissis	Vico Di Bona	Sostituzione lampada	03/02/23	Sost.	1	Lampada Led	35 W
5	10180	31/01/23	Omissis	Via Cairoli e Vico Carpentieri	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			
6	130942	27/12/22	Omissis	Via Delle Acacie n.11	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			
7	2747	11/01/23	Omissis	Via Selinunte n.32	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			
8	2747	11/01/23	Omissis	Via Ferrandina	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			
9	7135	24/01/23	Omissis	Via Viale Indipendenza	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			
10	96394	19/09/22	Omissis	Via Ferrandina n.7	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			
11	96394	19/09/22	Omissis	Via Dei Rododentri n.10	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			
12	96394	19/09/22	Omissis	Via Mazzini n.105	Sostituzione lampada	feb-23	Eseguita			

Report
 Manutenzione pubblica illuminazione
 Interventi su richieste U.r.p. retroattive

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
13	96394	19/09/22	Omissis	Via Risorgimento n.111	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
14	54199	13/05/22	Omissis	Via Parioli n.36	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
15	7135	24/01/23	Omissis	Via Salaria n.15	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
16	81066	28/07/22	Omissis	Via Settefarine n.220/222	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
17	132153	30/12/22	Omissis	Via E.Artigiani	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
18	132153	30/12/22	Omissis	Vico Di Bona	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
19	96394	19/09/22	Omissis	Via Messina n.15	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
20	96394	19/09/22	Omissis	Via Messina n.15	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
21	96394	19/09/22	Omissis	Via Fontanarossa n.36	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
22	98874	27/09/22	Omissis	Via Fazzello G. n.106/116	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
23	79274	25/09/22	Omissis	Via Settefarine n.43/143	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
24	100407	30/09/22	Omissis	Vico Di Bona n.8	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
25	79274	25/09/22	Omissis	Via De Pissis n.36	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
26	98874	27/09/22	Omissis	Via Passaniti n.56	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
27	98874	27/09/22	Omissis	Via Venere	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
28	98874	27/09/22	Omissis	Via Teocrito n.6	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
29	98874	27/09/22	Omissis	Vico Giustino	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
30	98874	27/09/22	Omissis	Via Mazzini n.105	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
31	98874	27/09/22	Omissis	Via Adriana n.87	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
32	98874	27/09/22	Omissis	Via Simonide n.13	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
33	98874	27/09/22	Omissis	Via Ellade n.19	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
34	98874	27/09/22	Omissis	Via Battaglia	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
35	98874	27/09/22	Omissis	Via Ausonia n.56	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
36	73048	05/07/22	Omissis	Via Leoncavallo n.5	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
37	75244	12/07/22	Omissis	Via Vico V.Orazio	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
38	98874	27/09/22	Omissis	Via Ara Pacis n.44	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
39	96394	19/09/22	Omissis	Via FF Quattordici	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
40	96394	19/09/22	Omissis	Via Sicani snc	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
41	65573	13/06/22	Omissis	Via Iudice n.11	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
42	96394	19/09/22	Omissis	Via S.Pellico	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
43	96394	19/09/22	Omissis	Via Armellini	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
44	96394	19/09/22	Omissis	Via Caronda n.55 Via Ermocrate n.133	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
45	96394	19/09/22	Omissis	Via Mazzini n.44	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
46	96394	19/09/22	Omissis	Via Termini snc	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
47	96394	19/09/22	Omissis	Via S.Cristoforo n.20	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
48	96394	19/09/22	Omissis	Via Ascoli n.55	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
49	96394	19/09/22	Omissis	Via Salsano n.127	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
50	96394	19/09/22	Omissis	Via Ligabue n.4 e Via Pausata	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
51	96394	19/09/22	Omissis	Via Epicarmo n.23	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
52	4733	17/08/22	Omissis	Via Atene n.24	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
53	83243	03/08/22	Omissis	Via Damaggio	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
54	1839	09/01/23	Omissis	Vico Imperia	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
55	10180	31/01/23	Omissis	Via Marittimo n.8	Sostituzione lampada	17/01/23			Eseguita	
56	4327	17/01/23	Omissis	Via E.Guttadauro	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
57	4327	17/01/23	Omissis	P.zza A.Aldisio	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
58	4327	17/01/23	Omissis	Via Puccini n.2	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
59	98874	27/09/22	Omissis	Via Magnolia Rocc.Ile	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
60	10180	31/01/23	Omissis	Via Flli Bandiera n.45	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
61	10180	31/01/23	Omissis	Via Selinunte	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
62	10180	31/01/23	Omissis	Via Annibalcaro n.26	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	
63	10180	31/01/23	Omissis	Via Fontanarossa n.7	Sostituzione lampada	feb-23			Eseguita	

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		30/01/23	Omissis	Via Conegliano n.4	Progetto Led	30/01/23	Sost.	1	Lampada Led	35 W
2		30/01/23	Omissis	Via Settefarine n.143-148	Progetto Led	30/01/23	N.	1	Lampada V.S.	150 W
							N.	1	Reattore	150 W
							N.	1	Accenditore	70x400W
3		30/01/23	Omissis	Via Cadonna (palo illuminazione)	Zona al Buio	30/01/23	Sostituzione n.1 magnetotermico ora funzionante			
4		30/01/23	Omissis	Strada statale Gela - Licata	Ispezionamento Pozzetti	30/01/23	Ispezionamento pozzetti per pali non funzionanti dal ponte a Mida Arredamenti spenti. Si riscontrano cavi a corto tratto ponte			
5	2747	30/01/23	Omissis	Via Marconi n.60	Progetto Led	30/01/23	Sost.	1	Lampada Led	35 W
6		31/01/23	Omissis	Via E.Romagnoli n.146/C	Progetto Led	31/01/23	N.	1	Armatura stradale Led	100W
7		31/01/23	Omissis	Via Tina Pica	Progetto Led	31/01/23	Sost.	6	Lampada Led	35 W
							N.	3	Portella palo	Piccola
8		31/01/23	Omissis	Via Bernini n.112	Progetto Led	31/01/23	N.	1	Armatura stradale Led	100W
9		31/01/23	Omissis	Via Omero n.93-97	Progetto Led	31/01/23	Sost.	1	Lampada Led	35 W
10		31/01/23	Omissis	Via Panebianco	Progetto Led	31/01/23	N.	1	Faro	100W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
11		01/02/23	Omissis	Via Fontanarossa	Progetto Led	01/02/23	Sost.	7	Lampada 36W	E27
12		03/02/23	Omissis	C.So Vittorio Emanuele da Museo al Calvario	Progetto Led	03/02/23	Sost.	1	Lampada 80 W	HQL
							N.	3	Lampada V.S.	150 W
							N.	1	Accenditore	70x400W
							N.	3	Reattori	
13		03/02/23	Omissis	Via Settefarine ang.Via del Sarto	Progetto Led	03/02/23	N.	1	Lampada V.S.	150 W
14		03/02/23	Omissis	Villetta Aldisio	Pozzetti III. Pubblica messi in sicurezza	03/02/23	N.	4	Chiusini In cemento	40x40 cm
15		06/02/23	Omissis	Strada Statale 115	Zona al Buio	06/02/23			Cavo 1 x 10mm	265 m
									Cavidotto ø 50	50 m.
							Sostituzione cavo bruciato e passaggio cavo nuovo			
16		07/02/23	Omissis	Via Settefarine tratto Via Modignani - Via Piermarini	Progetto Led	07/02/23	N.	7	Lampada V.S.	150 W
							N.	7	Reattore	150 W
							N.	7	Accenditore	70x400W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17		07/02/23	Omissis	Via Palmi n.71	Progetto Led	07/02/23	Sost.	1	Armatura stradale Led Riciclata	50W
18		07/02/23	Omissis	Strada statale 115 Gela -Licata	Progetto Led	07/02/23	Collegamenti cavi elettrici pozzetti ispezione con prova impianto			
							N.	15	Giunti lineari	16 mm
							N.	1	Rotolo nastro	
							N.	1	Rotolo vulcanizzante	
19	Prot.n. 8194	25/01/23	Omissis	P.zza Umberto	Attivazione punto luce e supporto di un elettricista	08/02/23 09/02/23	Istallazione cavo 4x6 mm per carovana delle prevenzione			
							N.	1	Quadripolare	40A
							N.	1	Prese 3 F+N	32A
							Assistenza tecnica per carovana della prevenzione			
20		09/02/23	Omissis	Via F.Il di Svevia	Zona al Buio	09/02/23	Trovato int. Staccato. Si e provveduto al ripristino			
21	Prot.n.101	10/02/23	Omissis	Via Sargon	Palo illuminazione pubblica pericolante	10/02/23	Si riscontra Palo illuminazione pericolante			

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

Febbraio 2023

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
22	Prot.n.96	10/02/23	Omissis	Via Cassibile	Palo Illuminazione pubblica caduto	10/02/23	Rimozione Palo pubblica Illuminazione perché trovato caduto, messa in sicurezza dei cavi elettrici nel pozzetto d'ispezione			
23		13/02/23	Omissis	P.zza A.Aldisio	Progetto Led	13/02/23	Sost.	4	Lampada Led	36 W
24		13/02/23	Omissis	Via Caserta n.8	Progetto Led	13/02/23	Sost.	1	Lampada Led	36 W
							N.	1	Portalampade	E27
25		13/02/23	Omissis	Via Degli Artigiani	Zona al Buio	13/02/23	Ripristino interruttore linea quadro elettrico. Ripristino impianto pubblica illuminazione			
26		14/02/23	Omissis	Via dell'Iris	Zona al Buio Quadro aceso	14/02/23	Da sopralluogo si riscontra quadro elettrico rimosso, con collegamento elettrici due reti. Si è provveduto al ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione con l'istallazione di un interruttore orario astronomico			
							N.	1	Interruttore orario astronomico	
27	Prot.n.124	13/02/23	Omissis	Via Madonna del Rosario tratto Stazione Ferroviaria	Zona al Buio	14/02/23	Disattivazione momentanea n.1 fase interruttore linea, quadro elettrico, perché in corto. Ripristino impianto pubblica illuminazione in parte			
28	Prot.n. 123	13/02/23	Omissis	Via Giuffrida, Via Pistillo lato posta e altre vie	Zona al Buio	14/02/23	Impianto pubblica illuminazione di nostra competenza funzionante			

Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
29	Prot.n. 122	13/02/23	Omissis	Via Falcone	Zona al Buio	14/02/23	Ripristino interruttore linea, quadro elettrico, perché trovato staccato			
30		14/02/23	Omissis	P.zza Dante	Progetto Led	14/02/23	Sostituzione lampada vapore di mercurio con lampada led			
							Sost.	10	Lampada Led	36 W
31		16/02/23	Omissis	Via S.Cristoforo n.4 palazzina 1 scala 2	Progetto Led	16/02/23	Sost.	2	Lampada Led	36 W
32		16/02/23	Omissis	Rotatoria Via Cammarata ang. Via Mazzara del Vallo	Progetto Led	16/02/23	Sost.	3	Globi Trasparenti riciclati	
							Sost.	3	Lampada Led	36 W
33	Prot.n. 7135	24/01/23	Omissis	P.zza D.Alighieri	Progetto Led	16/02/23	Sostituzione lampade a vapore di mercurio con lampade Led			
							Sost.	6	Lampada Led	36 W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
34		17/02/23	Omissis	Via Mazara del Vallo	Progetto Led	17/02/23	Sost.	3	Lampada Led	36 W
35		17/02/23	Omissis	Via Ferrandina	Progetto Led	17/02/23	Sost.	3	Lampada Led	36 W
36		17/02/23	Omissis	Via Settefarine ang.Via Amato	Progetto Led	17/02/23	Sost.	2	Lampada V.S.	150W
							Sost.	2	Reattore V.S.	150W
37		20/02/23	Omissis	P.zza Russello	Progetto Led	20/02/23	Disattivazione fili elettrici lampioncini e portella divelta nei vari pozzetti d'ispezione			
38		20/02/23	Omissis	Zona Macchitella, Via Licata, Viale Indipendenza	Zona al Buio	20/02/23	Si e provveduto al ripristino delle zone quadri elettrici			
39		20/02/23	Omissis	P.zza San Sebastiano	Zona al Buio	20/02/23	Ripristino Muffolo pozzetto in plastica e ripristino interruttore generale zona			
							Mt.	4	Cavo	16ø
									1/2 Nastro vulcanizzante	
									Nastro isolante	
40		20/02/23	Omissis	Viale Indipendenza	Progetto Led	20/02/23	Sost.	1	Armatura stradale Led Riciclato	50W
41		21/02/23	Omissis	Via Morando T.	Zona al Buio	21/02/23	Ripristino quadro elettrico perché trovato interruttore staccato			
42		21/02/23	Omissis	Via Orzivecchi	Progetto Led	21/02/23	Sost.	6	Lampada Led	36 W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
43		22/02/22	Omissis	Via Pisticchi	Progetto Led	22/02/22	Sost.	4	Lampada Led	36 W
							Sost.	1	Globo riciclato	
							Mt.	7	Cavo fror	3G1,5 mmq
44		22/02/22	Omissis	Via Torre di Manfria n.30	Zona al Buio	22/02/22	Ripristino interruttore linea quadro elettrico, perché trovato staccato			
45		22/02/22	Omissis	Viale Mattei	Cavi elettrici tranciati	22/02/22	Eseguito scavo per liberare cavi elettrici tranciati			
46		23/02/23	Omissis	Giardino orto Fontanelle	Sost. Lampade	23/02/23	Sost.	5	Lampada Led	36 W
47		23/02/23	Omissis	Viale Mattei	Zona al Buio	23/02/23	Collegamenti e ripristino cavi elettrici tranciati e bruciati			
48		24/02/23	Omissis	Pista ciclabile partendo dalla Via Ferrandina	Progetto Led	24/02/23	Sost.	5	Lampada Led	36 W
49	Prot.n.101 80	31/01/23	Omissis	Via Pontorno	Progetto Led	24/02/23	N.	1	Curva (braccio) riciclato	
							Sost.	4	Armaturo stradale Led	50W
							N.	4	Adattatore Palo per Armaturo	
							Mt.	15	Cavo fror	3G1,5 mmq

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
50		24/02/23	Omissis	Via Klein n.19	Progetto Led	24/02/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per Armatura	
							Mt.	10	Cavo fror	3G1,5 mmq
51		24/02/23	Omissis	Via Muratori n.87	Progetto Led	24/02/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per Armatura	
52		24/02/23	Omissis	Via Cuneo n,19	Progetto Led	24/02/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per Armatura	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/02/23	Omissis	Via Fontanarossa ang. Via Minerbio	Zona al buio	02/02/23	Sost.	5	Lampada Led	35 W
							Ispezzionamento pozzetti cavi elettrici e sezionamento per prova in corto. Rilevati cavi bruciati con ripristino della prova impianto			
2		13/02/23	Omissis	Via P.Picasso	Cavi Elettrici Tranciati	13/02/23	Cavi Elettrici Tranciati, messi in sicurezza nei pozzetti ispezione e dal quadro generale			
3		13/02/23	Omissis	Via Matteotti ang.Via Martorana	Zona al buio	13/02/23	Sistemazione cavi elettrici bruciati nella cassette d'ispezione			
4		15/02/23	Omissis	Via Picasso	Zona al Buio	15/02/23	Si e provveduto al passaggio cavi e al ripristino dell'impianto			
							Mt.	160	cavo budilico	1x10mmq
							N.	8	Fascette	25
							N.	1	Rotolo Nastro isolante	
N.	7	Nastro vulcanizzante								

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Prot.n.57	27/01/23	Omissis	Via Selinunte e Vie Adiacenti	Zona al Buio	27/01/23	Ripristino Interruttore Generale			
2	Prot.n.74	03/02/23	Omissis	Piazza A.Aldisio	Porte e cancelli rotte	03/02/23	Si e provveduto alla messa in sicurezza della struttura			
							Mt.	6	rete ad alta visibilità	
							N.	20	fascette	
							N.	2	tavole	10mm
N.	20	Chiodi da 6								
3		03/02/23	Omissis	Rotonda entrata da Catania	Zona al Buio	03/02/23 04/02/23	Si e provveduto a mettere impianto in funzione e cambio dell'interruttore astronomico			
							N.	1	Int. Astronomico	
4	Prot.n. 8194 Prot.n. 6398 Prot.n. 7536 Prot.n. 247/2023	25/01/23 20/01/23 24/01/23 26/01/23	Omissis	P.zza Umberto I°	Attivazione Punto luce e supporto di un elettricista	10/02/23	Disattivazione corrente elettrica per alimentazione camper " La Carovana Della Prevenzione"			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
5	Prot.n. 95	10/02/23	Omissis	Via Salonicco	Rimozione Palo, Palo Caduto, Albero Caduto	10/02/23				Rimozione palo pubblica illuminazione, messa in sicurezza dei cavi elettrici e trasporto dello stesso in cantiere
										Messa in sicurezza cavi elettrici nel pozzetto d'ispezione
6	Prot.n. 111 Prot.n. 112 Prot.n.113	10/02/23	Omissis	Via Fontanarossa, V.Le cortemaggiore, V.Le E.Mattei, Via Falcone, Via Plinio, Via Martorana, P.zza Stazione	Zona al Buio	11/02/23			Riarmo interruttori generale e di linea nei rispettivi quadri elettrici, con ripristino impianti pubblica illuminazione	
7		12/02/23	Omissis	P.zza Umberto I°	Zona al Buio	12/02/23			Riarmo interruttore generale quadro elettrico, perché staccato. Ripristino impianto pubblica illuminazione	
8		13/02/23	Omissis	Via Pisticci e V.Le Cortemaggiore	Palo illuminazione divelto	13/02/23			Palo illuminazione divelto messa in sicurezza nella portella palo con disattivazione cavi elettrici	
9		14/02/23	Omissis	P.zza Umberto I° (lato Bar La Palma)	Zona al Buio	14/02/23			Ripristino interruttore di zona con fase staccata momentaneamente per problemi di corto	
10	Prot.n.129	15/02/23	Omissis	Via Falcone tratto che va dalla Via Niscemi Tribunale	Zona al Buio	15/02/23			Ripristino Interruttore Generale	
11	Prot.n.130	17/02/23	Omissis	Via P.Picasso, Strada Statale 115 tratto GB Oil	Zona al Buio	17/02/23			Ripristino Interruttore Generale	

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi in reperibilità

Febbraio 2023

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
12	Prot.n. 133	18/02/23	Omissis	Via Morgesi e Via Canalotto	Zona al Buio	19/02/23			Ripristino Interruttore Generale	
13	Prot.n. 140	20/02/23	Omissis	Via Orzivecchi	Zona al Buio	20/02/23			Impianto Funzionante (lampade Funzionanti)	
14	Prot.n. 142	21/02/23	Omissis	Via Mazara del Vallo n.10	Zona al buio	21/02/23			Impianto guasto	
15	Prot.n.539/ 2023	21/02/23	Omissis	Via S.Damaggio n.5	Braccio Pericolante	21/02/23			Si e provveduto a mettere in sicurezza il punto luce, rimuovendo il braccio pericoloso	
16	Prot.n.170 68	17/02/23	Omissis	Piazza Umberto I°	Attivazione punto luce	21/02/23			Assistenza tecnica evento festa del carnevale attivazione e smontaggio punto luce	

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi straordinari

Febbraio 2023

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Prot.n. 13254 Prot.n.404/ 2023	08/02/23	Omissis	P.zza Umberto I°	Attivazione Punto Luce	18/02/23				Collegamento e ripristino presa Fontana per manifestazione