

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1			Prot.n. 2055 del 10/01/23	Omissis	12/01/23	12/01/23	Sistemazione impianto di riscaldamento	Plesso "Costa Zampogna"	Reitegno impianto di riscaldamento più sbocco caldaie più messa in marcia e collaudo			
2			Prot.n. 7630 del 24/01/23	Omissis	25/01/23	25/01/23	Manutenzione pompe di calore	Ufficio Stato Civile	Pulizia filtri climatizzatori più messa in marcia e controllo			
3				Omissis	30/01/22	30/01/22	Sostituzione Differenziale	Scuola P.E.Giudice (Via Niscemi)	n.1 differenziale 4 poli 32A Sostituzione differenziale macchina U.T.A. non funzionante			
4			Prot.n.7314 del 24/01/23 Prot.n. 3600 del 13/01/23	Omissis	30/01/22	30/01/22	Impianto di riscaldamento non funzionante	Comune di Gela Settore Affari Legali	Ripristino perdita impianto di riscaldamento con riempimento e collaudo più messa in marcia della caldaia			
5		Prot.n.304 del 18/01/23 Prot.n.534 del 30/01/23	Prot.n.5330 del 18/01/23 Prot.n. 9378 del 30/01/23	Omissis	31/01/23	31/01/23	Manutenzione Caldaia	Plesso Via Salonicco	Ripristino impianto di riscaldamento con sbocco caldaia e messa in marcia caldaia più controllo circolatore			
6		Prot.n.727 del 26/01/23	Prot.n.84 40 del 26/01/23	Omissis	31/01/23	31/01/23	Riparazione caldaia impianto di riscaldamento e quadro elettrico	Plesso Nicholas Green Via Borromini	Reintegro acqua circuito impianto di riscaldamento con sbocco galleggiante vaso d'espansione collocato nel tetto dell'edificio più collaudo e messa in marcia impianto termico			
7			Prot.n.47 del 25/01/23	Omissis	31/01/23	31/01/23	Sostituzione Neon	Comando dei Vigili Urbani (Armeria)	Sost.	4	Neon Led	18W

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8				Omissis	31/01/23	31/01/23	Sostituzione Neon	Comune di Gela Settore Bilancio	N.	1	Pannello Led 60x60	45W
	Sost.	2	Neon Led						18W			
9		Prot.n.1 99 del 12/01/23	Prot.n.47 65 del 17/01/23 Prot.n.3003 del 12/01/23	Omissis	01/02/23	01/02/23	Sostituzione Circolatore del Ciller per attivazione impianto di riscaldamento	Plesso "Lombardo Radice"	Sostituzione di un circolatore per ciller più reintegro dell'impianto più messa in marcia più controllo fancoil e eliminato corrente di due fancoil 1° piano per causa corto dei ventilatoi			
10		Prot.n. 433 del 24/01/23	Prot.n.7442 del 24/01/23	Omissis	02/02/23	02/02/23	Sistemazione tubature bagni	Plesso Santa Maria di Gesù	Circoscrizione perdita con prova autoclave per interruzione perdita bagno piano terra lato ovest più bypass impianto idrico bagni terra			
11				Omissis	03/02/23	03/02/23	Smontaggio e rimontaggio di un circolatore impianto termico	Plesso Albani Roccella	Smontaggio e rimontaggio di un circolatore impianto termico sito nel locale caldaia con rifacimento della tenuta meccanica. Più reitegno circuito di riscaldamento collaudo e messa in marcia caldaie			
12		Prot.n.110 del 11/01/23	Prot.n. 2679 del 11/01/23		Omissis	03/02/23	03/02/23	Manutenzione e sistemazione termosifoni e sifone bagni, sistemazione caldaia	Plesso "Rita Levi Montalcino"	Ripristino malfunzionamento di un ciller		

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
13			Prot.n.11034 del 02/02/23	Omissis	03/02/23	03/02/23	Intervento di un elettricista	Plesso L. Capuana	Montaggio n.1 spine 10A per alimentazione lavagna elettronica			
14			Prot.n. 11818 del 03/02/23	Omissis	03/02/23	03/02/23	Intervento di un elettricista	Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione	Ripristino interruttore generale quadro elettrico			
15	Prot.n.235/2023 del 25/01/23	Prot.n.359 del 25/01/23Prot.n.367 del 25/01/23	Prot.n.7767 del 25/01/23	Omissis	06/02/23	06/02/23	Manutenzione e pulizia termoventilatori e impianto di riscaldamento	Plesso "L. Capuana"	Pulizia filtri climatizzatori			
16	Prot.n.410/2023 del 09/02/23		Prot.n.13780 del 09/02/23	Omissis	10/02/23	10/02/23	Manutenzione	Settore Affari Legali	Ripristino impianto di riscaldamento con sfiato circuito più riempimento circuito più sbocco caldaia più messa in marcia			
17			Prot.n. 7109 del 24/01/23	Omissis	13/02/23	13/02/23	Blocco Caldaia, Guasto riscaldamento e manutenzione termosifoni	Plesso ex Benedettini via Sen.Damaggio n.98	Ripristino impianto di riscaldamento con sfiato più ritegno e messa in marcia caldaia in blocco			
18			Prot.n. 12810 del 07/02/23	Omissis	14/02/23	14/02/23	Sostituzione Neon	Settore Ambiente	Sost.	4	Neon 1,50 m	24W
19		Prot.n. 773 del 13/02/23	Prot.n.14700 del 13/02/23	Omissis	14/02/23	14/02/23	Interventi di manutenzione caloriferi	Plessi N.Mandela, M.T. di Calcutta e E.Mattei di Via Butera	Ripristino impianto di riscaldamento con ritegno circuito più sfiato circuito più messa in marcia caldaia più sostituzione interruttore quadro per termoventilstore			
20			Prot.n. 15238 del 14/02/23	Omissis	15/02/23	15/02/23	Malfunzionamento di n.2 caldaie del sistema di riscaldamento	Plesso "Falcone e Borsellino" ex A.Roccella	Ripristino impianto di riscaldamento con sfiato e sblocco caldaie più messa in marcia			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
21	Prot.n.478/2023 del 15/02/2023	Prot.n.791 del 15/02/23 Prot.n.620 del 07/02/23	Prot.n. 12733 del 07/02/20 23	Omissis	16/02/23	16/02/23	Manutenzione e intervento di un elettricista	Plesso centrale di Via Palazzi	Sost.	8	Neon	18W
22			Prot.n. 16113 del 15/02/23	Omissis	16/02/23	16/02/23	Intervento manutenzione autoclave	Ufficio Elettorale	Ripristino autoclave con svuotamento polmone in acciaio più sostituzione spillo dosatore aria più riempimento polmone e messa in marcia			
23	Prot.n.478/2023 del 15/02/2023 Prot.n .791-620 del 15/02/23	Prot.n.791 del 15/02/23 Prot.n.620 del 07/02/23	Prot.n. 12733 del 07/02/20 23	Omissis	16/02/23	16/02/23	Manutenzione e intervento di un elettricista	Plesso centrale di Via Palazzi	Si comunica di provvedere alla sostituzione dei neon non funzionanti, una nel plesso Panepinto infanzia e l'altra nella cl.1 F piano terra			
									Intervento di un elettricista per sostituzione neon non funzionante nella classe 3 Bdel primo piano			
									Sost.	8	Neon	18W
24				Omissis	16/02/23 17/02/23	16/02/23 17/02/23	Sostituzione Neon	Scuola Via Caviaga	Sost.	42	Neon	18W
25			Prot.n. 14690 del 13/02/23	Omissis	17/02/23	17/02/23	Riparazione Caldaia nell'impianto di riscaldamento	Plesso "Costa Zampogna"	Ripristino impianto di riscaldamento più ripristino autoclave			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
26		Prot.n.112 3 del 17/02/23	Prot.n.17635 del 20/02/23	Omissis	20/02/23	20/02/23	Segnalazione infiltrazione d'acqua	Plesso Via Salonico	Il problema e stato sistemato tranne autospurgo mandata dello stesso			
27		Prot.n. 755 del 06/02/23 Prot.n. 401 del 25/01/23	Prot.n. 12588 del 06/02/23 Prot.n. 7765 del 25/01/23	Omissis	20/02/23 21/02/23	20/02/23 21/02/23	Sistemazione termosifoni e Manutenzione	Plesso E.Mattei	Ripristino impianto di riscaldamento più controllo circuito più sostituzione ventilconvettori più sbocco caldaia e messa in marcia			
28				Omissis	21/02/23	21/02/23	Ripristino Interruttore Generale	Plesso G.Verga	Ripristino Interruttore Generale Scuola			
29				Omissis	21/02/23	21/02/23	Controllo Fancoil	Scuola E.Mattei	Controllo Fancoil non funzionanti aule. Si è provveduto al ripristino di una parte Fancoil			
30	Prot.n. 462/23 del 14/02/23		Prot.n. 15659 del 14/02/23	Omissis	22/02/23	22/02/23	Riparazione bagni	Settore Ambiente	Sostituzione cassetta scarici wc più sostituzione di flessibili più chiusura esterna più controllo climatizzatore			
31	Prot.n. 482/23 del 16/02/23	Prot.n.797 del 16/02/23		Omissis	24/02/23	24/02/23	Manutenzione	Plesso centrale di Via Palazzi	Montaggio termoconvettori Aule			
									Mt.	50	Cavo	3x1,5 mmq