

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1			Prot.n. 11214 del 02/02/23 Prot.n.34 del 22/01/23 Prot.n.38 del 23/01/23	Omissis	07/02/23	07/02/23	Sostituzione tubo flessibile	Ufficio Verbali	Sostituzione rubinetteria per lavoro più sostituzione cassette scarico wc più materiale per il montaggio			
2			Prot.n. 20064 del 24/02/23	Omissis	01/03/23	01/03/23	Mancanza Acqua	Plesso Collodi	Controllo ingresso acqua corrente più cisterna più smontaggio e pulizia contatore acqua più collaudo			
3				Omissis	02/03/23	02/03/23	Progetto Led	Stadio V.Presti	N.	9	Neon Led	18W
4				Omissis	02/03/23	02/03/23	Progetto Led	Suap	N.	4	Neon Led	24W
5		Prot.n. 401 del 25/01/23	Prot.n. 7765 del 25/01/23	Omissis	02/03/23	02/03/23	Manutenzione	Plesso centrale Mattei	Ripristino più messa in marcia caldaia in blocco più controllo sistema di riscaldamento			
6			Prot.n. 15659 del 14/02/23	Omissis	03/03/23	03/03/23	Riparazione bagni	Settore ambiente Viale Mediterraneo n.41	Sostituzione di rubinetteria lavabo più scarico più materiale per il montaggio			
7				Omissis	03/03/23	03/03/23	Cambio neon	Ufficio Ugaf	N.	6	Panelli Led	60x60
	N.	3	Lampade Led						12W			
8				Omissis	07/03/23	08/03/23	Scarichi Bagni	Scuola S.M.di Gesù	Necessita intervento dell'autospurgo			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
9		Prot.n. 1605 del 06/03/23	Prot.n. 23631 del 06/03/23	Omissis	08/03/23	08/03/23	Manutenzione	Plesso Via Pandino e Via Salonicco			Sistemazione Fancoil	
10	Prot.n. 700/2023		Prot.n. 23984 del 07/03/23	Omissis	08/03/23	08/03/23	Manutenzione condizionatori d'aria	Settore Affari Legali			Ripristino climatizzatori più ripristino caldaia	
11			Prot.n. 23756 del 07/03/23	Omissis	08/03/23	08/03/23	Riparazione caldaia	Plesso Scuola Infanzia Costa Zampogna di Via Recanati			Ripristino impianto di riscaldamento	
12				Omissis	22/03/23	22/03/23	Sostituzione lampada	Palazzo di Città	Sost.	1	Lampada 35W	E27
									N.	7	Presse Bivalente	16A
									N.	1	Presse vulcanizzante	
									N.	1	Spina Volante	
									N.	8	Neon Led	8 W

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
13	Prot.n. 811/20 23 del 21/03/23			Omissis	23/03/23 24/03/23 27/03/23	23/03/23 24/03/23 27/03/23	Spegnimento impianti termici	Edifici Comunale e Scuole	Spegnimento impianti termici di tutti gli edifici comunali più scuole con chiusura gas metano dai contatori spegnimento interruttori nei vari quadri elettrici più chiusura acqua in caldaia con relazione e resoconto degli interventi da fare urgenti per il prossimo anno (stagione invernale)da fare per la prossima accensione con manutenzione straordinaria			
14	Prot.n. 660/23 del 03/03/23			Omissis	28/03/23	28/03/23	Manutenzione	Plesso Centrale "L. Capuana"	N.	6	Neon 1,20 m.	18W