

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Prot.n. 1172/2023 del 27/04/23			Omissis	27/04/23	27/04/23	Intervento di Manutenzione	Plesso Centrale L.Capuana di Via Palazzi	Chiamata al Preside con Vigili del Fuoco			
2				Omissis	27/04/23	27/04/23	Presenza elettrica mal funzionante	Scuola Quasimodo Plesso Via Salonicco	N.	2	Neon	18W
									N.	2	Relè commutatori	
3	Prot.n. 1170/2023 del 27/04/23		Prot.n.42 113 del 27/04/23	Omissis	28/04/23	28/04/23	Intervento per eliminazione tracce umidità Water bagno	Comune di Gela Settote Tributario	Sostituzione cassetta scarico wc con perdita acqua tubo scarico che va nel water			
4				Omissis	03/05/23	03/05/23	Sostituzione Neon	Cimitero Monumentale (Ufficio)	N.	2	Neon 1,20 m.	18W
5		Prot.n.37 23 del 04/05/23	Prot.n.447 24 del 04/05/23	Omissis	04/05/23	04/05/23	Riparazione autoclave	Plesso Centrale Costa Zampogna	Ripristino autoclave con intervento sulle pompe più taratura pressostati più reintegro tubo aspirazione pompe			
6	Prot.n. 274 del 03/05/23			Omissis	05/05/23	05/05/23	Intervento di un Idraulico	Polizia Municipale e Protezione Civile	Sostituzione di un galleggiante meccanici in una vasca cisterna per fornitura acqua agli stabili di Polizia Municipale più Protezione Civile più sistemazione di una perdita sul motore dell'autoclave più messa in marcia autoclave			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
7				Omissis	08/05/23	08/05/23	Mancanza d'acqua	Palazzo di Città	Controllo idraulico ed elettrico per guasto al sistema idraulico generale con la sostituzione di una pompa sommersa che serve tutto lo stabile comunale più collaudo e messa in marcia impianto idrico			
8	Prot.n.11 13/2023 del 18/04/23		Prot.n. 30145 del 23/03/23 Prot.n.39 136 del 18/04/23	Omissis	26/04/23 02/05/23 08/05/23	26/04/23 02/05/23 08/05/23	Sistemazione impianto idrico e installazione pompa	Plesso Scolastico San Sebastiano di Via Fuentes	Controlli per mancanza acqua corrente alla cisterna con continui interruzioni con alla fine istallazione di una pompa autoadescante più comando temporizzato con raccorderia varie per il montaggio più scavetto a mano per passaggio tubi idrici			
									N.	1	Megatotermico	16A
									N.	1	Presa schuko volante	16A

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
9			Prot.n.447 22 del 04/05/23	Omissis	09/05/23	09/05/23	Intervento impianto elettrico	Plesso Scuola Giovanni XXIII	N.	1	Contatore	40A
									N.	3	Prese schuko	
									N.	3	Tappi	
									N.	3	Supporti	
									N.	3	Placche	
									Sistemazione prese aule divelte e ripristino fari esterni sempre accesi			
10				Omissis	15/05/23	15/05/23	Intervento di Manutenzione	Ufficio Protocollo	Sost.	1	Lampada	15W
									N.	2	Neon	1,20 m.
11				Omissis	17/05/23	17/05/23	Ripristino autoclave	Scuola Nicholas Green	Ripristino autoclave con rifacimento autoclave più sostituzione rubinetto autoclave			
12	Prot.n. 1380/20 23 del 17/05/23	Prot.n. 2622 del 17/05/23		Omissis	18/05/23	18/05/23	Manutenzione	Plesso centrale di Via Palazzi	Da sopralluogo effettuato si riscontra che il tetto è pieno di acqua piovana e non a sbocchi di uscita. Non è di nostra competenza			
13				Omissis	19/05/23	19/05/23	Gruppo Elettrogeno non funzionante	Comando Vigili Urbani	Da sopralluogo effettuato si riscontra gruppo elettrogeno non funzionante e bypassato a causa di quadro elettrico bruciato			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14		Prot.n. 3525 del 18/05/23	Prot.n.501 11 del 18/05/23	Omissis	22/05/23	22/05/23	Manutenzione prese elettriche malfunzionante	Plesso Via Salonicco	Sistemazione prese rotte e sostituzione interruttore mal funzionante			
									N.	1	Supporto	
									N.	1	Interruttore	
									N.	1	Tappo	
									N.	1	Placche	
N.	4	Tasselli										
15				Omissis	22/05/23	22/05/23	Manutenzione per caduta palo della luce	Plesso Scuola Primaria "N.Mandela" di Via Picasso	Rimozione palo divelto con cavi elettrici messi in sicurezza			
16	Prot.n. 1360/20 23 del 15/05/23		Prot.n. 48395 del 15/05/23	Omissis	22/05/23	22/05/23	Intervento di un Idraulico	Plesso centrale di Via Palazzi	Sostituzione cassetta scarico wc bagno donne segreteria			
17		Prot.n. 4135 del 17/05/23	Prot.n. 49670 del 17/05/23	Omissis	23/05/23	23/05/23	Sostituzione motorino auto-pescante e comando automatico	Plesso Direzionale di Via Venezia n.283	Sostituzione pompa auto-pescante più comando automatico più raccordi vari			
18	Prot.n. 1405/20 23 del 19/05/23		Prot.n. 50515 del 19/05/23	Omissis	23/05/23	23/05/23	Intervento di un Idraulico	Plesso "B.Croce" L.go Borca di Cadore	Sostituzione di tubo scarico flessibile per lavabo più silicone wc e lavabi			
									1 tubo scarico flessibile da 1" 1/4			

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19			Prot.n. 45878 del 08/05/23	Omissis	24/05/23	24/05/23	Manutenzione Autoclave	Plesso Via Salonicco	Smontaggio e rimontaggio pompa autoclave per revisione con sostituzione tenta meccanica più collegamenti idrici ed elettrici più accensione e collaudo			
20				Omissis	24/05/23	24/05/23	Stanza al buio	Palazzo di Città	N.	4	Neon Led	9W
21		Prot.n.29 45 del 26/04/23 Prot.n.25 40 del 05/04/23	Prot.n.418 74 del 26/04/23 Prot.n.345 52 del 05/04/23	Omissis	mag-23	mag-23	Manutenzione prese elettriche malfunzionante e ripristino elettricità	Plesso Via Salonicco	Ripristino linea luce corridoio P.T. in corto			
									Sistemazione prese aule			
									Ripristino linea luce palestra			
									N.	1	Cassetta 503 per cartongesso	
									N.	1	prese scarico	
N.	1	Supporto più placche più tappo										