

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1				Omissis	10/06/23	10/06/23	Verifica Climatizzatore	Palazzo di Città			Controllo Climatizzatore	
2				Omissis	25/06/23 26/06/23	25/06/23 26/06/23	Ripristino tubazione acqua	Fontana villetta auriga			Ripristino tubazione d'acqua gioco Fontana più pulizia più clorazione	
3				Omissis	12/07/23	12/07/23	Sostituzione Scaldabagno	Casa Custode Palazzo di Città			Sostituzione Scaldacqua più raccordi per il montaggio	
4				Omissis	13/07/23	13/07/23	Perdita acqua serbatoio	Palazzo di Città			Riparazione pompa autoclave più sostituzione pressostati più raccordi vari più messa in marcia regolaggio pressostati	
5				Omissis	18/07/23 25/07/23	18/07/23 25/07/23	Sostituzione/ riparazione climatizzatore	Palazzo di Città Settore Bilancio			Montaggio di un climatizzatore 12.000 BTU più materiale per il montaggio più gas	
6				Omissis	19/07/23	19/07/23	Sostituzione/ riparazione galleggiante	Plesso P.E. Giudici			Sostituzione galleggianti vasche acqua sanitaria	
7		Prot.n. 3986 del 26/06/23	Prot.n. 62380 del 26/06/23	Omissis	20/07/23	20/07/23	Manutenzione Pompa autoclave	Plesso Cantina Sociale			Riparazione di pompa autoclave più sostituzione valvola a sfera aspirazione più flessibili più messa in marcia	
8			Prot.n. 57786 del 12/06/23	Omissis	lug-23	lug-23	Sistemazione e sostituzione climatizzatore	Settore Urbanistica Stanza n.12			Ripristino climatizzatore con sostituzione condensatore più coibentazione tubi più sostituzione telecomando universale	